

Абонент: **ООО "КомСервис"**
 Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2**
 Обслуживающая организация: ИП Евдокимов Д.Г.
 Источник: **котельная 1-Красносельская**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Договор: **2025.34.040.1** Телефон:
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **22078**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2023	Режим (схема):
Вычисл-ль: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(Л)	0,109	54,34
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-40	0,109	54,34
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	Тхв, °С = 15,52
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот.= 0,2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 89,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.ср.= 0,0942
			Gгвс.= 37,68
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021																								Контрольные данные	Общее теплоп	
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)														
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qтопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.отгвс
			т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Г кал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Г кал	Г кал	Г кал	Г кал
01.07.2021	24		138,41	136,60	1,81	68,47	61,34	7,13																		1,11
02.07.2021	24		134,52	132,80	1,72	68,65	61,36	7,29																		1,09
03.07.2021	24		120,01	118,40	1,61	68,67	61,41	7,26																		0,98
04.07.2021	24		134,27	132,54	1,73	68,94	61,58	7,36																		1,10
05.07.2021	24		140,99	139,15	1,84	68,68	61,52	7,16																		1,13
06.07.2021	24		126,55	124,82	1,73	69,41	61,67	7,74																		1,09
07.07.2021	24		114,40	112,81	1,60	69,84	61,73	8,11																		1,03
08.07.2021	24		111,93	110,48	1,45	70,64	61,97	8,67																		1,07
09.07.2021	24		99,88	98,56	1,32	71,20	62,06	9,14																		1,00
10.07.2021	24		91,14	89,97	1,17	72,23	62,45	9,78																		0,97
11.07.2021	24		80,17	79,15	1,02	73,43	62,85	10,58																		0,92
12.07.2021	24		82,07	81,03	1,04	73,39	62,80	10,59																		0,94
13.07.2021	24		161,41	159,03	2,38	63,42	58,07	5,35																		1,01
14.07.2021	24		107,06	119,83	-12,77	45,48	42,58	2,90																		0,24
15.07.2021	24		61,10	76,38	-15,28	63,11	50,17	12,94																		0,45
16.07.2021	24		94,72	93,62	1,10	72,03	62,60	9,43																		0,97
17.07.2021	24		119,07	117,85	1,23	66,65	59,87	6,78																		0,89
18.07.2021	24		124,23	123,12	1,11	68,05	61,09	6,96																		0,94
19.07.2021	24		107,95	107,97	-0,01	67,30	59,51	7,79																		0,90
20.07.2021	24		117,83	116,43	1,40	64,97	57,94	7,03																		0,92
21.07.2021	24		129,53	127,97	1,56	68,46	61,54	6,92																		1,00
22.07.2021	24		141,73	140,07	1,67	68,18	61,50	6,68																		1,06
Среднее	24		115,41	115,39	0,02	67,78	59,89	7,89																		0,94
Итого	528		2538,99	2538,57	0,42																					20,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,00** час Г кал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,52** °С **0** Г кал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **20,79** Г кал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

**Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 08053386-376a-4db2-b27e-4f1862e46489**

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.07.2021 17:22 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
26.07.2021 08:46 (MSK), Сертификат №
 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3