

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент:	ООО "К КВАРТАЛ"	Договор:	2025.34.040.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	60747
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1-Красносельская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2023	Режим (схема):			
Вычислитель:	ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)		ЭРСВ-470(Л)	0,109	Взлёт ТПС			
Обратный трубопровод (M2)		ЭРСВ-470Л-40	0,109	Взлёт ТПС			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2967		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0942		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 89,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 37,68	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																							
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.07.2021	24,00		133,38	131,78	1,60	69,04	61,76	7,28														1,08	
24.07.2021	24,00		128,39	126,66	1,73	68,57	61,27	7,30														1,05	
25.07.2021	24,00		139,89	137,97	1,92	66,23	59,75	6,48														1,03	
26.07.2021	24,00		112,78	111,38	1,40	71,27	62,47	8,80														1,09	
27.07.2021	24,00		144,76	142,96	1,80	67,47	61,15	6,32														1,03	
28.07.2021	24,00		112,21	110,84	1,37	70,11	61,96	8,15														1,01	
29.07.2021	24,00		129,41	127,75	1,66	68,73	61,34	7,39														1,07	
30.07.2021	24,00		121,46	120,12	1,34	69,18	61,80	7,38														0,99	
31.07.2021	24,00		122,99	121,58	1,41	69,10	61,56	7,54														1,02	
01.08.2021	24,00		156,71	155,29	1,42	66,76	60,72	6,04														1,04	
02.08.2021	24,00		144,50	143,23	1,27	68,33	61,28	7,05														1,10	
03.08.2021	24,00		135,11	133,91	1,20	68,44	61,15	7,29														1,07	
04.08.2021	24,00		103,72	102,85	0,87	72,67	62,86	9,81														1,08	
05.08.2021	24,00		146,56	145,30	1,26	67,83	60,86	6,97														1,11	
06.08.2021	24,00		87,93	87,17	0,76	74,47	63,25	11,22														1,04	
07.08.2021	24,00		126,63	125,52	1,11	69,41	61,86	7,55														1,03	
08.08.2021	24,00		146,51	145,26	1,25	68,20	61,33	6,87														1,09	
09.08.2021	24,00		91,21	90,31	0,90	73,46	62,87	10,59														1,03	
10.08.2021	24,00		129,75	128,54	1,21	68,64	61,18	7,46														1,05	
11.08.2021	24,00		107,99	107,04	0,95	71,09	61,84	9,25														1,06	
12.08.2021	24,00		118,38	117,34	1,04	70,30	62,03	8,27														1,05	
13.08.2021	24,00		132,10	130,98	1,12	68,94	61,57	7,37														1,05	
14.08.2021	24,00		97,49	96,35	1,14	72,09	62,32	9,77														1,03	
15.08.2021	24,00		132,11	130,90	1,21	69,56	61,97	7,59														1,08	
16.08.2021	24,00		97,04	96,20	0,84	72,63	62,32	10,31														1,06	
17.08.2021	24,00		125,42	124,34	1,08	70,45	62,42	8,03														1,08	
18.08.2021	24,00		92,47	91,69	0,78	74,13	62,99	11,14														1,09	
19.08.2021	24,00		142,40	141,26	1,14	69,36	61,91	7,45														1,14	
20.08.2021	24,00		126,37	125,29	1,08	69,23	61,41	7,82														1,06	
21.08.2021	24,00		136,96	135,90	1,06	71,69	62,97	8,72														1,27	
22.08.2021	24,00		98,74	97,94	0,80	75,36	63,68	11,68														1,21	
Среднее	24,00		123,27	122,05	1,22	70,09	61,87	8,22														1,07	
Итого	744,00		3821,37	3783,65	37,72																	33,19	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.08.2021	102080	102094,00							17242,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,8 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 33,19 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

час

Документ подписан электронной подписью

оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Электронный документ 64d51553-64fd-495b-88f8-badb3b1e46f3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.08.2021 13:12 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Представитель теплоснабжающей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.08.2021 13:49 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3 август 2021