

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1 жил. часть**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61241**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68439	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3873	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,1101	Qгвс.= 0,672
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,1101	Qгвс.ср= 0,2202
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 475,646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 44,04	Gгвс.= 88,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	576,27	584,85	-8,58	66,88	61,17	5,71														2,86
14.09.2021	24,00	*	337,25	342,01	-4,76	68,09	59,01	9,08														2,84
15.09.2021	24,00	*	346,46	354,40	-7,94	66,36	45,21	21,15														7,02
16.09.2021	24,00	*	458,68	469,86	-11,18	67,93	44,21	23,72														10,45
17.09.2021	24,00	*	508,34	520,12	-11,78	68,56	45,15	23,41														11,44
18.09.2021	24,00	*	516,25	527,02	-10,77	68,66	45,33	23,33														11,63
19.09.2021	24,00	*	568,98	581,41	-12,43	68,48	45,63	22,85														12,52
20.09.2021	24,00	*	563,79	576,25	-12,46	69,76	46,57	23,19														12,58
21.09.2021	24,00	*	542,66	555,03	-12,37	69,05	46,15	22,90														11,94
22.09.2021	24,00	*	513,93	524,45	-10,52	70,51	46,64	23,87														11,85
Среднее	24,00		493,26	503,54	-10,28	68,43	48,51	19,92														9,51
Итого	240,00		4932,61	5035,40	-102,79																	95,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **95,13** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61242**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-25	0,35	7		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7394	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0627	Qгвс.= 0,438
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0627	Qгвс.ср= 0,129
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 253,509	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 25,08	Gгвс.= 51,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	372,99	376,96	-3,97	58,31	52,82	5,49														1,90
14.09.2021	24,00	*	350,21	353,75	-3,54	64,11	58,18	5,93														1,92
15.09.2021	24,00	*	512,52	513,42	-0,90	63,13	52,21	10,92														5,63
16.09.2021	24,00	*	548,49	546,99	1,50	64,77	51,67	13,10														7,35
17.09.2021	24,00		554,43	552,09	2,34	65,39	52,19	13,20														7,52
18.09.2021	24,00		564,54	561,39	3,15	65,46	52,66	12,80														7,48
19.09.2021	24,00		590,90	587,27	3,63	65,22	51,91	13,31														8,14
20.09.2021	24,00		532,19	527,55	4,64	66,41	51,91	14,50														8,04
21.09.2021	24,00		556,46	551,71	4,75	65,67	52,38	13,29														7,73
22.09.2021	24,00		480,37	474,67	5,70	66,98	51,97	15,01														7,58
Среднее	24,00		506,31	504,58	1,73	64,54	52,79	11,75														6,33
Итого	240,00		5063,10	5045,80	17,30																	63,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **63,29** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"** Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть** Строит.адрес: _____ Код УУТЭ: **69675**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68429	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопления (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00		15,83	15,48	0,35	66,39	55,03	11,36														0,20
14.09.2021	24,00		49,93	49,73	0,20	66,71	55,25	11,46														0,59
15.09.2021	24,00 *		81,48	81,34	0,14	66,34	54,62	11,72														0,98
16.09.2021	24,00		79,51	79,10	0,41	67,87	54,68	13,19														1,08
17.09.2021	24,00		79,52	78,91	0,61	68,47	55,06	13,41														1,11
18.09.2021	24,00		79,90	79,15	0,75	68,59	55,51	13,08														1,10
19.09.2021	24,00		79,04	78,29	0,75	68,48	55,34	13,14														1,09
20.09.2021	24,00		80,19	79,41	0,78	69,69	55,90	13,79														1,16
21.09.2021	24,00		80,88	80,13	0,75	68,99	55,44	13,55														1,15
22.09.2021	24,00		79,68	78,91	0,77	70,71	56,56	14,15														1,18
Среднее	24,00		70,60	70,05	0,55	68,22	55,34	12,88														0,96
Итого	240,00		705,96	700,45	5,51																	9,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,64** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61243**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9627	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 330,069	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 70,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
13.09.2021	24,00	*	605,92	610,75	-4,83	66,96	63,51	3,45														1,88
14.09.2021	24,00	*	475,42	479,60	-4,18	67,34	62,88	4,46														1,93
15.09.2021	24,00	*	729,33	735,91	-6,58	66,75	58,58	8,17														5,68
16.09.2021	24,00	*	708,79	714,23	-5,44	68,25	56,99	11,26														7,78
17.09.2021	24,00	*	614,77	619,26	-4,49	68,78	56,15	12,63														7,61
18.09.2021	24,00	*	688,54	693,23	-4,69	68,99	57,61	11,38														7,68
19.09.2021	24,00	*	720,25	725,78	-5,53	68,96	57,21	11,75														8,26
20.09.2021	24,00	*	576,75	580,96	-4,21	69,98	55,16	14,82														8,41
21.09.2021	24,00	*	605,15	609,98	-4,83	69,41	55,94	13,47														7,98
22.09.2021	24,00	*	491,10	494,66	-3,56	70,86	54,71	16,15														7,81
Среднее	24,00		621,60	626,44	-4,83	68,63	57,87	10,75														6,50
Итого	240,00		6216,02	6264,36	-48,34																	65,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °C

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **65,02** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61244**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32131	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,2337	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 422,983	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 90,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	494,34	497,24	-2,90	66,46	61,76	4,70														2,22
14.09.2021	24,00	*	381,55	383,29	-1,74	66,71	60,84	5,87														2,20
15.09.2021	24,00	*	666,52	669,65	-3,13	66,33	56,03	10,30														6,80
16.09.2021	24,00	*	669,59	671,38	-1,79	67,98	53,29	14,69														9,85
17.09.2021	24,00	*	570,09	570,44	-0,35	68,56	50,63	17,93														10,29
18.09.2021	24,00	*	650,19	650,47	-0,28	68,73	52,90	15,83														10,38
19.09.2021	24,00	*	668,81	669,61	-0,80	68,79	52,47	16,32														10,98
20.09.2021	24,00	*	582,70	583,28	-0,58	69,68	50,85	18,83														11,04
21.09.2021	24,00	*	538,78	539,53	-0,75	69,09	49,36	19,73														10,67
22.09.2021	24,00	*	474,87	475,37	-0,50	70,85	48,04	22,81														10,88
Среднее	24,00		569,74	571,03	-1,28	68,32	53,62	14,70														8,53
Итого	240,00		5697,44	5710,26	-12,82																	85,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **85,31** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61245**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32144	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0521	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 360,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	384,52	384,33	0,19	66,69	61,15	5,54														2,19
14.09.2021	24,00	*	298,14	297,59	0,55	67,10	59,75	7,35														2,26
15.09.2021	24,00	*	500,31	499,79	0,52	66,46	55,80	10,66														5,43
16.09.2021	24,00		507,40	506,50	0,90	68,00	54,73	13,27														6,85
17.09.2021	24,00		432,51	431,13	1,38	68,58	52,66	15,92														7,02
18.09.2021	24,00		447,96	447,28	0,68	68,77	53,23	15,54														7,06
19.09.2021	24,00	*	508,24	507,81	0,43	68,79	52,94	15,85														8,14
20.09.2021	24,00		430,85	429,70	1,15	69,78	51,41	18,37														8,03
21.09.2021	24,00		414,96	413,90	1,06	69,18	50,95	18,23														7,67
22.09.2021	24,00		333,43	332,24	1,19	70,82	49,43	21,39														7,23
Среднее	24,00		425,83	425,03	0,81	68,42	54,20	14,21														6,19
Итого	240,00		4258,32	4250,27	8,05																	61,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **61,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **68476**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.10.2022	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32075	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 313,131	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 70,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021

			Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
13.09.2021	24,00	*	280,98	285,66	-4,68	66,69	59,45	7,24														1,80
14.09.2021	24,00	*	232,47	236,02	-3,55	67,11	58,69	8,42														1,78
15.09.2021	24,00	*	594,83	605,44	-10,61	66,51	55,83	10,68														5,85
16.09.2021	24,00	*	493,53	500,92	-7,39	68,07	54,45	13,62														6,40
17.09.2021	24,00	*	366,11	370,65	-4,54	68,57	52,82	15,75														5,59
18.09.2021	24,00	*	366,84	371,98	-5,14	68,72	52,10	16,62														5,89
19.09.2021	24,00	*	454,65	461,10	-6,45	68,71	52,28	16,43														7,20
20.09.2021	24,00	*	394,70	399,85	-5,15	69,77	50,99	18,78														7,21
21.09.2021	24,00	*	392,04	395,20	-3,16	69,14	51,37	17,77														6,86
22.09.2021	24,00	*	311,41	311,71	-0,30	70,57	50,36	20,21														6,33
Среднее	24,00		388,76	393,85	-5,10	68,39	53,83	14,55														5,49
Итого	240,00		3887,56	3938,53	-50,97																	54,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **54,91** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **68475**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32046	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 401,314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	431,44	439,37	-7,93	66,74	60,33	6,41														2,35
14.09.2021	24,00	*	372,77	386,73	-13,96	67,15	59,08	8,07														2,24
15.09.2021	24,00	*	582,74	592,94	-10,20	66,48	55,30	11,18														6,04
16.09.2021	24,00	*	618,21	624,50	-6,29	67,98	53,35	14,63														8,80
17.09.2021	24,00	*	652,22	658,11	-5,89	68,60	53,77	14,83														9,46
18.09.2021	24,00	*	636,39	641,33	-4,94	68,79	53,65	15,14														9,47
19.09.2021	24,00	*	747,14	754,60	-7,46	68,68	54,35	14,33														10,42
20.09.2021	24,00	*	611,12	616,39	-5,27	69,82	52,78	17,04														10,23
21.09.2021	24,00	*	628,01	633,49	-5,48	69,21	53,55	15,66														9,63
22.09.2021	24,00	*	584,50	588,63	-4,13	70,64	53,66	16,98														9,79
Среднее	24,00		586,45	593,61	-7,15	68,41	54,98	13,43														7,84
Итого	240,00		5864,54	5936,09	-71,55																	78,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **78,43** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **68474**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32132	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9982	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 342,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021

			Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	716,11	718,00	-1,89	66,80	64,00	2,80														1,98
14.09.2021	24,00	*	524,02	525,52	-1,50	67,18	63,21	3,97														2,06
15.09.2021	24,00	*	730,01	734,31	-4,30	66,40	59,43	6,97														4,94
16.09.2021	24,00	*	723,13	727,27	-4,14	67,85	58,21	9,64														6,84
17.09.2021	24,00	*	599,65	601,63	-1,98	68,56	56,06	12,50														7,48
18.09.2021	24,00	*	614,62	616,74	-2,12	68,77	56,42	12,35														7,56
19.09.2021	24,00	*	707,18	709,57	-2,39	68,72	56,61	12,11														8,53
20.09.2021	24,00	*	551,43	553,70	-2,27	69,73	54,17	15,56														8,54
21.09.2021	24,00	*	532,35	534,57	-2,22	69,15	53,91	15,24														8,07
22.09.2021	24,00	*	426,98	428,69	-1,71	70,59	51,94	18,65														7,94
Среднее	24,00		612,55	615,00	-2,45	68,38	57,40	10,98														6,39
Итого	240,00		6125,48	6150,00	-24,52																	63,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **63,94** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонтент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)										Телефон:										Узел учета: Общий									
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3 вст.часть	Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.5.2)										Телефон:										Код УУТЭ: 48748									
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов	Телефон:										Схема подключения: 2-х трубная схема										график: 146/76									
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_10_63836_ч_0921										Приборы УУТЭ поверены до: 07.07.2024										Режим (схема): СП0									
Вычисл-ль: СПТ941.10 № 63836	расходомер: Gmin=										Термопреобр.: Gmax=										Преобр.давления: Тхв, °С =									
Подающий трубопровод (М1)	PM-5-T-II-15										0,006 6										КТПТР-01									
Обратный трубопровод (М2)	PM-5-T-II-15										0,006 6										КТПТР-01									
Подающий ГВС (М3)																														
Циркуляционный ГВС (М4)																														
Подпиточный трубопровод (V5)	BCГ-15										0,15 3																			
Подпиточный трубопровод (V6)	BCГ-15										0,15 3																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)										лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)																			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,016 Qвент.= 0,0455										Qтех.= 0										Qгвс.= 0,083									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																					Qтех.гвс. 0									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 5,486 Gвент.= 15,6										Gтех.= 0										Gгвс.= 4,4 Gгвс.м=									
Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						Контрольные данные		Общее теплоп						
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)																		
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал				
13.09.2021	24		0,91	0,33	0,58	62,59	43,53	19,07																		0,043				
14.09.2021	24	*	4,12	3,97	0,16	65,78	50,10	15,68																		0,073				
15.09.2021	24	*	7,26	7,49	-0,22	65,91	51,04	14,88																		0,098				
16.09.2021	24	*	7,28	7,50	-0,22	67,40	51,95	15,45																		0,102				
17.09.2021	24	*	7,45	7,68	-0,23	67,96	52,62	15,34																		0,103				
18.09.2021	24	*	7,80	8,05	-0,24	68,14	53,92	14,22																		0,099				
19.09.2021	24	*	7,55	7,78	-0,23	68,09	53,81	14,28																		0,097				
20.09.2021	24	*	7,82	8,06	-0,24	69,25	54,53	14,72																		0,103				
21.09.2021	24	*	8,06	8,32	-0,26	68,56	54,52	14,04																		0,100				
22.09.2021	24	*	8,81	9,11	-0,30	70,39	56,86	13,52																		0,104				
Среднее	24		6,71	6,83	-0,12	67,41	52,29	15,12																		0,09				
Итого	240		67,08	68,28	-1,20																					0,92				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час м.куб.
Период расчета по договору: **0** час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,92** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3	Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3
--	---

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонтент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1) Телефон:
Строит. адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.5.3)
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 48749

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт943_1_38335_ч_0921	Приборы УУТЭ поверены до: 07.07.2024	Режим (схема): СП0
Вычисл-ль: СПТ943 № 38335	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр. давления: Тхв, °С =
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80 В1 0,4 180	МИДА-ДИ-13П	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80 В1 0,4 180	МИДА-ДИ-13П.	
Подающий ГВС (М3)			
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-20 0,2 5		
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-20 0,2 5		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,5 Qвент.= 0 Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,057	Qгвс.= 0,813
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qтех.гвс. 0,057	Qгвс.ср= 0,2436
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 514,286 Gвент.= 0 Gтех.= 0	Gтех.гв.= 22,8	Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																									Контрольные данные	Общее теплоп
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)														
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Г кал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Г кал	Qгвс изл. Г кал	Qтех.гвс Г кал	Qобщ.от+гвс Г кал
13.09.2021	24	*	1088,85	1094,85	-6,00	66,95	57,12	9,82	8,74	4,53																10,354
14.09.2021	24	*	1100,11	1106,11	-6,00	67,67	57,30	10,37	8,71	4,31																11,061
15.09.2021	24	*	1290,04	1298,04	-8,00	66,49	54,01	12,48	8,40	4,59																15,665
16.09.2021	24	*	1140,93	1149,93	-9,00	67,88	53,76	14,12	8,40	4,56																15,622
17.09.2021	24	*	1054,14	1068,71	-14,56	68,51	53,83	14,68	8,48	4,41																14,773
18.09.2021	24	*	955,67	969,38	-13,71	68,61	52,57	16,04	8,69	4,16																14,696
19.09.2021	24	*	1186,69	1203,48	-16,80	68,47	53,58	14,89	8,46	4,36																16,866
20.09.2021	24	*	1017,40	1032,29	-14,88	69,70	52,84	16,85	8,61	4,18																16,450
21.09.2021	24	*	1012,70	1027,84	-15,14	69,01	52,67	16,34	8,99	4,33																15,849
22.09.2021	24	*	867,89	881,29	-13,40	70,10	51,94	18,16	9,80	4,36																15,158
Среднее	24		1071,44	1083,19	-11,75	68,34	53,96	14,37	8,73	4,38																14,65
Итого	240		10714,42	10831,91	-117,48																					146,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час 0,00 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,46 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 146,50 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **64827**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	10.07.2023	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 39515	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)				МИДА-ДИ-13П.
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20	0,2	5	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,057
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,057
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 514,286	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 22,8
				Qгвс.= 0,813
				Qгвс.ср= 0,2436
				Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	811,51	819,52	-8,01	66,74	61,47	5,27	8,40	4,40												3,85
14.09.2021	24,00	*	644,10	649,82	-5,72	67,14	60,32	6,82	8,40	4,20												4,11
15.09.2021	24,00	*	937,66	948,13	-10,47	66,42	57,61	8,81	8,10	4,30												7,74
16.09.2021	24,00	*	894,76	904,43	-9,67	67,84	53,80	14,04	8,10	4,40												12,12
17.09.2021	24,00	*	901,42	909,73	-8,31	68,53	53,25	15,28	8,20	4,20												13,41
18.09.2021	24,00	*	929,36	937,80	-8,44	68,71	53,54	15,17	8,30	4,10												13,72
19.09.2021	24,00	*	995,37	1004,43	-9,06	68,53	53,63	14,90	8,20	4,20												14,42
20.09.2021	24,00	*	870,85	878,58	-7,73	69,75	52,22	17,53	8,30	4,10												14,94
21.09.2021	24,00	*	895,57	903,77	-8,20	69,09	52,90	16,19	8,70	4,20												14,15
22.09.2021	24,00	*	781,66	788,62	-6,96	69,89	52,68	17,21	9,40	4,30												13,17
Среднее	24,00		866,23	874,48	-8,26	68,26	55,14	13,12	8,41	4,24												11,16
Итого	240,00		8662,26	8744,83	-82,57																	111,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **111,63** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: ООО " К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 64829
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 10.07.2023	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38166	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180
Подающий ГВС (М3)			
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20	0,2	5
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0378
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 445,714	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср 0,0378
			Gтех.гвс.= 15,12
			Qгвс.= 0,6828
			Qгвс.ср= 0,1896
			Gгвс.= 75,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
13.09.2021	24,00	*	734,41	740,43	-6,02	66,52	61,35	5,17	8,20	4,30												3,49
14.09.2021	24,00	*	557,56	562,47	-4,91	66,96	59,76	7,20	8,20	4,10												3,77
15.09.2021	24,00	*	820,16	828,21	-8,05	66,32	60,00	6,32	7,90	4,30												4,77
16.09.2021	24,00	*	614,43	620,92	-6,49	67,64	57,53	10,11	8,00	4,30												5,88
17.09.2021	24,00	*	450,32	453,46	-3,14	68,19	55,11	13,08	8,00	4,20												5,75
18.09.2021	24,00	*	690,04	694,25	-4,21	68,63	52,14	16,49	8,20	4,00												11,22
19.09.2021	24,00	*	778,82	784,89	-6,07	68,42	52,72	15,70	7,90	4,10												11,97
20.09.2021	24,00	*	675,71	681,17	-5,46	69,66	51,17	18,49	8,10	4,00												12,28
21.09.2021	24,00	*	665,84	671,18	-5,34	69,00	51,41	17,59	8,50	4,20												11,50
22.09.2021	24,00	*	606,13	611,41	-5,28	69,88	51,33	18,55	9,20	4,20												11,04
Среднее	24,00		659,34	664,84	-5,50	68,12	55,25	12,87	8,22	4,17												8,17
Итого	240,00		6593,42	6648,39	-54,97																	81,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **81,67** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонтент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 2553.34.040.4	Телефон:	Узел учета:	Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТПЗ встр. часть	Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.1)		Код УУТЭ:	29132
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов	Телефон:			
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68401_ч_0921	Приборы УУТЭ поверены до: 23.07.2025	Режим (схема): СП0	
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68401	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Тхв, °C =
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-A	0,067 30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-A	0,067 30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (V5)	BCГ-15	0,15 3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,081 Qвент.= 0,0203	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0065	Qгвс.= 0,054
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. 0,0065	Qгвс.ср= 0,0138
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27,77 Gвент.= 6,96	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,6	Gгвс.= 5,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																									Контрольные данные		Общее теплоп
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)															Qгвс изл. Г кал	Qтех.гвс Г кал	Qобщ.от+гвс Г кал
Дата	Ти час	НС	M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Г кал	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Г кал				
13.09.2021	24	*	47,69	46,69	1,00	66,81	65,56	1,25																	0,133		
14.09.2021	24		17,00	15,57	1,43	66,76	47,23	19,53																	0,403		
15.09.2021	24		26,32	25,10	1,22	66,22	44,77	21,44																	0,624		
16.09.2021	24		23,00	21,83	1,17	67,68	44,35	23,33																	0,592		
17.09.2021	24		23,78	22,68	1,10	68,30	44,40	23,90																	0,621		
18.09.2021	24		21,63	20,63	1,00	68,38	44,45	23,93																	0,566		
19.09.2021	24		25,67	24,69	0,98	68,14	45,05	23,08																	0,641		
20.09.2021	24		24,52	23,49	1,03	69,51	44,65	24,86																	0,660		
21.09.2021	24		24,30	23,24	1,06	68,78	44,59	24,19																	0,639		
22.09.2021	24		21,74	20,57	1,18	70,03	44,42	25,60																	0,613		
Среднее	24		25,57	24,45	1,12	68,06	46,95	21,11																	0,55		
Итого	240		255,66	244,48	11,18																				5,49		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час **0,00** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час м.куб.
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,49** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 2553.34.040.4	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 29130
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 19.06.2024		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68381	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3				
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:	ВСГ-20	0,2	5 лето:				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 1,1826	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0,068	Qгвс. = 0,6564		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,068	Qгвс.ср = 0,2148		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 405,463	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 27,2	Gгвс. = 85,92	Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
13.09.2021	24,00	*	382,36	388,41	-6,05	66,71	59,16	7,55														2,59
14.09.2021	24,00	*	353,95	359,38	-5,43	67,22	59,03	8,19														2,64
15.09.2021	24,00	*	409,45	418,41	-8,96	66,38	51,95	14,43														5,52
16.09.2021	24,00	*	550,39	563,70	-13,31	68,02	49,89	18,13														9,40
17.09.2021	24,00	*	593,09	607,24	-14,15	68,54	50,94	17,60														9,81
18.09.2021	24,00	*	590,58	604,48	-13,90	68,68	51,00	17,68														9,83
19.09.2021	24,00	*	584,18	597,13	-12,95	68,61	50,57	18,04														9,98
20.09.2021	24,00	*	534,34	546,10	-11,76	69,76	50,27	19,49														9,91
21.09.2021	24,00	*	554,42	566,59	-12,17	69,08	50,49	18,59														9,78
22.09.2021	24,00	*	522,67	534,21	-11,54	70,49	50,72	19,77														9,83
Среднее	24,00		507,54	518,57	-11,02	68,35	52,40	15,95														7,93
Итого	240,00		5075,43	5185,65	-110,22																	79,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды 13,46 °С	0 Гкал		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	79,29 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3	Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3
--	--

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 2553.34.040.4	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 29131
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 21.06.2024	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68425	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80-С1 0,72	180	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1 0,72	180	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)			
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15 0,15	3	
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:	ВСГ-20 0,2	5 лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,096	Qвент.= 0	Qтех.гв.= 0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.= 0	Qгвс.= 0,5862
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 375,771	Gвент.= 0	Qгвс.ср.= 0,1842
		Gтех.= 0	Gгвс.= 73,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	М1 т	М2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	193,16	193,93	-0,77	66,63	54,12	12,51														2,41
14.09.2021	24,00	*	190,57	190,80	-0,23	67,22	54,16	13,06														2,51
15.09.2021	24,00	*	324,95	326,87	-1,92	66,25	47,73	18,52														5,98
16.09.2021	24,00	*	406,39	406,91	-0,52	67,87	46,34	21,53														8,79
17.09.2021	24,00	*	411,18	411,70	-0,52	68,44	46,74	21,70														8,96
18.09.2021	24,00	*	424,56	424,78	-0,22	68,56	47,25	21,31														9,10
19.09.2021	24,00	*	412,08	412,57	-0,49	68,51	46,63	21,88														9,06
20.09.2021	24,00	*	411,95	411,59	0,36	69,66	47,16	22,50														9,35
21.09.2021	24,00	*	430,78	430,34	0,44	68,96	47,28	21,68														9,43
22.09.2021	24,00	*	452,84	452,77	0,07	70,71	48,01	22,70														10,35
Среднее	24,00		365,85	366,23	-0,38	68,28	48,54	19,74														7,59
Итого	240,00		3658,46	3662,26	-3,80																	75,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C** 0 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **75,94** Гкал

_____ / _____ /

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Зима

Абонент: ООО " К КВАРТАЛ"	Договор: 22929.040.6 (2668.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 61246
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 07.06.2023		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;				
Вычислитель:	СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01							
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01							
Подающий ГВС (М3)												
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)		ВСГ-15	0,15	3								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	1,4	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,901		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,304		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	480	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	121,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 13.09.2021 по 22.09.2021																						
Учет отопления (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
13.09.2021	24,00	*	834,60	841,33	-6,73	66,39	62,79	3,60														2,71
14.09.2021	24,00	*	642,66	646,80	-4,14	66,76	61,97	4,79														2,93
15.09.2021	24,00	*	785,18	789,90	-4,72	66,25	56,59	9,66														7,46
16.09.2021	24,00	*	631,23	633,69	-2,46	67,79	49,08	18,71														11,79
17.09.2021	24,00	*	662,64	665,83	-3,19	68,47	48,84	19,63														12,96
18.09.2021	24,00	*	679,93	683,52	-3,59	68,61	49,42	19,19														12,98
19.09.2021	24,00	*	774,08	778,60	-4,52	68,48	50,30	18,18														13,97
20.09.2021	24,00	*	681,38	685,10	-3,72	69,68	49,53	20,15														13,66
21.09.2021	24,00	*	699,60	703,78	-4,18	69,02	49,89	19,13														13,28
22.09.2021	24,00	*	701,24	705,56	-4,32	70,70	50,81	19,89														13,84
Среднее	24,00		709,25	713,41	-4,16	68,22	52,92	15,29														10,56
Итого	240,00		7092,54	7134,11	-41,57																	105,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	13,46 °С	0 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	105,58 Гкал		_____ / _____
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3	Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:56 (MSK) , Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
	Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:59 (MSK) , Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

РЕЕСТР отчетов за Сентябрь 2021 г.

Район: Красносельский (ЮЗПЧ кв. 20)

ФИО инспектора: Васильев В.В.

Обслуживающая организация: ИП Евдокимов

Контактный телефон: +7921 9767572 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

№ п/п	Абонент	Адрес	Кол-во отчетов	Примечание
1	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
2	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
3	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
4	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
5	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
6	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
7	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.4 лит.А (строит. корп.3.2.2-6)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
8	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.3) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
9	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.4) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
10	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.4.3) ИТП №3(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
11	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
12	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось

13	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №3(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
14	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
15	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
16	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.3) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
17	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №4(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
ИТОГО:			17	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ ee36a9b3-0022-4125-b24b-e26d26374da3	Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:59 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3
---	---