

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1 жил. часть**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61241**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 68439	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3873	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,1101
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0,1101
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 475,646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 44,04
				Gгвс.= 88,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021																						
24.08.2021																						
25.08.2021																						
26.08.2021																						
27.08.2021																						
28.08.2021																						
29.08.2021																						
30.08.2021																						
31.08.2021																						
01.09.2021																						
02.09.2021																						
03.09.2021																						
04.09.2021																						
05.09.2021																						
06.09.2021																						
07.09.2021																						
08.09.2021																						
09.09.2021	24,00	*	283,60	288,59	-4,99	68,16	61,58	6,58														1,60
10.09.2021	24,00	*	572,49	582,54	-10,05	68,37	62,41	5,96														2,87
11.09.2021	24,00	*	573,54	583,32	-9,78	68,29	62,30	5,99														2,91
12.09.2021	24,00	*	574,56	583,69	-9,13	68,31	62,00	6,31														3,14
Среднее	24,00		501,05	509,53	-8,49	68,28	62,07	6,21														2,63
Итого	96,00		2004,19	2038,14	-33,95																	10,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

408 час

44,71 Гкал

с 23.08.2021 по 08.09.2021

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

408 час

0 куб.м

Поверка приборов УУТЭ

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **55,23** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61242**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-25	0,35	7		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7394	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0627	Qгвс.= 0,438
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0627	Qгвс.ср= 0,129
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 253,509	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 25,08	Gгвс.= 51,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	361,55	367,44	-5,89	59,23	54,27	4,96														1,53
24.08.2021	24,00	*	373,71	379,68	-5,97	59,62	54,83	4,79														1,52
25.08.2021	24,00	*	329,78	335,47	-5,69	61,13	55,51	5,62														1,59
26.08.2021	24,00	*	362,41	368,37	-5,96	62,02	56,83	5,19														1,60
27.08.2021	24,00	*	354,30	360,18	-5,88	61,51	56,19	5,32														1,61
28.08.2021	24,00	*	340,73	346,45	-5,72	60,20	54,20	6,00														1,79
29.08.2021	24,00	*	373,72	379,69	-5,97	59,06	53,46	5,60														1,83
30.08.2021	24,00	*	364,33	370,30	-5,97	59,60	54,22	5,38														1,69
31.08.2021	24,00	*	373,56	379,64	-6,08	59,51	54,16	5,35														1,73
01.09.2021	24,00	*	373,58	379,61	-6,03	59,92	54,56	5,36														1,73
02.09.2021	24,00	*	354,56	360,44	-5,88	64,02	58,44	5,58														1,69
03.09.2021	24,00	*	360,34	366,43	-6,09	65,10	59,61	5,49														1,67
04.09.2021	24,00	*	372,05	377,98	-5,93	65,36	59,71	5,65														1,80
05.09.2021	24,00	*	362,10	367,87	-5,77	65,22	58,92	6,30														1,99
06.09.2021	24,00	*	372,38	378,12	-5,74	65,30	59,53	5,77														1,86
07.09.2021	24,00	*	372,76	378,32	-5,56	64,97	59,31	5,66														1,84
08.09.2021	24,00	*	359,82	365,02	-5,20	65,25	59,29	5,96														1,89
09.09.2021	24,00	*	368,75	373,86	-5,11	63,77	57,82	5,95														1,96
10.09.2021	24,00	*	370,28	375,10	-4,82	59,29	53,66	5,63														1,88
11.09.2021	24,00	*	366,46	371,23	-4,77	59,48	53,79	5,69														1,88
12.09.2021	24,00	*	362,25	366,84	-4,59	59,24	53,09	6,15														2,04
Среднее	24,00		363,31	368,95	-5,65	61,85	56,26	5,59														1,77
Итого	504,00		7629,42	7748,04	-118,62																	37,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **37,12** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**

Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть**

Обслуживающая организация:

Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

69675

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68429	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021																						
24.08.2021																						
25.08.2021																						
26.08.2021																						
27.08.2021																						
28.08.2021																						
29.08.2021																						
30.08.2021																						
31.08.2021																						
01.09.2021																						
02.09.2021																						
03.09.2021																						
04.09.2021																						
05.09.2021																						
06.09.2021																						
07.09.2021																						
08.09.2021																						
09.09.2021	24,00	*	8,08	7,87	0,21	67,65	55,06	12,59														0,11
10.09.2021	24,00		15,57	15,19	0,38	67,84	56,10	11,74														0,21
11.09.2021	24,00		14,99	14,64	0,35	67,74	57,51	10,23														0,18
12.09.2021	24,00		14,79	14,45	0,34	67,74	57,57	10,17														0,17
Среднее	24,00		13,36	13,04	0,32	67,74	56,56	11,18														0,17
Итого	96,00		53,43	52,15	1,28																	0,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

408 час

2,89 Гкал

с 23.08.2021 по 08.09.2021

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

408 час

0 куб.м

Поверка приборов УУТЭ

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **3,56** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **61243**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32135	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9627	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 330,069	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 70,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	349,55	352,43	-2,88	68,56	62,80	5,76														1,89
24.08.2021	24,00	*	347,02	349,72	-2,70	68,57	62,85	5,72														1,87
25.08.2021	24,00	*	302,84	305,25	-2,41	69,39	62,69	6,70														1,93
26.08.2021	24,00	*	343,86	346,67	-2,81	68,95	62,97	5,98														1,93
27.08.2021	24,00	*	333,83	336,59	-2,76	68,87	62,82	6,05														1,90
28.08.2021	24,00	*	336,25	338,98	-2,73	69,28	63,04	6,24														1,98
29.08.2021	24,00	*	444,98	448,74	-3,76	68,36	63,38	4,98														2,05
30.08.2021	24,00	*	376,02	379,19	-3,17	68,90	63,35	5,55														1,94
31.08.2021	24,00	*	393,98	397,44	-3,46	68,60	63,19	5,41														1,97
01.09.2021	24,00	*	426,07	429,68	-3,61	68,73	63,63	5,10														2,01
02.09.2021	24,00	*	365,00	368,00	-3,00	68,97	63,28	5,69														1,94
03.09.2021	24,00	*	406,58	410,31	-3,73	68,61	63,54	5,07														1,89
04.09.2021	24,00	*	474,60	479,00	-4,40	68,80	64,01	4,79														2,07
05.09.2021	24,00	*	494,13	498,76	-4,63	68,63	63,71	4,92														2,21
06.09.2021	24,00	*	418,91	422,77	-3,86	68,87	63,50	5,37														2,07
07.09.2021	24,00	*	415,16	419,10	-3,94	68,69	63,24	5,45														2,08
08.09.2021	24,00	*	419,23	423,12	-3,89	68,50	63,19	5,31														2,05
09.09.2021	24,00	*	419,65	423,56	-3,91	68,39	63,27	5,12														1,97
10.09.2021	24,00	*	406,79	410,52	-3,73	68,55	63,54	5,01														1,86
11.09.2021	24,00	*	517,20	522,12	-4,92	68,44	64,04	4,40														2,04
12.09.2021	24,00	*	535,53	540,33	-4,80	68,24	63,66	4,58														2,23
Среднее	24,00		406,06	409,63	-3,58	68,71	63,32	5,39														1,99
Итого	504,00		8527,18	8602,28	-75,10																	41,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **41,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61244**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32131	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,2337	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 422,983	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	227,58	228,09	-0,51	68,15	58,99	9,16														2,09
24.08.2021	24,00	*	185,56	185,97	-0,41	68,01	57,43	10,58														1,97
25.08.2021	24,00	*	237,53	238,04	-0,51	68,85	59,26	9,59														2,29
26.08.2021	24,00	*	227,29	227,79	-0,50	68,46	59,19	9,27														2,11
27.08.2021	24,00	*	175,95	176,38	-0,43	68,26	56,71	11,55														2,04
28.08.2021	24,00	*	214,10	214,60	-0,50	68,93	57,99	10,94														2,35
29.08.2021	24,00	*	327,72	328,39	-0,67	67,95	60,86	7,09														2,34
30.08.2021	24,00	*	250,08	250,67	-0,59	68,54	59,82	8,72														2,19
31.08.2021	24,00	*	290,61	291,33	-0,72	68,08	59,96	8,12														2,36
01.09.2021	24,00	*	246,09	246,64	-0,55	68,12	59,34	8,78														2,17
02.09.2021	24,00	*	246,48	247,07	-0,59	68,51	59,50	9,01														2,23
03.09.2021	24,00	*	243,41	244,27	-0,86	68,13	58,73	9,40														2,28
04.09.2021	24,00	*	294,43	295,37	-0,94	68,35	60,32	8,03														2,36
05.09.2021	24,00	*	494,38	495,78	-1,40	68,31	62,76	5,55														2,74
06.09.2021	24,00	*	299,71	300,61	-0,90	68,41	60,19	8,22														2,46
07.09.2021	24,00	*	313,57	314,72	-1,15	68,10	60,40	7,70														2,39
08.09.2021	24,00	*	311,90	313,08	-1,18	68,01	60,29	7,72														2,39
09.09.2021	24,00	*	307,33	308,53	-1,20	67,90	60,33	7,57														2,30
10.09.2021	24,00	*	256,20	257,10	-0,90	68,03	59,29	8,74														2,23
11.09.2021	24,00	*	301,55	302,65	-1,10	68,04	60,20	7,84														2,35
12.09.2021	24,00	*	455,83	458,00	-2,17	67,81	61,89	5,92														2,64
Среднее	24,00		281,30	282,15	-0,85	68,24	59,69	8,55														2,30
Итого	504,00		5907,30	5925,08	-17,78																	48,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **48,28** Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **61245**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	01.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32144	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0521	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 360,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00		164,29	164,00	0,29	68,25	56,67	11,58														1,94
24.08.2021	24,00		174,60	174,34	0,26	68,14	58,11	10,03														1,79
25.08.2021	24,00		173,80	173,58	0,22	69,14	58,67	10,47														1,86
26.08.2021	24,00 *		185,53	185,29	0,24	68,56	58,59	9,97														1,89
27.08.2021	24,00 *		158,52	158,23	0,29	68,56	57,48	11,08														1,80
28.08.2021	24,00 *		165,00	164,79	0,21	69,03	57,81	11,22														1,89
29.08.2021	24,00 *		203,21	202,97	0,24	68,02	58,34	9,68														2,01
30.08.2021	24,00		171,46	171,11	0,35	68,56	57,18	11,38														1,99
31.08.2021	24,00 *		199,47	199,23	0,24	68,25	58,47	9,78														1,99
01.09.2021	24,00 *		180,80	180,49	0,31	68,25	57,88	10,37														1,92
02.09.2021	24,00 *		177,50	177,17	0,33	68,81	58,27	10,54														1,91
03.09.2021	24,00		179,74	179,41	0,33	68,27	57,75	10,52														1,93
04.09.2021	24,00		194,41	194,11	0,30	68,48	58,01	10,47														2,08
05.09.2021	24,00 *		231,35	231,05	0,30	68,31	58,76	9,55														2,26
06.09.2021	24,00		192,16	191,83	0,33	68,43	57,82	10,61														2,08
07.09.2021	24,00 *		199,96	199,59	0,37	68,25	57,88	10,37														2,12
08.09.2021	24,00 *		273,04	272,75	0,29	68,25	60,86	7,39														2,07
09.09.2021	24,00 *		226,95	226,72	0,23	68,13	59,23	8,90														2,06
10.09.2021	24,00		259,98	259,61	0,37	68,28	60,03	8,25														2,20
11.09.2021	24,00 *		259,66	259,39	0,27	68,17	60,17	8,00														2,13
12.09.2021	24,00 *		313,64	313,44	0,20	68,00	60,72	7,28														2,34
Среднее	24,00		204,05	203,77	0,28	68,39	58,51	9,88														2,01
Итого	504,00		4285,07	4279,10	5,97																	42,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **42,26** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **68476**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	25.10.2022	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32075	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 313,131	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 70,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	324,70	329,81	-5,11	68,41	62,98	5,43														1,49
24.08.2021	24,00	*	332,81	337,98	-5,17	68,38	62,98	5,40														1,52
25.08.2021	24,00	*	298,10	302,74	-4,64	69,47	62,98	6,49														1,69
26.08.2021	24,00	*	324,12	329,19	-5,07	68,79	63,38	5,41														1,48
27.08.2021	24,00	*	335,73	340,95	-5,22	68,73	63,43	5,30														1,50
28.08.2021	24,00	*	321,34	326,28	-4,94	69,19	63,70	5,49														1,50
29.08.2021	24,00	*	343,32	348,68	-5,36	68,27	62,72	5,55														1,63
30.08.2021	24,00	*	239,26	243,00	-3,74	68,92	61,96	6,96														1,47
31.08.2021	24,00	*	184,69	187,57	-2,88	68,35	57,50	10,85														1,87
01.09.2021	24,00	*	204,26	207,43	-3,17	68,38	57,98	10,40														1,97
02.09.2021	24,00	*	176,36	179,06	-2,70	68,69	57,72	10,97														1,81
03.09.2021	24,00	*	182,04	184,95	-2,91	68,30	57,82	10,48														1,77
04.09.2021	24,00	*	199,52	202,73	-3,21	68,51	57,99	10,52														1,94
05.09.2021	24,00	*	218,75	222,21	-3,46	68,34	57,83	10,51														2,13
06.09.2021	24,00	*	197,62	200,75	-3,13	68,52	57,85	10,67														1,96
07.09.2021	24,00	*	201,23	204,50	-3,27	68,35	57,62	10,73														2,00
08.09.2021	24,00	*	197,85	201,07	-3,22	68,27	57,79	10,48														1,92
09.09.2021	24,00	*	204,77	208,15	-3,38	68,11	58,13	9,98														1,88
10.09.2021	24,00	*	200,96	204,22	-3,26	68,21	58,24	9,97														1,84
11.09.2021	24,00	*	203,90	207,26	-3,36	68,18	58,51	9,67														1,81
12.09.2021	24,00	*	231,19	235,09	-3,90	68,02	58,30	9,72														2,06
Среднее	24,00		243,93	247,79	-3,86	68,49	59,88	8,62														1,77
Итого	504,00		5122,52	5203,62	-81,10																	37,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **37,24** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **68475**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32046	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 401,314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	304,15	309,28	-5,13	68,36	60,32	8,04														2,18
24.08.2021	24,00	*	315,96	321,26	-5,30	68,35	60,54	7,81														2,19
25.08.2021	24,00	*	262,81	267,28	-4,47	69,29	59,66	9,63														2,31
26.08.2021	24,00	*	302,62	307,74	-5,12	68,72	60,19	8,53														2,32
27.08.2021	24,00	*	293,37	298,50	-5,13	68,66	60,19	8,47														2,22
28.08.2021	24,00	*	298,42	303,59	-5,17	69,11	60,48	8,63														2,31
29.08.2021	24,00	*	357,11	363,06	-5,95	68,20	60,71	7,49														2,37
30.08.2021	24,00	*	334,19	339,83	-5,64	68,69	60,85	7,84														2,33
31.08.2021	24,00	*	320,27	325,70	-5,43	68,45	60,33	8,12														2,32
01.09.2021	24,00	*	335,29	340,93	-5,64	68,50	60,67	7,83														2,34
02.09.2021	24,00	*	398,74	405,07	-6,33	68,96	58,02	10,94														4,06
03.09.2021	24,00	*	294,01	299,25	-5,24	68,35	59,62	8,73														2,30
04.09.2021	24,00	*	286,52	291,66	-5,14	68,59	59,12	9,47														2,45
05.09.2021	24,00	*	368,35	374,51	-6,16	68,43	59,94	8,49														2,81
06.09.2021	24,00	*	308,68	314,06	-5,38	68,61	59,63	8,98														2,50
07.09.2021	24,00	*	314,71	320,30	-5,59	68,45	59,64	8,81														2,48
08.09.2021	24,00	*	321,37	327,07	-5,70	68,34	59,80	8,54														2,45
09.09.2021	24,00	*	344,36	350,46	-6,10	68,21	60,06	8,15														2,49
10.09.2021	24,00	*	321,94	327,73	-5,79	68,31	60,06	8,25														2,36
11.09.2021	24,00	*	380,77	387,51	-6,74	68,24	60,71	7,53														2,52
12.09.2021	24,00	*	338,38	344,53	-6,15	68,01	60,70	7,31														2,15
Среднее	24,00		323,91	329,49	-5,59	68,52	60,06	8,46														2,45
Итого	504,00		6802,02	6919,32	-117,30																	51,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **51,46** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25527.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **68474**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32132	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9982	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 342,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00	*	243,08	245,00	-1,92	68,30	60,91	7,39														1,71
24.08.2021	24,00	*	271,06	273,11	-2,05	68,30	61,30	7,00														1,81
25.08.2021	24,00	*	230,38	232,27	-1,89	69,19	60,81	8,38														1,85
26.08.2021	24,00	*	262,67	264,68	-2,01	68,64	61,19	7,45														1,87
27.08.2021	24,00	*	254,10	256,13	-2,03	68,60	61,14	7,46														1,81
28.08.2021	24,00	*	226,96	228,75	-1,79	69,13	60,81	8,32														1,81
29.08.2021	24,00	*	307,79	309,94	-2,15	68,14	61,76	6,38														1,87
30.08.2021	24,00	*	289,37	291,41	-2,04	68,61	61,68	6,93														1,92
31.08.2021	24,00	*	295,48	297,52	-2,04	68,36	61,45	6,91														1,96
01.09.2021	24,00	*	310,32	312,43	-2,11	68,33	61,79	6,54														1,94
02.09.2021	24,00	*	283,11	285,15	-2,04	68,70	61,78	6,92														1,87
03.09.2021	24,00	*	324,44	326,68	-2,24	68,33	62,05	6,28														1,94
04.09.2021	24,00	*	360,86	363,10	-2,24	68,52	62,72	5,80														2,00
05.09.2021	24,00	*	352,43	354,63	-2,20	68,35	62,13	6,22														2,11
06.09.2021	24,00	*	362,44	364,51	-2,07	68,61	62,95	5,66														1,97
07.09.2021	24,00	*	353,57	355,60	-2,03	68,31	62,35	5,96														2,03
08.09.2021	24,00	*	417,76	419,02	-1,26	68,18	63,28	4,90														2,03
09.09.2021	24,00	*	619,41	620,58	-1,17	68,22	64,75	3,47														2,16
10.09.2021	24,00	*	549,09	550,29	-1,20	68,27	64,51	3,76														2,07
11.09.2021	24,00	*	600,46	601,20	-0,74	68,20	64,86	3,34														2,04
12.09.2021	24,00	*	582,24	583,52	-1,28	68,07	64,50	3,57														2,08
Среднее	24,00		357,00	358,83	-1,83	68,45	62,32	6,13														1,95
Итого	504,00		7497,02	7535,52	-38,50																	40,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **40,85** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонент:
Адрес:
Обслуживающая организация:
Источник:

ООО "К КВАРТАЛ"
Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3 встр.часть
ИП Евдокимов
Юго-Западная ТЭЦ

Договор:
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения:

23403.040.6 (21117.34.040.1)
ЮЗПЧ Кв20 (3.5.2)
2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
48748

график:

146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_10_63836_ч_0921		Приборы УУТЭ поверены до: 07.07.2024		Режим (схема): СП0	
Вычисл-ль: СПТ941.10 № 63836	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: Тхв, °С =	
Подающий трубопровод (М1)	PM-5-Т-И-15	0,006	6	КТПТР-01			
Обратный трубопровод (М2)	PM-5-Т-И-15	0,006	6	КТПТР-01			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (V5)	BCГ-15	0,15	3				
Подпиточный трубопровод (V6)	BCГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,016	Qвент.= 0,0455	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,083	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс. 0	Qгвс.ср= 0,011	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 5,486	Gвент.= 15,6	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 4,4	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021																							Контрольные	Общие		
		Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)												данные		теплот	
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
23.08.2021	24	*	1,06	1,10	-0,04	65,01	49,14	1,08																		0,015
24.08.2021	24	*	1,06	1,11	-0,04	64,82	47,40	1,09																		0,017
25.08.2021	24	*	1,08	1,12	-0,04	65,81	48,07	1,10																		0,017
26.08.2021	24	*	1,07	1,11	-0,04	65,16	47,71	1,10																		0,017
27.08.2021	24	*	1,07	1,11	-0,04	65,14	48,14	1,09																		0,016
28.08.2021	24	*	1,07	1,11	-0,04	65,64	50,74	1,09																		0,014
29.08.2021	24	*	1,04	1,08	-0,04	64,71	50,17	1,06																		0,013
30.08.2021	24	*	1,06	1,10	-0,05	65,20	48,55	1,08																		0,015
31.08.2021	24	*	1,05	1,10	-0,05	64,98	47,82	1,07																		0,016
01.09.2021	24	*	1,05	1,09	-0,04	64,93	48,61	1,07																		0,015
02.09.2021	24	*	1,05	1,09	-0,04	65,45	48,73	1,07																		0,016
03.09.2021	24	*	1,05	1,10	-0,04	64,83	47,74	1,07																		0,016
04.09.2021	24	*	1,04	1,08	-0,03	64,93	49,76	1,07																		0,014
05.09.2021	24	*	1,04	1,07	-0,03	64,74	49,49	1,06																		0,014
06.09.2021	24	*	1,05	1,08	-0,03	64,90	47,93	1,07																		0,017
07.09.2021	24	*	0,95	0,75	0,20	64,49	46,56	0,96																		0,026
08.09.2021	24		0,92	0,00	0,92	64,27	61,86	0,94																		0,059
09.09.2021	24		0,93	0,17	0,76	64,06	45,01	0,95																		0,052
10.09.2021	24		0,98	0,31	0,67	64,11	44,41	1,00																		0,049
11.09.2021	24		0,94	0,32	0,62	63,81	44,84	0,96																		0,046
12.09.2021	24		0,91	0,31	0,61	63,74	44,79	0,93																		0,045
Среднее	24		1,02	0,87	0,15	64,80	48,45	1,04																		0,02
Итого	504		21,47	18,31	3,16																					0,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

0,00 Гкал

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час

м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

13,46 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

0,51 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a	Отправлено	Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
	Утверждено	ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонтент: **ООО "К КВАРТАЛ"**

Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4**

Обслуживающая организация: **ИП Евдокимов**

Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**

Строит.адрес: **ЮЗПЧ Кв20 (3.5.3)**

Телефон: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**

Код УУТЭ: **48749**

график: **146/76**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: **спт943_1_38335_ч_0921** Приборы УУТЭ поверены до: **07.07.2024** Режим (схема): **СП0**

Вычисл-ль: **СПТ943 № 38335** расходомер: **Gmin= 0,4 Gmax= 180** Термопреобр.: **КТПТР-01** Преобр.давления: **МИДА-ДИ-13П** Тхв, °С =

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-80 В1 0,4 180 КТПТР-01 МИДА-ДИ-13П

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-80 В1 0,4 180 КТПТР-01 МИДА-ДИ-13П

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-20 0,2 5

Подпиточный трубопровод (V6) ВСГ-20 0,2 5

Расчетный алгоритм: зима: **Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)** лето: **Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот.= 1,5 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0,057 Qгвс.= 0,813**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **Qот.= 514,286 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0,057 Qгвс.ср= 0,2436**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: **Gот.= 514,286 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс= 22,8 Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

Учет ГВС (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб	dV (излив) м.куб	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
23.08.2021	24		446,24	452,52	-6,28	68,14	58,77	9,36	9,04	4,52																3,848
24.08.2021	24		460,31	466,64	-6,33	68,04	58,97	9,06	9,04	4,54																3,839
25.08.2021	24		396,88	402,55	-5,67	68,98	58,13	10,85	9,06	4,50																4,014
26.08.2021	24		445,07	451,22	-6,15	68,44	58,71	9,73	9,05	4,52																4,010
27.08.2021	24		461,88	468,27	-6,39	68,31	58,84	9,47	9,08	4,50																4,040
28.08.2021	24		408,70	414,53	-5,83	68,84	58,31	10,53	9,12	4,45																4,001
29.08.2021	24		525,56	532,64	-7,07	67,93	59,25	8,69	9,00	4,57																4,193
30.08.2021	24		450,40	456,59	-6,19	68,38	58,80	9,59	9,06	4,50																3,995
31.08.2021	24		490,16	496,78	-6,62	68,18	58,88	9,30	9,01	4,56																4,214
01.09.2021	24		505,52	512,24	-6,72	68,13	59,23	8,90	9,00	4,58																4,147
02.09.2021	24		450,83	456,91	-6,08	68,61	58,78	9,82	9,00	4,55																4,112
03.09.2021	24		509,10	515,69	-6,59	68,15	59,29	8,86	9,00	4,57																4,164
04.09.2021	24		524,17	530,83	-6,65	68,35	59,18	9,18	8,99	4,58																4,463
05.09.2021	24		573,79	580,84	-7,05	68,22	59,18	9,04	8,92	4,64																4,821
06.09.2021	24		518,70	525,16	-6,46	68,40	59,05	9,35	8,97	4,59																4,515
07.09.2021	24		524,60	531,29	-6,69	68,19	59,21	8,98	8,96	4,60																4,361
08.09.2021	24		763,78	763,78	0,00	68,30	58,75	9,55	8,89	4,69																7,296
09.09.2021	24		1060,17	1064,17	-4,00	68,35	58,67	9,68	8,71	4,73																10,031
10.09.2021	24		1092,14	1097,14	-5,00	68,42	59,22	9,20	8,84	4,66																9,747
11.09.2021	24		1085,46	1091,46	-6,00	68,35	59,00	9,36	8,81	4,67																9,801
12.09.2021	24		1080,09	1086,09	-6,00	68,35	58,61	9,74	8,82	4,68																10,169
Среднее	24		608,26	614,16	-5,89	68,34	58,90	9,44	8,97	4,58																5,42
Итого	504		12773,54	12897,31	-123,77																					113,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час **0,00** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час **м.куб.**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2: **0** Гкал

Корректировка на температуру холодной воды **13,46** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **113,78** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **64827**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	10.07.2023	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 39515	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)				МИДА-ДИ-13П.
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20	0,2	5	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,057
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0,057
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 514,286	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 22,8
				Qгвс.= 0,813
				Qгвс.ср= 0,2436
				Gгвс.= 97,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2021	24,00	*	463,87	467,80	-3,93	68,33	59,89	8,44	8,70	4,50												3,72
24.08.2021	24,00	*	495,01	499,26	-4,25	68,27	59,98	8,29	8,70	4,50												3,89
25.08.2021	24,00	*	383,24	386,41	-3,17	69,21	58,90	10,31	8,70	4,40												3,80
26.08.2021	24,00	*	460,95	464,76	-3,81	68,66	59,67	8,99	8,70	4,50												3,96
27.08.2021	24,00	*	464,30	468,06	-3,76	68,52	59,94	8,58	8,80	4,40												3,80
28.08.2021	24,00	*	413,73	416,92	-3,19	69,07	59,01	10,06	8,80	4,40												4,02
29.08.2021	24,00	*	592,73	597,31	-4,58	68,12	60,80	7,32	8,70	4,50												4,11
30.08.2021	24,00	*	514,62	518,53	-3,91	68,60	60,08	8,52	8,70	4,40												4,19
31.08.2021	24,00	*	520,72	524,66	-3,94	68,38	59,83	8,55	8,70	4,50												4,26
01.09.2021	24,00	*	557,39	561,64	-4,25	68,36	60,38	7,98	8,70	4,50												4,24
02.09.2021	24,00	*	499,45	503,24	-3,79	68,74	59,97	8,77	8,70	4,50												4,20
03.09.2021	24,00	*	585,78	590,46	-4,68	68,34	60,64	7,70	8,60	4,50												4,27
04.09.2021	24,00	*	596,11	600,78	-4,67	68,55	60,75	7,80	8,60	4,50												4,42
05.09.2021	24,00	*	620,78	625,29	-4,51	68,40	59,98	8,42	8,60	4,60												5,01
06.09.2021	24,00	*	553,77	557,93	-4,16	68,57	60,17	8,40	8,60	4,50												4,45
07.09.2021	24,00	*	557,96	561,85	-3,89	68,39	60,35	8,04	8,60	4,50												4,30
08.09.2021	24,00	*	596,92	601,63	-4,71	68,33	60,38	7,95	8,60	4,50												4,51
09.09.2021	24,00	*	615,17	621,01	-5,84	68,15	60,63	7,52	8,50	4,50												4,32
10.09.2021	24,00	*	597,69	603,65	-5,96	68,26	60,62	7,64	8,60	4,40												4,26
11.09.2021	24,00	*	634,95	641,35	-6,40	68,21	61,05	7,16	8,60	4,40												4,21
12.09.2021	24,00	*	661,62	668,54	-6,92	68,09	60,50	7,59	8,50	4,50												4,66
Среднее	24,00		542,23	546,72	-4,49	68,45	60,17	8,29	8,65	4,48												4,22
Итого	504,00		11386,80	11481,10	-94,32																	88,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **88,6** Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**

Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2**

Обслуживающая организация:

Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **23403.040.6 (21117.34.040.1)**

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

64829

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	10.07.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38166	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1	0,4	180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)					МИДА-ДИ-13П.
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20	0,2	5		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0378	Qгвс.= 0,6828
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0378	Qгвс.ср= 0,1896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 445,714	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 15,12	Gгвс.= 75,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2021	24,00	*	412,14	416,26	-4,12	68,16	59,82	8,34	8,60	4,40												3,23
24.08.2021	24,00	*	426,55	430,70	-4,15	68,09	59,85	8,24	8,60	4,40												3,30
25.08.2021	24,00	*	354,08	357,97	-3,89	68,96	58,78	10,18	8,60	4,40												3,41
26.08.2021	24,00	*	382,93	387,01	-4,08	68,44	59,28	9,16	8,60	4,40												3,30
27.08.2021	24,00	*	410,96	415,37	-4,41	68,29	59,59	8,70	8,60	4,40												3,35
28.08.2021	24,00	*	359,79	363,81	-4,02	68,86	58,78	10,08	8,70	4,30												3,42
29.08.2021	24,00	*	474,36	478,89	-4,53	67,96	60,22	7,74	8,50	4,50												3,44
30.08.2021	24,00	*	426,34	430,71	-4,37	68,42	59,69	8,73	8,60	4,40												3,50
31.08.2021	24,00	*	445,24	449,68	-4,44	68,21	59,50	8,71	8,50	4,40												3,65
01.09.2021	24,00	*	479,18	483,79	-4,61	68,14	60,08	8,06	8,50	4,50												3,62
02.09.2021	24,00	*	410,76	415,12	-4,36	68,56	59,48	9,08	8,50	4,50												3,50
03.09.2021	24,00	*	470,86	475,45	-4,59	68,16	59,86	8,30	8,50	4,50												3,67
04.09.2021	24,00	*	460,96	465,57	-4,61	68,36	59,82	8,54	8,50	4,50												3,70
05.09.2021	24,00	*	535,73	540,21	-4,48	68,23	59,89	8,34	8,40	4,50												4,24
06.09.2021	24,00	*	470,79	475,30	-4,51	68,41	59,71	8,70	8,50	4,50												3,87
07.09.2021	24,00	*	434,25	437,76	-3,51	68,22	59,93	8,29	8,50	4,50												3,43
08.09.2021	24,00	*	426,39	429,48	-3,09	68,11	60,16	7,95	8,60	4,50												3,24
09.09.2021	24,00	*	492,42	496,59	-4,17	67,96	60,32	7,64	8,40	4,50												3,55
10.09.2021	24,00	*	487,58	491,97	-4,39	68,12	60,31	7,81	8,50	4,40												3,59
11.09.2021	24,00	*	500,37	505,05	-4,68	68,07	60,46	7,61	8,50	4,40												3,57
12.09.2021	24,00	*	546,91	551,84	-4,93	67,92	60,13	7,79	8,40	4,50												4,00
Среднее	24,00		448,03	452,31	-4,28	68,27	59,79	8,48	8,53	4,45												3,55
Итого	504,00		9408,59	9498,53	-89,94																	74,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **74,58** Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

_____ / _____ /

**Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a**

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Абонтент:	ООО "К КВАРТАЛ"	Договор:	2553.34.040.4	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТПЗ встр. часть	Строит.адрес:	ЮЗПЧ Кв20 (3.1)			Код УУТЭ:	29132
Обслуживающая организация:	ИП Евдокимов	Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68401_ч_0921	Приборы УУТЭ поверены до:	23.07.2025	Режим (схема):	СП0		
Вычисл-ль:	СПТ941.11 № 68401	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Тхв, °С =	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-А	0,067	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-А	0,067	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,081 Qвент.= 0,0203	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0065	Qгвс.= 0,054			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. 0,0065	Qгвс.ср= 0,0138			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27,77 Gвент.= 6,96	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,6	Gгвс.= 5,52 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021																									Контрольные		Общее теплот
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											данные				
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Г кал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Г кал	Qгвс изл. Г кал	Qтех.гвс Г кал		
23.08.2021					0,00			0,00																			
24.08.2021					0,00			0,00																			
25.08.2021					0,00			0,00																			
26.08.2021	9 *		3,57	3,57	0,00	67,98	55,56	12,42																	0,045		
27.08.2021	24 *		9,06	9,09	-0,04	68,00	55,85	12,16																	0,109		
28.08.2021	24 *		8,09	8,12	-0,03	68,49	56,40	12,09																	0,098		
29.08.2021	24 *		8,70	8,71	-0,01	67,54	56,41	11,12																	0,098		
30.08.2021	24		9,07	9,03	0,04	68,06	55,88	12,18																	0,114		
31.08.2021	24		9,25	8,83	0,42	67,83	55,85	11,97																	0,136		
01.09.2021	24		9,38	8,91	0,47	67,84	55,63	12,21																	0,143		
02.09.2021	24		9,25	8,57	0,68	68,40	55,61	12,78																	0,158		
03.09.2021	24		9,49	8,65	0,85	67,75	55,61	12,14																	0,164		
04.09.2021	24		9,26	8,41	0,85	67,92	55,49	12,43																	0,164		
05.09.2021	24		9,10	8,20	0,91	67,76	56,09	11,67																	0,159		
06.09.2021	24		9,72	8,35	1,37	67,96	55,68	12,28																	0,197		
07.09.2021	24		10,10	8,66	1,44	67,83	55,40	12,44																	0,207		
08.09.2021	24		10,04	8,60	1,43	67,90	55,04	12,86																	0,210		
09.09.2021	24		16,33	15,34	0,99	68,02	65,77	2,26																	0,105		
10.09.2021	24		32,37	31,75	0,62	68,20	65,57	2,63																	0,131		
11.09.2021	24		74,08	73,86	0,22	68,30	68,02	0,29																	0,048		
12.09.2021	24		76,11	75,67	0,44	68,33	68,05	0,28																	0,063		
Среднее	23,2		17,94	17,35	0,51	68,01	58,22	8,39																	0,13		
Итого	417		322,97	312,31	10,66																				2,35		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 87 час 1,20 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час м.куб. с 23.08.2021 по 26.08.2021
Период расчета по договору: час Поверка приборов УУТЭ
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,46 °С 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 3,55 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a	Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3
--	---

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **29130**
 график: **146/76**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		19.06.2024		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68381		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-80-С1		0,72	180	КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-80-С1		0,72	180	КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)											
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)		BCГ-15		0,15	3						
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:		BCГ-20		0,2	5 лето:						
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	1,1826	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0,068	Qгвс. =	0,6564
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0,068	Qгвс.ср =	0,2148
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	405,463	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	27,2	Gгвс. =	85,92
										Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Общ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.08.2021	24,00	*	356,51	363,99	-7,48	68,31	60,83	7,48													2,27		
24.08.2021	24,00	*	356,24	363,84	-7,60	68,24	60,78	7,46													2,25		
25.08.2021	24,00	*	294,80	300,87	-6,07	69,27	59,90	9,37													2,45		
26.08.2021	24,00	*	334,46	341,30	-6,84	68,65	60,44	8,21													2,39		
27.08.2021	24,00	*	346,14	353,07	-6,93	68,56	60,57	7,99													2,40		
28.08.2021	24,00	*	312,97	319,14	-6,17	69,01	60,41	8,60													2,37		
29.08.2021	24,00	*	361,95	369,23	-7,28	68,12	60,12	8,00													2,52		
30.08.2021	24,00	*	336,44	343,08	-6,64	68,57	60,27	8,30													2,45		
31.08.2021	24,00	*	331,05	337,48	-6,43	68,40	59,90	8,50													2,48		
01.09.2021	24,00	*	340,09	346,78	-6,69	68,38	59,97	8,41													2,52		
02.09.2021	24,00	*	313,09	319,14	-6,05	68,74	59,84	8,90													2,48		
03.09.2021	24,00	*	357,85	364,45	-6,60	68,27	60,36	7,91													2,49		
04.09.2021	24,00	*	345,76	352,07	-6,31	68,49	59,96	8,53													2,63		
05.09.2021	24,00	*	350,21	356,50	-6,29	68,35	58,91	9,44													2,99		
06.09.2021	24,00	*	340,16	346,23	-6,07	68,55	59,71	8,84													2,70		
07.09.2021	24,00	*	327,27	332,96	-5,69	68,34	59,57	8,77													2,59		
08.09.2021	24,00	*	345,55	351,12	-5,57	68,33	59,64	8,69													2,73		
09.09.2021	24,00	*	333,18	338,12	-4,94	68,18	59,58	8,60													2,62		
10.09.2021	24,00	*	336,64	341,78	-5,14	68,27	59,82	8,45													2,59		
11.09.2021	24,00	*	341,55	346,68	-5,13	68,21	59,84	8,37													2,61		
12.09.2021	24,00	*	326,02	330,76	-4,74	68,06	58,48	9,58													2,90		
Среднее	24,00		337,52	343,74	-6,22	68,44	59,95	8,50													2,54		
Итого	504,00		7087,93	7218,59	-130,66																53,43		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **53,43 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **29131**
 график: **146/76**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		21.06.2024		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68425		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-80-С1		0,72		180		КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-80-С1		0,72		180		КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)											
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)		BCГ-15		0,15		3					
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:		BCГ-20		0,2		5 лето:					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 1,096		Qвент. = 0		Qтех. = 0		Qтех.гв = 0,06		Qгвс. = 0,5862	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,06		Qгвс.ср = 0,1842	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 375,771		Gвент. = 0		Gтех. = 0		Gтех.гв = 24		Gгвс. = 73,68 Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2021	24,00		103,41	102,44	0,97	68,15	49,84	18,31														1,96
24.08.2021	24,00		103,57	102,67	0,90	68,00	49,50	18,50														1,98
25.08.2021	24,00		103,71	102,81	0,90	69,13	49,62	19,51														2,09
26.08.2021	24,00		103,51	102,48	1,03	68,44	49,46	18,98														2,03
27.08.2021	24,00		103,63	102,64	0,99	68,44	49,17	19,27														2,06
28.08.2021	24,00		103,63	102,53	1,10	68,93	48,86	20,07														2,15
29.08.2021	24,00		103,33	102,09	1,24	67,92	47,77	20,15														2,16
30.08.2021	24,00		103,58	102,32	1,26	68,43	48,84	19,59														2,11
31.08.2021	24,00		103,27	102,00	1,27	68,16	47,76	20,40														2,19
01.09.2021	24,00		103,34	101,95	1,39	68,16	47,76	20,40														2,19
02.09.2021	24,00		103,32	102,06	1,26	68,73	48,51	20,22														2,17
03.09.2021	24,00		102,66	101,55	1,11	68,10	48,03	20,07														2,13
04.09.2021	24,00		102,82	101,67	1,15	68,32	47,85	20,47														2,18
05.09.2021	24,00		104,26	102,86	1,40	68,14	46,37	21,77														2,35
06.09.2021	24,00	*	183,81	183,63	0,18	68,40	54,55	13,85														2,59
07.09.2021	24,00	*	184,74	185,01	-0,27	68,23	54,47	13,76														2,56
08.09.2021	24,00	*	182,71	182,94	-0,23	68,25	54,17	14,08														2,59
09.09.2021	24,00	*	183,32	183,70	-0,38	68,09	54,71	13,38														2,46
10.09.2021	24,00	*	187,92	188,16	-0,24	68,16	55,13	13,03														2,47
11.09.2021	24,00	*	182,76	182,88	-0,12	68,08	54,28	13,80														2,55
12.09.2021	24,00	*	180,75	181,05	-0,30	68,02	53,34	14,68														2,67
Среднее	24,00		130,19	129,50	0,70	68,30	50,48	17,82														2,27
Итого	504,00		2734,05	2719,44	14,61																	47,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **47,64** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021_Лето

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**

Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4**

Обслуживающая организация:

Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2668.34.040.1)**

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

61246

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		0,72	180	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)		0,72	180	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,4	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,901
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,304
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 480	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 121,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2021	24,00	*	262,76	264,35	-1,59	68,01	58,24	9,77														2,52
24.08.2021	24,00	*	279,14	280,87	-1,73	67,92	58,42	9,50														2,60
25.08.2021	24,00	*	229,65	230,96	-1,31	68,81	56,86	11,95														2,71
26.08.2021	24,00	*	263,62	265,15	-1,53	68,30	57,86	10,44														2,71
27.08.2021	24,00	*	280,23	281,96	-1,73	68,15	58,38	9,77														2,68
28.08.2021	24,00	*	237,76	239,09	-1,33	68,66	57,08	11,58														2,72
29.08.2021	24,00	*	342,91	345,12	-2,21	67,82	59,38	8,44														2,82
30.08.2021	24,00	*	278,26	279,13	-0,87	68,26	57,86	10,40														2,89
31.08.2021	24,00	*	310,54	310,89	-0,35	68,06	58,63	9,43														2,96
01.09.2021	24,00	*	306,51	306,89	-0,38	68,00	58,72	9,28														2,87
02.09.2021	24,00	*	273,83	273,90	-0,07	68,51	57,81	10,70														2,97
03.09.2021	24,00	*	292,65	293,09	-0,44	68,00	58,57	9,43														2,78
04.09.2021	24,00	*	305,04	305,49	-0,45	68,20	58,25	9,95														3,06
05.09.2021	24,00	*	379,74	380,38	-0,64	68,11	59,11	9,00														3,44
06.09.2021	24,00	*	298,11	298,29	-0,18	68,24	57,93	10,31														3,11
07.09.2021	24,00	*	331,01	331,39	-0,38	68,04	58,75	9,29														3,11
08.09.2021	24,00	*	380,51	381,39	-0,88	67,97	60,12	7,85														3,00
09.09.2021	24,00	*	450,84	453,42	-2,58	67,88	61,17	6,71														2,94
10.09.2021	24,00	*	414,74	417,45	-2,71	68,04	60,78	7,26														2,91
11.09.2021	24,00	*	451,69	454,90	-3,21	68,01	60,91	7,10														3,08
12.09.2021	24,00	*	537,63	541,92	-4,29	67,71	61,36	6,35														3,24
Среднее	24,00		328,91	330,29	-1,37	68,13	58,87	9,26														2,91
Итого	504,00		6907,17	6936,03	-28,86																	61,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,46 °С**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **61,12** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 097ea125-d2a6-4050-9f35-04b19863712a

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 12:54 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 13:57 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3