

Абонент: **ООО "КомСервис"**
 Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2**
 Обслуживающая организация: ИП Евдокимов Д.Г.
 Источник: **котельная 1-Красносельская**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2021 лето

Договор: **2025.34.040.1** Телефон:
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **22078**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2023	Режим (схема):
Вычисл-ль: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(Л)	0,109	54,34
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-40	0,109	54,34
Подающий ГВС (M3)			Взлёт ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)			Взлёт ТПС
Подпиточный трубопровод (V5)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$	Преобр.давления: Тхв, °С = 14,37
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот.= 0,2992 Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:			Qгвс.ср.= 0,0942
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 89,76 Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 37,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 12.09.2021																										
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее				
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
			т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Г кал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Г кал	Г кал	Г кал	Г кал
23.08.2021	24		122,33	121,22	1,11	69,19	60,62	8,57																		1,12
24.08.2021	24		153,69	152,37	1,31	70,28	62,48	7,80																		1,29
25.08.2021	24		114,29	113,18	1,11	72,04	62,59	9,45																		1,16
26.08.2021	24		118,23	116,77	1,46	71,98	62,63	9,35																		1,20
27.08.2021	24		120,39	118,93	1,46	70,66	61,91	8,75																		1,15
28.08.2021	24		164,21	162,51	1,70	68,96	62,08	6,88																		1,24
29.08.2021	24		139,34	137,92	1,43	70,83	62,28	8,55																		1,29
30.08.2021	24		140,87	139,25	1,63	70,24	62,29	7,95																		1,23
31.08.2021	24		136,95	135,34	1,61	70,99	62,22	8,77																		1,31
01.09.2021	24		141,63	139,98	1,65	69,80	61,87	7,93																		1,23
02.09.2021	24		143,46	141,76	1,70	69,45	61,60	7,85																		1,24
03.09.2021	24		158,25	156,52	1,73	68,57	61,43	7,14																		1,24
04.09.2021	24		167,03	165,26	1,77	67,97	61,12	6,85																		1,26
05.09.2021	24		171,46	169,70	1,76	67,22	59,95	7,27																		1,36
06.09.2021	24		171,47	169,44	2,02	68,11	61,22	6,89																		1,31
07.09.2021	24		147,79	145,91	1,88	69,86	61,87	7,99																		1,30
08.09.2021	24		137,30	135,52	1,78	70,69	61,93	8,76																		1,32
09.09.2021	24		126,66	128,43	-1,78	68,74	60,20	8,54																		1,17
10.09.2021	24		152,48	150,68	1,79	68,13	61,12	7,01																		1,19
11.09.2021	24		156,15	154,51	1,64	67,83	60,75	7,08																		1,21
12.09.2021	24		140,70	139,45	1,26	67,86	59,55	8,31																		1,25
Среднее	24		144,03	142,60	1,43	69,50	61,51	7,99																		1,24
Итого	504		3024,67	2994,65	30,03																					26,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,00** Г кал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: **14,37** °С **0** Г кал
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ: **26,09** Г кал
 Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____ /

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 182a9aa4-a504-4737-9a3b-a4abd6010a00

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.09.2021 13:29 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.09.2021 14:01 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3