Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"** Договор: **2025.34.040.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **60747**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1-Красносельская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.07.2023** Режим (схема):

Вычислитель:	**ТСРВ-033(034) № 905216**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-470(Л)	0,109	54,34	Взлёт ТПС	
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-470Л-40	0,109	54,34	Взлёт ТПС	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2992**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2967**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0942**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**89,76**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**37,68**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2021	24,00		163,75	164,20	-0,45	76,30	50,44	25,86														4,22
24.11.2021	24,00		151,50	151,90	-0,40	76,22	49,29	26,93														4,07
25.11.2021	24,00		134,57	134,91	-0,34	76,37	48,28	28,09														3,77
26.11.2021	24,00		136,21	136,67	-0,46	77,30	48,64	28,66														3,89
27.11.2021	24,00		153,24	153,98	-0,74	79,01	50,81	28,20														4,29
28.11.2021	24,00		159,73	160,53	-0,80	79,05	50,66	28,39														4,50
29.11.2021	24,00		157,07	158,04	-0,97	80,90	51,74	29,16														4,54
30.11.2021	24,00		146,36	147,58	-1,22	83,69	52,22	31,47														4,55
01.12.2021	24,00		140,56	142,01	-1,45	86,18	52,84	33,34														4,62
02.12.2021	24,00		140,40	142,28	-1,88	89,52	53,73	35,79														4,93
03.12.2021	24,00		137,96	139,99	-2,03	91,72	55,01	36,71														4,97
04.12.2021	24,00		122,72	124,79	-2,07	93,55	53,26	40,29														4,85
05.12.2021	24,00		148,39	150,86	-2,47	93,26	55,54	37,72														5,47
06.12.2021	24,00		146,21	148,84	-2,63	94,91	56,05	38,86														5,55
07.12.2021	24,00		147,91	150,49	-2,58	94,94	57,01	37,93														5,48
08.12.2021	24,00		144,06	146,45	-2,39	93,96	55,99	37,97														5,35
09.12.2021	24,00		144,90	147,25	-2,35	93,43	55,72	37,71														5,35
10.12.2021	24,00		149,74	151,97	-2,23	92,32	55,80	36,52														5,36
11.12.2021	24,00		134,99	136,85	-1,86	90,82	53,32	37,50														4,97
12.12.2021	24,00		128,44	130,28	-1,84	90,60	51,28	39,32														4,97
13.12.2021	24,00		114,95	116,36	-1,41	88,89	50,11	38,78														4,40
14.12.2021	24,00		117,19	118,38	-1,19	86,27	49,61	36,66														4,24
15.12.2021	24,00		112,45	113,49	-1,04	85,55	48,66	36,89														4,10
16.12.2021	24,00		104,11	105,27	-1,16	87,23	48,02	39,21														4,03
17.12.2021	24,00		108,57	109,78	-1,21	87,06	48,85	38,21														4,10
18.12.2021	24,00		110,57	111,84	-1,27	87,06	49,04	38,02														4,15
19.12.2021	24,00		119,12	120,60	-1,48	87,39	49,70	37,69														4,42
20.12.2021	24,00		147,99	150,06	-2,07	89,42	54,66	34,76														5,04
21.12.2021	24,00		150,60	152,88	-2,28	90,60	55,33	35,27														5,20
22.12.2021	24,00		150,75	153,18	-2,43	91,94	55,90	36,04														5,31
Среднее	24,00		137,50	139,06	-1,56	87,18	52,25	34,93														4,69
Итого	**720,00**		**4125,01**	**4171,71**	**-46,70**																	**140,69**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.12.2021	120282	120478,00							20171,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **4,63** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **140,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 3c91f167-8501-41d8-b301-3ffe04a8384b

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.12.2021 12:02 (MSK), Сертификат № 2E65B9007AAD318C4E6679DD6FDBE54E

Утверждено **ГУП "ТЭК СПБ",** Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.12.2021 12:50 (MSK), Сертификат № 02506B6C006BADA0B043A3961DC9B454D3