

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Героев, д. 24, корп. 3, лит. А из дог. с ООО "КомСервис"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **25525.040.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 68472

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель: СПТ943 № 32136	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01				
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01				
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3					
Подпиточный трубопровод (Vп)	зима: ВСГ-25	0.35	7 лето:					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0.8	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.=	0.552
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0.1646
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	274.286	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.=	65.84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2			
23.12.2019	24.00	*	423.81	427.94	-4.13	70.88	55.21	15.67																	6.49
24.12.2019	24.00	*	449.06	453.15	-4.09	70.86	54.99	15.87																	6.98
25.12.2019	24.00	*	481.37	486.21	-4.84	70.61	55.64	14.97																	7.02
26.12.2019	24.00	*	513.42	519.16	-5.74	70.80	55.58	15.22																	7.58
27.12.2019	24.00	*	556.67	564.77	-8.10	71.01	55.64	15.37																	8.20
28.12.2019	24.00	*	670.61	680.57	-9.96	71.37	57.38	13.99																	8.92
29.12.2019	24.00	*	634.75	643.51	-8.76	74.23	58.25	15.98																	9.74
30.12.2019	24.00	*	528.31	533.84	-5.53	73.82	57.74	16.08																	8.27
31.12.2019	24.00	*	664.19	673.26	-9.07	72.62	59.34	13.28																	8.40
01.01.2020	24.00	*	475.68	479.46	-3.78	73.32	55.76	17.56																	8.22
02.01.2020	24.00	*	398.37	400.82	-2.45	73.97	55.36	18.61																	7.35
03.01.2020	24.00	*	413.89	416.99	-3.10	73.12	56.41	16.71																	6.81
04.01.2020	24.00	*	437.09	440.88	-3.79	73.88	56.45	17.43																	7.48
05.01.2020	24.00	*	564.36	571.06	-6.70	73.19	57.47	15.72																	8.58
06.01.2020	24.00	*	562.61	569.46	-6.85	74.14	57.78	16.36																	8.91
07.01.2020	24.00	*	497.81	502.90	-5.09	73.81	57.80	16.01																	7.76
08.01.2020	24.00	*	506.30	511.37	-5.07	73.88	58.54	15.34																	7.56
09.01.2020	24.00	*	497.90	502.54	-4.64	73.16	58.15	15.01																	7.29
10.01.2020	24.00	*	435.65	439.66	-4.01	73.42	53.96	19.46																	8.33
11.01.2020	24.00	*	499.62	505.42	-5.80	73.84	55.10	18.74																	9.13
12.01.2020	24.00	*	513.61	519.50	-5.89	73.87	57.14	16.73																	8.35
13.01.2020	24.00	*	455.06	459.52	-4.46	73.28	56.06	17.22																	7.67
14.01.2020	24.00	*	373.93	376.77	-2.84	73.47	52.37	21.10																	7.81
15.01.2020	24.00	*	343.68	345.71	-2.03	73.96	52.26	21.70																	7.41
16.01.2020	24.00	*	314.86	316.78	-1.92	73.66	51.59	22.07																	6.91
17.01.2020	24.00	*	329.97	331.88	-1.91	73.16	52.34	20.82																	6.83
18.01.2020	24.00	*	420.99	424.94	-3.95	73.79	54.59	19.20																	7.94
19.01.2020	24.00	*	461.12	465.73	-4.61	74.15	56.25	17.90																	8.08
20.01.2020	24.00	*	394.77	397.91	-3.14	74.06	54.13	19.93																	7.77
21.01.2020	24.00	*	380.55	383.19	-2.64	73.10	54.39	18.71																	7.04
22.01.2020	24.00	*	467.63	472.14	-4.51	73.24	55.15	18.09																	8.29
Среднее	24.00		473.15	477.97	-4.82	73.09	55.77	17.32																	7.84
Итого	744.00		14667.60	14817.00	-149.40																				243.12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0.9 °C** **0** Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **243.12** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2020

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

