


Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "КомСервис"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:



Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ941.11 № 68381 расходомер: PRЭМ-80-C1 Gmin= 0.72 Gmax= 180
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-80-C1 0.72 180
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-80-C1 0.72 180
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп) ВСГ-15 0.15 3
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) 0.2 5 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 1.1826 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0.068 Qгвс.= 0.6564
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср.= 0.068 Qгвс.ср.= 0.2148
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 405.463 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс.= 27.2 Gгвс.= 85.92 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020													Контроль ГВС (ТВ-2)										
Учет отопление (ТВ-1)													Контроль ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00	*	670.82	680.80	-9.98	71.19	52.62	18.57															12.05
24.12.2019	24.00	*	774.55	785.32	-10.77	70.98	54.54	16.44															12.24
25.12.2019	24.00	*	764.56	774.60	-10.04	70.55	54.00	16.55															12.51
26.12.2019	24.00	*	757.15	766.95	-9.80	70.77	53.72	17.05															12.35
27.12.2019	24.00	*	734.31	746.12	-11.81	70.95	53.45	17.50															12.45
28.12.2019	24.00	*	729.93	740.34	-10.41	71.33	53.68	17.65															15.30
29.12.2019	24.00	*	672.82	681.02	-8.20	74.24	51.05	23.19															14.46
30.12.2019	24.00	*	580.38	586.95	-6.57	73.83	48.53	25.30															13.94
31.12.2019	24.00	*	574.68	582.73	-8.05	72.69	47.92	24.77															14.30
01.01.2020	24.00	*	654.74	663.12	-8.38	73.23	50.91	22.32															13.15
02.01.2020	24.00	*	508.22	514.01	-5.79	73.90	47.66	26.24															12.33
03.01.2020	24.00	*	508.25	514.45	-6.20	73.15	48.47	24.68															13.83
04.01.2020	24.00	*	573.46	580.47	-7.01	73.77	49.21	24.56															14.38
05.01.2020	24.00	*	660.16	668.30	-8.14	73.17	50.92	22.25															15.36
06.01.2020	24.00	*	681.43	689.83	-8.40	74.11	51.12	22.99															13.94
07.01.2020	24.00	*	553.34	559.83	-6.49	73.89	48.29	25.60															13.55
08.01.2020	24.00	*	512.35	518.39	-6.04	73.87	47.03	26.84															13.12
09.01.2020	24.00	*	505.51	511.70	-6.19	73.14	46.79	26.35															14.41
10.01.2020	24.00	*	647.56	656.25	-8.69	73.36	50.59	22.77															14.96
11.01.2020	24.00	*	693.79	703.35	-9.56	73.82	51.72	22.10															14.07
12.01.2020	24.00	*	604.47	613.21	-8.74	73.85	50.02	23.83															13.71
13.01.2020	24.00	*	617.49	626.51	-9.02	73.33	50.55	22.78															13.52
14.01.2020	24.00	*	615.96	624.84	-8.88	73.45	50.95	22.50															12.51
15.01.2020	24.00	*	490.97	497.69	-6.72	74.00	48.03	25.97															12.29
16.01.2020	24.00	*	483.29	490.63	-7.34	73.69	47.69	26.00															11.97
17.01.2020	24.00	*	513.37	521.00	-7.63	73.19	49.31	23.88															13.95
18.01.2020	24.00	*	645.65	655.10	-9.45	73.69	51.49	22.20															13.83
19.01.2020	24.00	*	550.02	557.28	-7.26	74.10	48.49	25.61															13.51
20.01.2020	24.00	*	528.09	535.09	-7.00	74.06	48.00	26.06															12.55
21.01.2020	24.00	*	482.57	488.35	-5.78	73.09	46.69	26.40															14.07
22.01.2020	24.00	*	611.50	619.13	-7.63	73.19	49.74	23.45															13.45
Среднее	24.00		609.72	617.85	-8.13	73.08	50.10	22.98															416.89
Итого	744.00		18901.40	19153.40	-251.97																		416.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 416.89 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Эвдокимов Дмитрий Геннадьевич
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации


Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "КомСервис"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 29134



Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлох:
 Вычислитель: СПТ941.11 № 68425 расходомер: Gmin= 0.72 Gmax= 180
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-80-С1 0.72 180
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-80-С1 0.72 180
 Подающий ГВС (M3) Термопреобр.: КТПТР-05
 Циркуляционный ГВС (M4) КТПТР-05
 Подпиточный трубопровод (Vn) ВСГ-15 0.15 3
 Подпиточный трубопровод (Vn) зима: ВСГ-20 0.2 5 лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 1.096 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0.06 Qгвс.= 0.5862
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0.06 Qгвс.ср 0.1842
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 375.771 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв.= 24 Gгвс.= 73.68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020															Контроль ГВС (ТВ-2)					Qобщ			
Учет отопления (ТВ-1)																							
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.12.2019	24.00		404.57	403.71	0.86	70.97	44.44	26.53															10.84
24.12.2019	24.00		404.60	403.75	0.85	70.85	44.51	26.34															10.63
25.12.2019	24.00		402.52	401.62	0.90	70.46	44.31	26.15															11.17
26.12.2019	24.00		427.52	426.72	0.80	70.67	44.78	25.89															12.10
27.12.2019	24.00	*	477.76	477.40	0.36	70.85	45.71	25.14															12.94
28.12.2019	24.00		522.83	522.26	0.57	71.25	46.70	24.55															14.58
29.12.2019	24.00		563.51	562.69	0.82	74.12	48.48	25.64															12.94
30.12.2019	24.00		464.35	463.56	0.79	73.72	46.11	27.61															13.29
31.12.2019	24.00	*	486.81	486.45	0.36	72.83	45.73	27.10															12.35
01.01.2020	24.00		457.46	456.87	0.59	73.17	46.39	26.78															12.28
02.01.2020	24.00		436.67	436.03	0.64	73.80	45.91	27.89															11.89
03.01.2020	24.00		427.65	427.07	0.58	73.15	45.57	27.58															11.71
04.01.2020	24.00		412.68	412.07	0.61	73.70	45.56	28.14															12.54
05.01.2020	24.00		468.26	467.71	0.55	73.05	46.49	26.56															13.18
06.01.2020	24.00		489.39	488.62	0.77	73.97	47.28	26.69															12.02
07.01.2020	24.00		417.92	417.19	0.73	73.78	45.25	28.53															12.16
08.01.2020	24.00		424.85	424.17	0.68	73.81	45.43	28.38															11.36
09.01.2020	24.00		398.64	398.01	0.63	73.11	44.84	28.27															12.11
10.01.2020	24.00		437.14	436.60	0.54	73.25	45.78	27.47															13.10
11.01.2020	24.00	*	487.10	486.62	0.48	73.73	47.04	26.69															12.81
12.01.2020	24.00	*	458.69	458.26	0.43	73.79	46.07	27.72															11.86
13.01.2020	24.00		424.73	424.24	0.49	73.27	45.57	27.70															11.70
14.01.2020	24.00	*	415.77	415.31	0.46	73.39	45.48	27.91															11.97
15.01.2020	24.00		420.88	420.31	0.57	73.91	45.69	28.22															11.82
16.01.2020	24.00		425.07	424.45	0.62	73.69	46.12	27.57															11.74
17.01.2020	24.00		432.60	431.97	0.63	73.13	46.22	26.91															11.87
18.01.2020	24.00		425.13	424.45	0.68	73.58	45.91	27.67															12.13
19.01.2020	24.00		429.40	428.67	0.73	74.05	46.04	28.01															11.25
20.01.2020	24.00		385.61	384.66	0.95	74.00	45.10	28.90															11.14
21.01.2020	24.00		398.34	397.33	1.01	73.06	45.38	27.68															11.70
22.01.2020	24.00		425.39	424.45	0.94	73.14	45.91	27.23															12.06
Среднее	24.00		440.45	439.78	0.67	73.01	45.80	27.21															373.94
Итого	744.00		13653.80	13633.20	20.62																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 373.94 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Е.В. Евдокимов
 Представитель теплоснабжающей организации
 Е.В. Евдокимов



