

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2020

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Героев, д. 24, корп. 3, лит. А из дог. с ООО "КомСервис"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 3
 Обслуживающая организация: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25525.040.6
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 68472

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32136	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Подпиточный трубопровод (Vп)	зима: ВСГ-25	0.35	7 лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.8	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0.552
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0.1646
Договорные расходы (с.сут.), т/сут.:	Gот.= 274.286	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 65.84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2020 по 22.02.2020

Дата	Ti час	НС	Учет отопление (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		кгс/см2	кгс/см2			
23.01.2020	24.00	*	471.57	476.50	-4.93	74.83	55.26	19.57																	9.04
24.01.2020	24.00	*	372.58	375.03	-2.45	74.70	53.44	21.26																	7.86
25.01.2020	24.00	*	499.37	504.72	-5.35	73.99	56.59	17.40																	8.47
26.01.2020	24.00	*	561.30	568.04	-6.74	73.91	57.76	16.15																	8.77
27.01.2020	24.00	*	521.70	528.11	-6.41	74.41	56.29	18.12																	9.18
28.01.2020	24.00	*	561.47	568.51	-7.04	74.58	57.53	17.05																	9.26
29.01.2020	24.00	*	496.52	502.97	-6.45	74.56	56.74	17.82																	8.56
30.01.2020	24.00	*	358.49	362.89	-4.40	76.26	52.41	23.85																	8.38
31.01.2020	24.00	*	397.79	403.11	-5.32	76.67	52.36	24.31																	9.46
01.02.2020	24.00	*	468.35	475.29	-6.94	75.05	53.10	21.95																	9.99
02.02.2020	24.00	*	317.15	320.66	-3.51	76.18	49.27	26.91																	8.41
03.02.2020	24.00	*	330.78	334.50	-3.72	78.23	51.17	27.06																	8.82
04.02.2020	24.00	*	396.57	401.51	-4.94	81.59	54.75	26.84																	10.44
05.02.2020	24.00	*	373.89	377.10	-3.21	84.70	55.90	28.80																	10.66
06.02.2020	24.00	*	341.02	344.00	-2.98	87.77	55.69	32.08																	10.84
07.02.2020	24.00	*	340.98	342.67	-1.69	87.92	55.22	32.70																	11.12
08.02.2020	24.00	*	288.15	288.27	-0.12	87.49	52.72	34.77																	10.07
09.02.2020	24.00	*	261.29	260.89	0.40	87.40	51.80	35.60																	9.37
10.02.2020	24.00	*	251.86	251.65	0.21	84.63	51.23	33.40																	8.47
11.02.2020	24.00	*	278.03	278.35	-0.32	79.46	51.53	27.93																	7.80
12.02.2020	24.00	*	289.16	289.69	-0.53	78.63	51.50	27.13																	7.87
13.02.2020	24.00	*	300.25	300.89	-0.64	78.87	52.05	26.82																	8.07
14.02.2020	24.00	*	310.36	311.51	-1.15	79.62	52.78	26.84																	8.32
15.02.2020	24.00	*	342.92	344.57	-1.65	79.52	53.63	25.89																	8.85
16.02.2020	24.00	*	369.01	371.01	-2.00	77.30	53.67	23.63																	8.67
17.02.2020	24.00	*	304.24	304.92	-0.68	76.62	52.73	23.89																	7.28
18.02.2020	24.00	*	324.43	325.57	-1.14	76.57	54.98	21.59																	7.00
19.02.2020	24.00	*	401.08	403.62	-2.54	76.90	56.26	20.64																	8.20
20.02.2020	24.00	*	441.87	445.50	-3.63	76.69	56.56	20.13																	8.77
21.02.2020	24.00	*	346.84	353.02	-6.18	76.13	53.57	22.56																	7.56
22.02.2020	24.00	*	349.90	357.79	-7.89	77.03	52.54	24.49																	8.22
Среднее	24.00		376.42	379.77	-3.35	78.65	53.90	24.75																	8.83
Итого	744.00		11668.90	11772.90	-103.94																				273.78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.23 °C 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 273.78 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
 Филiaal "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 ФЕВ 2020

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

