

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 61242

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.08.2020	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер:	Gmin=	0.48	Gmax=	120
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	Gmin=	0.48	Gmax=	120
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1				
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)	ВСГ-25	0.35		7	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.7394	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0.0627	Qгвс.= 0.438
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0.0627	Qгвс.ср= 0.129
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 253.509	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 25.08	Gгвс.= 51.6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00	*	385.71	387.06	-1.35	72.61	45.86	26.75														10.31
24.02.2020	24.00	*	400.78	401.98	-1.20	72.39	45.79	26.60														10.66
25.02.2020	24.00	*	379.00	380.22	-1.22	72.76	45.72	27.04														10.25
26.02.2020	24.00	*	351.32	352.47	-1.15	75.18	45.58	29.60														10.40
27.02.2020	24.00	*	341.79	342.51	-0.72	78.81	46.14	32.67														11.19
28.02.2020	24.00	*	347.90	348.78	-0.88	78.18	45.81	32.37														11.28
29.02.2020	24.00	*	371.32	372.33	-1.01	77.51	45.85	31.66														11.77
01.03.2020	24.00	*	354.58	355.44	-0.86	77.43	45.32	32.11														11.40
02.03.2020	24.00	*	347.00	347.89	-0.89	78.34	46.02	32.32														11.23
03.03.2020	24.00	*	346.78	347.78	-1.00	76.73	45.87	30.86														10.71
04.03.2020	24.00	*	401.47	402.74	-1.27	72.69	46.19	26.50														10.64
05.03.2020	24.00	*	430.54	431.99	-1.45	69.84	46.24	23.60														10.15
06.03.2020	24.00	*	437.74	439.11	-1.37	69.73	46.78	22.95														10.05
07.03.2020	24.00	*	428.12	429.24	-1.12	70.25	45.87	24.38														10.45
08.03.2020	24.00	*	429.23	430.27	-1.04	70.08	46.09	23.99														10.31
09.03.2020	24.00	*	427.03	428.33	-1.30	70.78	46.01	24.77														10.58
10.03.2020	24.00	*	470.38	471.92	-1.54	68.23	46.99	21.24														9.99
11.03.2020	24.00	*	510.42	512.23	-1.81	66.41	47.49	18.92														9.65
12.03.2020	24.00	*	511.72	513.68	-1.96	66.54	47.60	18.94														9.67
13.03.2020	24.00	*	490.30	491.89	-1.59	67.30	47.31	19.99														9.80
14.03.2020	24.00	*	423.06	424.12	-1.06	71.81	46.51	25.30														10.72
15.03.2020	24.00	*	445.54	446.64	-1.10	72.75	47.45	25.30														11.29
16.03.2020	24.00	*	406.03	407.07	-1.04	72.82	46.34	26.48														10.76
17.03.2020	24.00	*	398.28	399.21	-0.93	72.38	46.11	26.27														10.48
18.03.2020	24.00	*	398.79	398.90	-0.11	72.66	46.35	26.31														10.55
19.03.2020	24.00	*	398.79	399.60	-0.81	72.36	46.47	25.89														10.35
20.03.2020	24.00	*	400.97	401.93	-0.96	72.42	46.47	25.95														10.42
21.03.2020	24.00	*	406.82	407.84	-1.02	72.56	46.32	26.24														10.69
22.03.2020	24.00	*	422.38	423.59	-1.21	72.39	46.59	25.80														10.90
Среднее	24.00		409.10	410.23	-1.14	72.55	46.32	26.23														10.57
Итого	696.00		11863.80	11896.80	-32.97																	306.65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0.81 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 306.65 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 МАР 2020
 Г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Евдокимов' and 'ЕВБ'.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ втр. часть**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **69675**

график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68429	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0.16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0.16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ti час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.02.2020	24.00		46.85	46.36	0.49	76.37	55.48	20.89														1.01
24.02.2020	24.00		46.50	45.98	0.52	76.04	55.17	20.87														1.01
25.02.2020	24.00		44.35	43.88	0.47	76.42	53.95	22.47														1.03
26.02.2020	24.00		41.46	41.01	0.45	78.80	54.23	24.57														1.05
27.02.2020	24.00		44.09	43.59	0.50	82.43	56.38	26.05														1.18
28.02.2020	24.00		45.34	44.86	0.48	81.77	56.50	25.27														1.18
29.02.2020	24.00		41.63	41.16	0.47	81.03	56.26	24.77														1.06
01.03.2020	24.00		42.92	42.42	0.50	81.20	56.73	24.47														1.09
02.03.2020	24.00		45.54	45.03	0.51	82.16	57.18	24.98														1.17
03.03.2020	24.00		45.72	45.26	0.46	80.52	56.94	23.58														1.11
04.03.2020	24.00		47.53	47.08	0.45	76.73	55.18	21.55														1.06
05.03.2020	24.00		50.80	50.34	0.46	73.72	54.29	19.43														1.02
06.03.2020	24.00		49.49	49.03	0.46	73.54	53.80	19.74														0.90
07.03.2020	24.00		41.83	41.45	0.38	73.89	52.90	20.99														0.88
08.03.2020	24.00		41.13	40.75	0.38	73.72	52.88	20.84														0.90
09.03.2020	24.00		41.25	40.88	0.37	74.49	53.27	21.22														0.90
10.03.2020	24.00		45.91	45.52	0.39	72.14	52.52	19.62														0.93
11.03.2020	24.00		48.13	47.74	0.39	70.27	52.14	18.13														0.90
12.03.2020	24.00		48.83	48.44	0.39	70.43	52.57	17.86														0.90
13.03.2020	24.00		50.55	50.11	0.44	71.12	53.06	18.06														0.94
14.03.2020	24.00		42.45	42.08	0.37	75.53	54.41	21.12														0.92
15.03.2020	24.00		41.38	41.02	0.36	76.43	54.53	21.90														0.93
16.03.2020	24.00		44.73	44.32	0.41	76.56	54.20	22.36														1.03
17.03.2020	24.00		45.84	45.42	0.42	76.19	54.26	21.93														1.04
18.03.2020	24.00		47.20	46.78	0.42	76.41	54.50	21.91														1.06
19.03.2020	24.00		47.85	47.44	0.41	76.04	54.54	21.50														1.06
20.03.2020	24.00		48.05	47.64	0.41	76.08	54.63	21.45														1.06
21.03.2020	24.00		43.53	43.14	0.39	76.17	54.83	21.34														0.96
22.03.2020	24.00		43.43	43.06	0.37	76.00	54.28	21.72														0.97
Среднее	24.00		45.32	44.89	0.43	76.28	54.54	21.74														1.01
Итого	696.00		1314.31	1301.79	12.52																	29.36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0.81** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **29.36** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2020
 Г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 780759

Представитель теплоснабжающей организации
Росинский В.В.