Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **29130**
график: **146/76**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 68381**
Приборы УУТЭ поверены до: **04.04.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	расходомер: ПРЭМ-80-С1	0.72	180	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3	
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:	ВСГ-20	0.2	5 лето:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **1.1826** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0.068** Qгвс.= **0.6564**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0.068** Qгвс.ср= **0.2148**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **405.463** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **27.2** Gгвс.= **85.92** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00	*	466.92	473.00	-6.08	76.58	48.00	28.58														13.13
24.02.2020	24.00	*	534.01	541.39	-7.38	76.27	49.63	26.64														13.95
25.02.2020	24.00	*	582.23	590.13	-7.90	76.66	51.06	25.60														14.61
26.02.2020	24.00	*	584.84	592.74	-7.90	79.05	52.23	26.82														15.37
27.02.2020	24.00	*	580.88	588.18	-7.30	82.67	53.51	29.16														16.65
28.02.2020	24.00	*	608.71	616.02	-7.31	82.04	54.06	27.98														16.74
29.02.2020	24.00	*	631.60	639.17	-7.57	81.26	54.17	27.09														16.81
01.03.2020	24.00	*	536.74	542.94	-6.20	81.41	51.19	30.22														16.00
02.03.2020	24.00	*	391.55	395.67	-4.12	82.27	47.07	35.20														13.66
03.03.2020	24.00	*	433.24	438.16	-4.92	80.64	48.12	32.52														13.93
04.03.2020	24.00	*	502.02	508.55	-6.53	76.43	48.88	27.55														13.60
05.03.2020	24.00	*	511.75	518.42	-6.67	73.74	48.35	25.39														12.75
06.03.2020	24.00	*	558.04	565.05	-7.01	73.68	49.40	24.28														13.29
07.03.2020	24.00	*	630.68	638.92	-8.24	74.00	51.02	22.98														14.18
08.03.2020	24.00	*	602.61	610.38	-7.77	73.88	50.43	23.45														13.84
09.03.2020	24.00	*	578.91	586.06	-7.15	74.57	50.18	24.39														13.86
10.03.2020	24.00	*	545.93	553.04	-7.11	72.29	48.98	23.31														12.47
11.03.2020	24.00	*	541.94	550.98	-9.04	70.38	48.46	21.92														11.53
12.03.2020	24.00	*	568.58	576.61	-8.03	70.53	48.97	21.56														11.96
13.03.2020	24.00	*	626.72	635.85	-9.13	71.34	50.26	21.08														12.85
14.03.2020	24.00	*	679.61	689.21	-9.60	75.86	52.59	23.27														15.42
15.03.2020	24.00	*	649.76	659.17	-9.41	76.60	52.08	24.52														15.56
16.03.2020	24.00	*	572.92	580.80	-7.88	76.70	50.22	26.48														14.87
17.03.2020	24.00	*	611.89	620.13	-8.24	76.40	51.27	25.13														15.06
18.03.2020	24.00	*	432.26	437.89	-5.63	76.49	46.91	29.58														12.59
19.03.2020	24.00	*	460.40	466.73	-6.33	76.15	46.44	29.71														13.46
20.03.2020	24.00	*	530.16	537.57	-7.41	76.24	48.86	27.38														14.24
21.03.2020	24.00	*	653.05	662.48	-9.43	76.37	52.04	24.33														15.51
22.03.2020	24.00	*	654.28	663.94	-9.66	76.19	51.82	24.37														15.55
Среднее	24.00		560.77	568.25	-7.48	76.44	50.21	26.22														14.26
Итого	**696.00**		**16262.20**	**16479.20**	**-216.95**																	**413.44**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0.81** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **413.44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2020
«____» _____ г.

Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 317847000230369 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич ИНН 780706[illegible] Санкт Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **29131**
график: **146/76**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 68425**
Приборы УУТЭ поверены до: **04.04.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	расходомер: ПРЭМ-80-С1	0.72	180	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3	
Подпиточный трубопровод (Vп) зима:	ВСГ-20	0.2	5 лето:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **1.096** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0.06** Qгвс.= **0.5862**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0.06** Qгвс.ср= **0.1842**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **375.771** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **24** Gгвс.= **73.68** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00		432.25	431.58	0.67	76.58	47.61	28.97														12.62
24.02.2020	24.00		435.24	434.47	0.77	76.22	47.32	28.90														12.69
25.02.2020	24.00		414.41	413.49	0.92	76.59	47.13	29.46														12.32
26.02.2020	24.00		405.98	404.86	1.12	78.98	47.58	31.40														12.87
27.02.2020	24.00		417.66	416.34	1.32	82.55	48.99	33.56														14.16
28.02.2020	24.00		439.96	438.74	1.22	81.98	49.82	32.16														14.29
29.02.2020	24.00		451.38	450.31	1.07	81.22	49.43	31.79														14.48
01.03.2020	24.00		421.54	420.55	0.99	81.43	48.11	33.32														14.16
02.03.2020	24.00		413.93	412.81	1.12	82.25	48.75	33.50														14.00
03.03.2020	24.00		413.41	412.48	0.93	80.52	48.23	32.29														13.47
04.03.2020	24.00		433.24	432.58	0.66	76.58	47.69	28.89														12.62
05.03.2020	24.00		422.97	422.12	0.85	73.74	46.48	27.26														11.64
06.03.2020	24.00		428.68	427.94	0.74	73.65	46.63	27.02														11.68
07.03.2020	24.00		453.13	452.58	0.55	74.02	47.22	26.80														12.24
08.03.2020	24.00		438.54	437.92	0.62	73.86	46.67	27.19														12.03
09.03.2020	24.00		436.61	435.90	0.71	74.56	46.99	27.57														12.14
10.03.2020	24.00	*	413.97	413.47	0.50	72.15	46.34	25.81														10.78
11.03.2020	24.00	*	427.74	427.62	0.12	70.34	46.41	23.93														10.31
12.03.2020	24.00		445.36	444.54	0.82	70.47	46.72	23.75														10.69
13.03.2020	24.00		445.14	444.05	1.09	71.24	46.61	24.63														11.09
14.03.2020	24.00		527.66	526.97	0.69	75.63	49.73	25.90														13.79
15.03.2020	24.00		526.29	525.70	0.59	76.54	49.67	26.87														14.26
16.03.2020	24.00		429.55	428.65	0.90	76.63	46.77	29.86														12.94
17.03.2020	24.00		404.43	403.44	0.99	76.30	46.48	29.82														12.17
18.03.2020	24.00		379.55	378.69	0.86	76.38	45.26	31.12														11.91
19.03.2020	24.00		390.78	390.09	0.69	76.02	45.64	30.38														11.97
20.03.2020	24.00		402.56	401.88	0.68	76.09	46.05	30.04														12.19
21.03.2020	24.00		475.00	474.48	0.52	76.21	48.08	28.13														13.47
22.03.2020	24.00	*	498.50	498.09	0.41	76.02	48.20	27.82														13.97
Среднее	24.00		435.36	434.56	0.80	76.37	47.47	28.90														12.65
Итого	**696.00**		**12625.50**	**12602.30**	**23.12**																	**366.95**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0.81** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **366.95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2020 г.

Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 317784700230369 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП3 встр. часть**
Обслуживающая организация:
Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **29132**
график: **146/76**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 68401**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.07.2021**
Режим (схема):
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-А	0.067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-А	0.067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0.0401** Qвент.= **0.0101** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0.0032** Qгвс.= **0.0267**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0.0032** Qгвс.ср= **0.0068**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **13.7486** Gвент.= **3.4629** Gтех.= **0** Gтех.гв= **1.28** Gгвс.= **2.72** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00	*	29.32	29.72	-0.40	76.26	46.19	30.07														0.87
24.02.2020	24.00	*	31.89	32.33	-0.44	76.03	46.82	29.21														0.92
25.02.2020	24.00	*	31.10	31.50	-0.40	76.43	45.99	30.44														0.93
26.02.2020	24.00	*	30.06	30.42	-0.36	78.77	46.06	32.71														0.97
27.02.2020	24.00	*	32.17	32.57	-0.40	82.51	48.41	34.10														1.08
28.02.2020	24.00	*	32.25	32.66	-0.41	81.74	47.33	34.41														1.10
29.02.2020	24.00	*	30.78	31.19	-0.41	81.04	47.02	34.02														1.03
01.03.2020	24.00	*	31.73	32.18	-0.45	81.16	47.70	33.46														1.05
02.03.2020	24.00	*	27.01	27.38	-0.37	81.92	46.63	35.29														0.94
03.03.2020	24.00	*	30.04	30.47	-0.43	80.46	47.06	33.40														0.99
04.03.2020	24.00	*	31.83	32.29	-0.46	76.69	46.16	30.53														0.96
05.03.2020	24.00	*	30.77	31.20	-0.43	73.58	45.01	28.57														0.86
06.03.2020	24.00	*	31.89	32.37	-0.48	73.48	45.33	28.15														0.88
07.03.2020	24.00	*	31.27	31.75	-0.48	73.81	45.19	28.62														0.88
08.03.2020	24.00	*	31.36	31.81	-0.45	73.63	45.15	28.48														0.88
09.03.2020	24.00	*	29.05	29.45	-0.40	74.35	44.85	29.50														0.84
10.03.2020	24.00	*	30.33	30.78	-0.45	72.30	44.52	27.78														0.83
11.03.2020	24.00	*	30.88	31.35	-0.47	70.14	43.94	26.20														0.79
12.03.2020	24.00	*	31.69	32.13	-0.44	70.32	44.40	25.92														0.81
13.03.2020	24.00	*	32.33	32.80	-0.47	70.95	44.66	26.29														0.83
14.03.2020	24.00	*	30.72	31.17	-0.45	75.43	45.13	30.30														0.92
15.03.2020	24.00	*	30.72	31.17	-0.45	76.33	45.16	31.17														0.94
16.03.2020	24.00	*	32.82	33.27	-0.45	76.46	46.12	30.34														0.98
17.03.2020	24.00	*	31.98	32.41	-0.43	76.08	45.71	30.37														0.96
18.03.2020	24.00	*	29.23	29.62	-0.39	76.25	45.12	31.13														0.90
19.03.2020	24.00	*	30.54	30.98	-0.44	75.88	46.10	29.78														0.89
20.03.2020	24.00	*	32.62	33.21	-0.59	76.03	46.83	29.20														0.93
21.03.2020	24.00	*	29.09	29.56	-0.47	76.16	45.63	30.53														0.87
22.03.2020	24.00	*	29.05	29.52	-0.47	75.96	45.14	30.82														0.88
Среднее	24.00		30.85	31.28	-0.44	76.21	45.84	30.37														0.92
Итого	**696.00**		**894.52**	**907.26**	**-12.74**																	**26.71**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0.81** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **26.71** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
"" 25 МАР 2020

Индивидуальный предприниматель
ОГРНИП 317784700230369
Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
г. Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /