





Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"  
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЭ: 69675

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 68429	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-В1	0.16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-В1	0.16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.03.2020	24.00		43.95	43.57	0.38	76.39	53.65	22.74															1.03
24.03.2020	24.00		45.19	44.79	0.40	76.47	53.90	22.57															1.05
25.03.2020	24.00		47.44	47.04	0.40	74.94	54.01	20.93															1.02
26.03.2020	24.00		49.39	48.99	0.40	73.32	53.68	19.64															1.00
27.03.2020	24.00		47.54	47.17	0.37	73.11	53.61	19.50															0.95
28.03.2020	24.00		45.47	45.12	0.35	72.99	53.95	19.04															0.89
29.03.2020	24.00		43.43	43.08	0.35	73.45	53.82	19.63															0.88
30.03.2020	24.00		43.83	43.47	0.36	73.72	53.67	20.05															0.91
31.03.2020	24.00		44.91	44.56	0.35	73.12	53.75	19.37															0.90
01.04.2020	24.00		45.48	45.13	0.35	73.35	53.94	19.41															0.91
02.04.2020	24.00		45.55	45.16	0.39	73.46	53.99	19.47															0.91
03.04.2020	24.00		45.77	45.41	0.36	73.51	53.92	19.59															0.92
04.04.2020	24.00		46.34	45.97	0.37	73.02	53.93	19.09															0.91
05.04.2020	24.00		45.58	45.24	0.34	73.18	53.67	19.51															0.91
06.04.2020	24.00		46.66	46.32	0.34	71.97	53.52	18.45															0.89
07.04.2020	24.00		48.73	48.33	0.40	71.57	53.36	18.21															0.92
08.04.2020	24.00		50.33	49.85	0.48	69.78	52.98	16.80															0.88
09.04.2020	24.00		51.37	50.95	0.42	69.53	53.33	16.20															0.86
10.04.2020	24.00		48.83	48.42	0.41	70.47	53.52	16.95															0.86
11.04.2020	24.00		49.03	48.63	0.40	70.18	53.34	16.84															0.85
12.04.2020	24.00		46.97	46.58	0.39	70.19	53.01	17.18															0.83
13.04.2020	24.00		48.26	47.87	0.39	70.23	53.17	17.06															0.85
14.04.2020	24.00		46.92	46.56	0.36	70.40	53.04	17.36															0.84
15.04.2020	24.00		49.24	48.87	0.37	70.04	53.28	16.76															0.85
16.04.2020	24.00		48.05	47.67	0.38	69.75	52.72	17.03															0.84
17.04.2020	24.00		48.28	47.91	0.37	69.92	52.73	17.19															0.86
18.04.2020	24.00		48.96	48.58	0.38	70.40	53.42	16.98															0.86
19.04.2020	24.00		48.77	48.38	0.39	70.20	53.39	16.81															0.85
20.04.2020	24.00		50.13	49.75	0.38	69.57	53.07	16.50															0.85
21.04.2020	24.00		53.38	53.02	0.36	68.43	53.25	15.18															0.84
22.04.2020	24.00		52.96	52.63	0.33	69.03	53.65	15.38															0.84
Среднее	24.00		47.64	47.26	0.38	71.80	53.49	18.30															0.90
Итого	744.00		1476.74	1465.02	11.72																		27.76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2.4 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 27.76 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 25 АПР 2020  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

