

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 64827

график: 146/76

Установленные приборы:	СЧТ943 № 39515	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 22.08.2020	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ-80 В1	0.4	180	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ-80 В1	0.4	180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)						КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П.
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)		ВСГ-20		0.2	5		
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	1.5	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.= 0.057
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:							Qгвс.ср.= 0.2436
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.=	514.286	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.= 22.8
							Gгвс.= 97.44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24.00	*	710.36	720.23	-9.87	76.63	51.82	24.81	11.20	3.60												17.23
24.03.2020	24.00	*	666.85	675.78	-8.93	76.77	51.33	25.44	11.20	3.60												16.61
25.03.2020	24.00	*	547.13	554.41	-7.28	75.41	48.10	27.31	11.20	3.60												14.68
26.03.2020	24.00	*	520.43	527.52	-7.09	73.46	46.20	27.26	11.20	3.60												13.94
27.03.2020	24.00	*	569.80	577.78	-7.98	73.27	47.83	25.44	11.20	3.60												14.21
28.03.2020	24.00	*	509.34	516.23	-6.89	73.17	45.96	27.21	11.20	3.60												13.62
29.03.2020	24.00	*	639.76	648.41	-8.65	73.58	48.82	24.76	11.20	3.60												15.52
30.03.2020	24.00	*	770.80	781.33	-10.53	73.98	51.74	22.24	11.20	3.60												16.72
31.03.2020	24.00	*	733.98	744.00	-10.02	73.36	50.83	22.53	11.20	3.60												16.15
01.04.2020	24.00	*	768.86	779.33	-10.47	73.61	51.70	21.91	11.20	3.60												16.43
02.04.2020	24.00	*	725.70	735.45	-9.75	73.68	50.85	22.83	11.20	3.60												16.19
03.04.2020	24.00	*	677.45	686.80	-9.35	73.76	49.75	24.01	11.20	3.60												15.91
04.04.2020	24.00	*	687.24	696.96	-9.72	73.22	50.31	22.91	11.20	3.60												15.37
05.04.2020	24.00	*	704.14	714.06	-9.92	73.42	50.20	23.22	11.20	3.60												15.97
06.04.2020	24.00	*	785.46	797.05	-11.59	72.20	51.49	20.71	11.20	3.60												15.79
07.04.2020	24.00	*	599.34	607.38	-8.04	71.90	48.64	23.26	11.20	3.60												13.65
08.04.2020	24.00	*	521.01	528.05	-7.04	70.02	45.81	24.21	11.20	3.60												12.37
09.04.2020	24.00	*	528.52	536.02	-7.50	69.80	45.93	23.87	11.20	3.60												12.35
10.04.2020	24.00	*	597.30	605.87	-8.57	70.68	47.59	23.09	11.20	3.60												13.48
11.04.2020	24.00	*	670.94	680.86	-9.92	70.36	49.09	21.27	11.20	3.60												13.89
12.04.2020	24.00	*	773.36	785.15	-11.79	70.46	50.53	19.93	11.20	3.60												14.94
13.04.2020	24.00	*	730.42	741.79	-11.37	70.37	51.04	19.33	11.20	3.60												13.65
14.04.2020	24.00	*	1035.96	1052.33	-16.37	70.70	54.39	16.31	11.20	3.60												16.17
15.04.2020	24.00	*	981.30	996.58	-15.28	70.32	55.20	15.12	11.20	3.60												14.15
16.04.2020	24.00	*	969.97	985.48	-15.51	70.01	54.83	15.18	11.20	3.60												14.03
17.04.2020	24.00	*	991.38	1007.59	-16.21	70.18	55.24	14.94	11.20	3.60												15.30
18.04.2020	24.00	*	965.40	981.62	-16.22	70.65	54.05	16.60	11.20	3.60												14.23
19.04.2020	24.00	*	1029.71	1047.04	-17.33	70.48	55.87	14.61	11.20	3.60												12.87
20.04.2020	24.00	*	874.16	889.71	-15.55	69.91	54.38	15.53	11.20	3.60												12.31
21.04.2020	24.00	*	860.58	875.94	-15.36	68.66	53.56	15.10	11.20	3.60												12.10
22.04.2020	24.00	*	682.00	693.89	-11.89	69.22	50.75	18.47	11.20	3.60												14.64
Среднее	24.00		736.41	747.44	-11.03	72.04	50.77	21.27	11.20	3.60												453.90
Итого	744.00		22828.70	23170.60	-341.99																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2.4 °C


Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 453.9 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

0 час
0 час
0 час
0 Гкал

Гкал
куб.м



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
64829

график: 146/76

Установленные приборы:	СЧТ943 № 38166	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЗ поверены до:	22.08.2020	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подводящий трубопровод (M1)			ПРЭМ-80 В1	0.4	180	Термопреобр.:		Преобр. давления:	
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ-80 В1	0.4	180	КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П	
Подводящий ГВС (M3)						КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П.	
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)			БСГ-20	0.2	5				
Расчетный алгоритм:	зима:		Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	1.3	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0.0378
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:								Qгвс.ср.=	0.1896
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:		Gот.=	445.714	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	15.12
								Gгвс.=	75.84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.03.2020	24.00	*	547.17	552.62	-5.45	76.42	49.93	26.49	8.40	4.20												14.28
24.03.2020	24.00	*	492.62	497.45	-4.83	76.50	48.43	28.07	8.60	4.10												13.65
25.03.2020	24.00	*	386.30	390.24	-3.94	75.09	44.51	30.58	8.80	4.00												11.68
26.03.2020	24.00	*	373.87	377.86	-3.99	73.20	43.06	30.14	8.80	4.10												11.13
27.03.2020	24.00	*	397.02	401.42	-4.40	73.02	44.30	28.72	8.70	4.10												11.25
28.03.2020	24.00	*	365.87	369.98	-4.11	72.89	43.08	29.81	8.80	4.00												10.76
29.03.2020	24.00	*	479.52	484.62	-5.10	73.41	46.16	27.25	8.50	4.20												12.88
30.03.2020	24.00	*	617.51	623.88	-6.37	73.89	50.01	23.88	8.30	4.30												14.49
31.03.2020	24.00	*	575.62	581.64	-6.02	73.17	49.22	23.95	8.40	4.40												13.54
01.04.2020	24.00	*	591.52	597.64	-6.12	73.39	49.47	23.92	8.50	4.30												13.91
02.04.2020	24.00	*	574.83	580.83	-6.00	73.47	48.91	24.56	8.50	4.30												13.88
03.04.2020	24.00	*	493.37	498.63	-5.26	73.52	46.75	26.77	8.70	4.20												13.01
04.04.2020	24.00	*	489.83	495.10	-5.27	73.01	46.84	26.17	8.60	4.20												12.62
05.04.2020	24.00	*	481.96	487.24	-5.28	73.20	46.26	26.94	8.60	4.20												12.78
06.04.2020	24.00	*	589.35	595.87	-6.52	72.03	48.48	23.55	8.40	4.30												13.62
07.04.2020	24.00	*	470.79	475.96	-5.17	71.68	46.59	25.09	8.70	4.20												11.62
08.04.2020	24.00	*	406.38	411.12	-4.74	69.79	43.84	25.95	8.70	4.10												10.37
09.04.2020	24.00	*	415.37	420.31	-4.94	69.58	44.28	25.30	8.70	4.20												10.33
10.04.2020	24.00	*	468.99	474.40	-5.41	70.41	45.56	24.85	8.60	4.30												11.45
11.04.2020	24.00	*	531.44	537.57	-6.13	70.14	47.24	22.90	8.50	4.40												11.93
12.04.2020	24.00	*	621.41	628.40	-6.99	70.29	48.64	21.65	8.30	4.30												13.17
13.04.2020	24.00	*	575.14	581.80	-6.66	70.17	49.38	20.79	8.40	4.20												11.68
14.04.2020	24.00	*	779.65	788.69	-9.04	70.51	52.25	18.26	8.10	4.40												13.83
15.04.2020	24.00	*	728.41	736.51	-8.10	70.13	51.88	18.25	8.20	4.50												12.94
16.04.2020	24.00	*	733.42	741.76	-8.34	69.87	51.86	18.01	8.20	4.30												12.84
17.04.2020	24.00	*	622.15	629.36	-7.21	70.01	50.38	19.63	8.30	4.30												11.90
18.04.2020	24.00	*	669.27	676.87	-7.60	70.49	50.50	19.99	8.30	4.40												13.05
19.04.2020	24.00	*	690.98	699.04	-8.06	70.28	51.13	19.15	8.30	4.40												12.88
20.04.2020	24.00	*	635.78	643.51	-7.73	69.50	51.02	18.48	8.40	4.20												11.41
21.04.2020	24.00	*	644.32	652.11	-7.79	68.37	51.78	16.59	8.40	4.30												10.34
22.04.2020	24.00	*	556.03	562.88	-6.85	69.00	49.57	19.43	8.50	4.40												10.51
Среднее	24.00		548.58	554.69	-6.11	71.82	48.11	23.71	8.49	4.25												12.38
Итого	744.00		17005.90	17195.30	-189.42																	383.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2.4 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 383.73 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час
0 Гкал

Гкал
куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 АПР 2020 » г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Абонтент: ООО "К КВАРТАЛ"			Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2020										Узел учета: Общ															
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3 вст.часть			Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)										Телефон:															
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов			Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.5.2)										Код УУТЭ: 48748															
Источник: Юго-Западная ТЭЦ			Телефон:										график: 146/76															
Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_10_63836_ч_0420										Приборы УУТЭ поверены до: 12.07.2020			Режим (схема): СП0												
Вычисл-ль: СПТ941.10 № 63836			расходомер: Gmin= Gmax=										Термопреобр.:			Преобр.давления: Тхв, °С =												
Подающий трубопровод (M1)			PM-5-T-II-15 0.006 6										КТПТР-01															
Обратный трубопровод (M2)			PM-5-T-II-15 0.006 6										КТПТР-01															
Подающий ГВС (M3)																												
Циркуляционный ГВС (M4)																												
Подпиточный трубопровод (V5)			BCГ-15 0.15 3																									
Подпиточный трубопровод (V6)			BCГ-15 0.15 3																									
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)																									
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0.016 Qвент.= 0.0455 Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0.083																									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qот.= 0.016 Qвент.= 0.0455 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0 Qгвс.ср.= 0.011																									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 5.486 Gвент.= 15.6 Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 4.4 Gгвс.м=																									
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020																									Контрольные данные		Общее теплоп	
Дата		Ти час	HC	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qгвс изл.		Qтех.гвс		Qобщ.от+гвс
				M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс	
				т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.03.2020		24		7.52	6.89	0.63	75.85	53.61	22.24																		0.20	
24.03.2020		24		7.79	7.13	0.66	75.95	53.98	21.97																		0.21	
25.03.2020		24		7.89	7.23	0.67	74.52	53.34	21.18																		0.20	
26.03.2020		24		7.89	7.23	0.66	72.77	52.84	19.93																		0.19	
27.03.2020		24		7.84	7.18	0.66	72.57	51.73	20.85																		0.20	
28.03.2020		24		7.90	7.24	0.66	72.45	52.30	20.15																		0.20	
29.03.2020		24		7.67	7.02	0.64	72.96	52.29	20.68																		0.19	
30.03.2020		24		7.41	6.79	0.62	73.24	50.72	22.52																		0.20	
31.03.2020		24		7.33	6.71	0.61	72.60	50.30	22.30																		0.20	
01.04.2020		24		7.48	6.85	0.63	72.86	50.74	22.13																		0.20	
02.04.2020		24		7.53	6.90	0.63	72.98	51.03	21.96																		0.20	
03.04.2020		24		7.75	7.10	0.65	73.01	52.03	20.98																		0.20	
04.04.2020		24		7.69	7.05	0.64	72.52	53.85	18.68																		0.18	
05.04.2020		24		7.64	7.00	0.64	72.71	53.91	18.80																		0.18	
06.04.2020		24		7.53	6.90	0.63	71.66	52.58	19.09																		0.18	
07.04.2020		24		7.85	7.20	0.66	71.19	53.27	17.92																		0.18	
08.04.2020		24		7.82	7.17	0.65	69.39	52.21	17.18																		0.17	
09.04.2020		24		7.79	7.14	0.65	69.12	52.60	16.52																		0.16	
10.04.2020		24		7.66	7.02	0.64	70.05	52.50	17.54																		0.17	
11.04.2020		24		7.44	6.82	0.62	69.74	52.48	17.27																		0.16	
12.04.2020		24		7.39	6.77	0.62	69.78	52.29	17.49																		0.16	
13.04.2020		24		7.63	6.99	0.64	69.88	52.51	17.37																		0.17	
14.04.2020		24		7.25	6.64	0.60	70.03	51.88	18.15																		0.16	
15.04.2020		24		7.22	6.62	0.61	69.64	51.38	18.26																		0.16	
16.04.2020		24		7.30	6.69	0.61	69.36	51.57	17.79																		0.16	
17.04.2020		24		7.42	6.80	0.62	69.54	51.53	18.00																		0.17	
18.04.2020		24		7.38	6.76	0.62	70.00	52.39	17.61																		0.16	
19.04.2020		24		7.34	6.72	0.62	69.81	52.15	17.66																		0.16	
20.04.2020		24		7.58	6.94	0.64	69.25	52.07	17.18																		0.16	
21.04.2020		24		7.50	6.87	0.63	68.08	51.21	16.86																		0.16	
22.04.2020		24		7.51	6.88	0.63	68.59	51.72	16.87																		0.16	
Среднее		24		7.58	6.94	0.64	71.36	52.23	19.13																		0.18	
Итого		744		234.95	215.24	19.71																					5.56	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.03.2020									
22.04.2020									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0.00 Гкал
 Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2.4 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 5.56 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонтентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АПР 2020
 «__»____20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 64828

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.08.2020	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38335	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (М1)	PM-5-T-II-15	0.006	6	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	PM-5-T-II-15	0.006	6	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	BCГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0.057	Qгвс.= 0.813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0.057	Qгвс.ср.= 0.2436
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 514.286	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 22.8	Gгвс.= 97.44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24.00		697.15	682.15	15.00	76.38	49.68	26.70	8.70	4.20												19.43
24.03.2020	24.00		638.21	624.77	13.44	76.43	48.06	28.37	8.90	4.00												18.82
25.03.2020	24.00		580.47	568.60	11.87	74.93	45.71	29.22	9.00	4.00												17.57
26.03.2020	24.00		513.96	503.59	10.37	73.15	45.14	28.01	9.00	4.00												14.92
27.03.2020	24.00		533.14	522.46	10.68	73.03	45.65	27.38	9.00	4.00												15.14
28.03.2020	24.00		528.67	518.11	10.56	72.93	45.43	27.50	9.00	4.00												15.07
29.03.2020	24.00		609.10	596.35	12.75	73.38	46.81	26.57	8.80	4.10												16.85
30.03.2020	24.00		718.91	702.88	16.03	73.81	49.23	24.58	8.80	4.30												18.53
31.03.2020	24.00		711.12	695.22	15.90	73.16	48.94	24.22	8.80	4.40												18.07
01.04.2020	24.00		701.71	686.01	15.70	73.37	48.87	24.50	8.90	4.30												18.03
02.04.2020	24.00		636.35	622.41	13.94	73.47	47.71	25.76	8.90	4.20												17.12
03.04.2020	24.00		581.79	569.34	12.45	73.52	46.67	26.85	9.00	4.10												16.26
04.04.2020	24.00		612.48	599.06	13.42	73.01	46.92	26.09	8.90	4.10												16.67
05.04.2020	24.00		607.19	593.94	13.25	73.18	46.67	26.51	8.90	4.20												16.77
06.04.2020	24.00		670.28	655.18	15.10	71.90	47.68	24.22	8.80	4.20												17.02
07.04.2020	24.00		592.87	579.75	13.12	71.60	46.85	24.75	9.00	4.10												15.35
08.04.2020	24.00		595.08	582.02	13.06	69.85	46.59	23.26	8.90	4.10												14.51
09.04.2020	24.00		598.85	585.65	13.20	69.62	46.71	22.91	8.90	4.10												14.39
10.04.2020	24.00		603.36	589.93	13.43	70.49	46.70	23.79	8.90	4.20												15.04
11.04.2020	24.00		662.76	647.64	15.12	70.20	47.21	22.99	8.80	4.30												16.01
12.04.2020	24.00		658.91	643.68	15.23	70.23	47.46	22.77	8.70	4.20												15.79
13.04.2020	24.00		732.38	714.86	17.52	70.18	51.62	18.56	8.70	4.20												14.57
14.04.2020	24.00		875.85	853.74	22.11	70.46	52.96	17.50	8.60	4.30												16.58
15.04.2020	24.00		915.68	892.25	23.43	70.05	53.49	16.56	8.60	4.50												16.50
16.04.2020	24.00		933.63	909.54	24.09	69.89	53.54	16.35	8.60	4.30												16.64
17.04.2020	24.00		808.62	788.08	20.54	70.01	52.78	17.23	8.70	4.20												15.10
18.04.2020	24.00		787.95	768.12	19.83	70.51	52.14	18.37	8.80	4.30												15.58
19.04.2020	24.00		838.11	816.71	21.40	70.29	52.70	17.59	8.70	4.30												15.95
20.04.2020	24.00		884.54	861.76	22.78	69.51	53.88	15.63	8.70	4.20												15.14
21.04.2020	24.00		997.39	971.14	26.25	68.40	55.05	13.35	8.70	4.30												14.86
22.04.2020	24.00		964.23	938.82	25.41	69.07	55.17	13.90	8.70	4.40												14.89
Среднее	24.00		702.93	686.57	16.35	71.81	49.16	22.64	8.82	4.20												16.23
Итого	744.00		21790.70	21283.80	506.98																	503.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:


2.4 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 503.17 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплопоставляющей организации