

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2668.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 61246

график: 146/76

Установленные приборы:	СЧТ941.11 № 60904	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до: 14.06.2023	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	расходомер:	Gmin= 0.72	Gmax= 180	Термопреобр.: КТПТР-01
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)	BCF-15	0.15	3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.4	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 480	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 121.6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Учет отопление (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24.00	*	624.73	629.18	-4.45	76.48	49.84	26.64														16.53
24.03.2020	24.00	*	616.31	620.77	-4.46	76.56	50.01	26.55														16.24
25.03.2020	24.00	*	609.67	614.19	-4.52	75.06	49.82	25.24														15.27
26.03.2020	24.00	*	612.87	617.38	-4.51	73.36	49.27	24.09														14.64
27.03.2020	24.00	*	608.14	612.73	-4.59	73.17	49.21	23.96														14.45
28.03.2020	24.00	*	621.01	625.82	-4.81	73.06	49.39	23.67														14.57
29.03.2020	24.00	*	619.04	623.62	-4.58	73.50	49.16	24.34														14.95
30.03.2020	24.00	*	611.77	616.06	-4.29	73.79	48.60	25.19														15.30
31.03.2020	24.00	*	627.12	631.67	-4.55	73.22	48.43	24.79														15.43
01.04.2020	24.00	*	568.23	572.32	-4.09	73.41	47.66	25.75														14.53
02.04.2020	24.00	*	565.12	569.22	-4.10	73.55	47.60	25.95														14.56
03.04.2020	24.00	*	565.42	569.54	-4.12	73.60	47.79	25.81														14.49
04.04.2020	24.00	*	575.89	580.12	-4.23	73.07	47.69	25.38														14.51
05.04.2020	24.00	*	579.05	583.28	-4.23	73.25	47.70	25.55														14.69
06.04.2020	24.00	*	584.44	588.77	-4.33	72.02	47.51	24.51														14.21
07.04.2020	24.00	*	584.12	588.47	-4.35	71.67	47.68	23.99														13.90
08.04.2020	24.00	*	485.59	489.27	-3.68	69.86	45.14	24.72														11.91
09.04.2020	24.00	*	475.62	479.26	-3.64	69.61	45.13	24.48														11.55
10.04.2020	24.00	*	485.85	489.57	-3.72	70.55	45.28	25.27														12.19
11.04.2020	24.00	*	568.05	572.51	-4.46	70.25	46.86	23.39														13.17
12.04.2020	24.00	*	596.23	600.90	-4.67	70.28	47.22	23.06														13.62
13.04.2020	24.00	*	587.84	592.37	-4.53	70.29	47.70	22.59														13.16
14.04.2020	24.00	*	556.47	560.73	-4.26	70.44	46.50	23.94														13.22
15.04.2020	24.00	*	567.65	572.05	-4.40	70.04	46.64	23.40														13.17
16.04.2020	24.00	*	591.02	595.64	-4.62	69.82	46.96	22.86														13.39
17.04.2020	24.00	*	548.39	552.65	-4.26	69.99	46.29	23.70														12.89
18.04.2020	24.00	*	552.22	556.64	-4.42	70.47	46.42	24.05														13.16
19.04.2020	24.00	*	551.73	556.07	-4.34	70.26	46.38	23.88														13.06
20.04.2020	24.00	*	568.02	572.60	-4.58	69.58	46.88	22.70														12.77
21.04.2020	24.00	*	571.51	576.14	-4.63	68.40	47.00	21.40														12.11
22.04.2020	24.00	*	473.78	477.59	-3.81	68.98	45.26	23.72														11.14
Среднее	24.00		572.67	577.00	-4.33	71.86	47.52	24.34														11.83
Итого	744.00		17752.90	17887.10	-134.23																	428.78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2.4 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 428.78 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 25 АПР 2020 » г.

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации