

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1 жил. часть
 Обслуживающая организация: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 61241

график: 146/76

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Установленные приборы: | СРТ941.11 № 68439 | расходомер: ПРЭМ-80-С1 | Gmin= 0.72 | Gmax= 180 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Режим (схема): Преобр. давления: |
| Подводящий трубопровод (M1) | | ПРЭМ-80-С1 | 0.72 | 180 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | | ПРЭМ-80-С1 | 0.72 | 180 | КТПТР-05 | |
| Подводящий ГВС (M3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | ВСГ-15 | 0.15 | 3 | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 1.3873 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0.1101 | Qгвс.= 0.672 | |
| Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср= 0.1101 | Qгвс.ср= 0.2202 | |
| Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: | Got.= 475.646 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 44.04 | Gгвс.= 88.08 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

| Дата | Учет отопления (ТВ-1) | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|------------|-----------------------|----|---------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|----|----|----|------------|--------------|---------|----|----|---------|---------|--------|
| | Ti час | HC | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.04.2020 | 24.00 | * | 530.68 | 533.21 | -2.53 | 68.94 | 46.87 | 22.07 | | | | | | | | | | | | | | | 11.67 |
| 24.04.2020 | 24.00 | * | 571.33 | 573.24 | -1.91 | 68.39 | 47.93 | 20.46 | | | | | | | | | | | | | | | 11.68 |
| 25.04.2020 | 24.00 | * | 572.58 | 573.49 | -0.91 | 68.17 | 46.29 | 21.88 | | | | | | | | | | | | | | | 12.57 |
| 26.04.2020 | 24.00 | * | 518.47 | 519.20 | -0.73 | 70.16 | 45.63 | 24.53 | | | | | | | | | | | | | | | 12.76 |
| 27.04.2020 | 24.00 | * | 470.12 | 471.04 | -0.92 | 70.26 | 44.76 | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | 12.02 |
| 28.04.2020 | 24.00 | * | 460.72 | 461.60 | -0.88 | 68.74 | 44.10 | 24.64 | | | | | | | | | | | | | | | 11.38 |
| 29.04.2020 | 24.00 | * | 443.37 | 444.17 | -0.80 | 68.62 | 43.23 | 25.39 | | | | | | | | | | | | | | | 11.29 |
| 30.04.2020 | 24.00 | * | 444.51 | 445.36 | -0.85 | 68.86 | 43.06 | 25.80 | | | | | | | | | | | | | | | 11.49 |
| 01.05.2020 | 24.00 | * | 516.98 | 519.13 | -2.15 | 68.63 | 45.12 | 23.51 | | | | | | | | | | | | | | | 12.13 |
| 02.05.2020 | 24.00 | * | 511.93 | 513.52 | -1.59 | 67.67 | 45.49 | 22.18 | | | | | | | | | | | | | | | 11.36 |
| 03.05.2020 | 24.00 | * | 486.56 | 487.19 | -0.63 | 68.69 | 45.70 | 22.99 | | | | | | | | | | | | | | | 11.23 |
| 04.05.2020 | 24.00 | * | 495.85 | 496.55 | -0.70 | 68.29 | 45.84 | 22.45 | | | | | | | | | | | | | | | 11.17 |
| 05.05.2020 | 24.00 | * | 516.95 | 517.64 | -0.69 | 67.59 | 46.41 | 21.18 | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 |
| 06.05.2020 | 24.00 | * | 479.94 | 480.45 | -0.51 | 68.88 | 46.21 | 22.67 | | | | | | | | | | | | | | | 10.93 |
| 07.05.2020 | 24.00 | * | 504.73 | 505.01 | -0.28 | 68.01 | 46.53 | 21.48 | | | | | | | | | | | | | | | 10.91 |
| 08.05.2020 | 24.00 | * | 409.71 | 409.80 | -0.09 | 68.10 | 46.18 | 21.92 | | | | | | | | | | | | | | | 9.04 |
| 09.05.2020 | 24.00 | * | 340.97 | 340.93 | 0.04 | 68.88 | 46.07 | 22.81 | | | | | | | | | | | | | | | 7.83 |
| 10.05.2020 | 24.00 | * | 354.54 | 354.64 | -0.10 | 68.70 | 46.44 | 22.26 | | | | | | | | | | | | | | | 7.94 |
| 11.05.2020 | 24.00 | * | 467.21 | 467.73 | -0.52 | 65.58 | 48.61 | 16.97 | | | | | | | | | | | | | | | 7.97 |
| 12.05.2020 | 24.00 | * | 472.59 | 473.50 | -0.91 | 66.75 | 47.23 | 19.52 | | | | | | | | | | | | | | | 9.25 |
| 13.05.2020 | 24.00 | * | 424.58 | 425.71 | -1.13 | 67.66 | 46.62 | 21.04 | | | | | | | | | | | | | | | 8.94 |
| 14.05.2020 | 24.00 | * | 431.01 | 431.80 | -0.79 | 68.97 | 46.29 | 22.68 | | | | | | | | | | | | | | | 9.80 |
| 15.05.2020 | 24.00 | * | 406.64 | 407.64 | -1.00 | 69.45 | 46.10 | 23.35 | | | | | | | | | | | | | | | 9.51 |
| 16.05.2020 | 24.00 | * | 404.42 | 405.68 | -1.26 | 69.71 | 46.13 | 23.58 | | | | | | | | | | | | | | | 9.54 |
| 17.05.2020 | 24.00 | * | 417.93 | 419.61 | -1.68 | 69.63 | 46.71 | 22.92 | | | | | | | | | | | | | | | 9.56 |
| 18.05.2020 | 24.00 | * | 394.65 | 396.59 | -1.94 | 69.47 | 45.76 | 23.71 | | | | | | | | | | | | | | | 9.33 |
| 19.05.2020 | 24.00 | * | 422.37 | 423.98 | -1.61 | 69.17 | 44.79 | 24.38 | | | | | | | | | | | | | | | 10.29 |
| 20.05.2020 | 24.00 | * | 404.59 | 406.62 | -2.03 | 69.56 | 44.94 | 24.62 | | | | | | | | | | | | | | | 9.93 |
| 21.05.2020 | 24.00 | * | 457.49 | 459.36 | -1.87 | 69.29 | 46.58 | 22.71 | | | | | | | | | | | | | | | 10.37 |
| 22.05.2020 | 24.00 | * | 388.29 | 389.36 | -1.07 | 68.93 | 46.31 | 22.62 | | | | | | | | | | | | | | | 8.79 |
| Среднее | 24.00 | | 457.39 | 458.46 | -1.07 | 68.66 | 45.93 | 22.73 | | | | | | | | | | | | | | | 10.39 |
| Итого | 720.00 | | 13721.70 | 13753.80 | -32.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311.68 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 311.68 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 МАЯ 2020 » 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

Представитель теплопоставляющей организации

Геннадьевич



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 69675

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 146/76

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---|---------|---|---------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2021 | | Режим (схема): | | | | |
| Вычислитель: СПТ941.11 № 68429 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | | | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-В1 | 0.16 | 72 | КТПТР-05 | | | | | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-В1 | 0.16 | 72 | КТПТР-05 | | | | | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | ВСГ-15 | 0.15 | 3 | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0 | Qвент.= | 0 | Qтех.гв.= | 0 | Qгвс.= | 0 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | Qтех.гвс.ср | 0 | Qгвс.ср | 0 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.гв.= | 0 | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|-----------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2020 | 24.00 | | 50.82 | 50.45 | 0.37 | 68.92 | 53.25 | 15.67 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 24.04.2020 | 24.00 | | 51.70 | 51.35 | 0.35 | 68.31 | 53.09 | 15.22 | | | | | | | | | | | | | | 0.81 |
| 25.04.2020 | 24.00 | | 51.81 | 51.48 | 0.33 | 68.10 | 53.27 | 14.83 | | | | | | | | | | | | | | 0.79 |
| 26.04.2020 | 24.00 | | 49.21 | 48.83 | 0.38 | 70.15 | 53.51 | 16.64 | | | | | | | | | | | | | | 0.85 |
| 27.04.2020 | 24.00 | | 49.53 | 49.15 | 0.38 | 70.22 | 53.39 | 16.83 | | | | | | | | | | | | | | 0.86 |
| 28.04.2020 | 24.00 | | 52.33 | 51.98 | 0.35 | 68.63 | 53.48 | 15.15 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 29.04.2020 | 24.00 | | 53.59 | 53.26 | 0.33 | 68.55 | 53.39 | 15.16 | | | | | | | | | | | | | | 0.84 |
| 30.04.2020 | 24.00 | | 50.70 | 50.32 | 0.38 | 68.77 | 53.06 | 15.71 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 01.05.2020 | 24.00 | | 52.41 | 52.09 | 0.32 | 68.60 | 53.32 | 15.28 | | | | | | | | | | | | | | 0.83 |
| 02.05.2020 | 24.00 | | 52.54 | 52.21 | 0.33 | 67.57 | 53.15 | 14.42 | | | | | | | | | | | | | | 0.78 |
| 03.05.2020 | 24.00 | | 53.33 | 52.96 | 0.37 | 68.68 | 53.71 | 14.97 | | | | | | | | | | | | | | 0.83 |
| 04.05.2020 | 24.00 | | 53.33 | 52.96 | 0.37 | 68.28 | 53.67 | 14.61 | | | | | | | | | | | | | | 0.81 |
| 05.05.2020 | 24.00 | | 54.19 | 53.82 | 0.37 | 67.57 | 53.62 | 13.95 | | | | | | | | | | | | | | 0.78 |
| 06.05.2020 | 24.00 | | 53.34 | 52.96 | 0.38 | 68.91 | 54.05 | 14.86 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 07.05.2020 | 24.00 | | 53.92 | 53.52 | 0.40 | 68.11 | 53.93 | 14.18 | | | | | | | | | | | | | | 0.79 |
| 08.05.2020 | 24.00 | | 51.58 | 51.18 | 0.40 | 68.22 | 53.71 | 14.51 | | | | | | | | | | | | | | 0.78 |
| 09.05.2020 | 24.00 | | 50.05 | 49.64 | 0.41 | 68.84 | 53.86 | 14.98 | | | | | | | | | | | | | | 0.78 |
| 10.05.2020 | 24.00 | | 49.70 | 49.32 | 0.38 | 68.78 | 54.01 | 14.77 | | | | | | | | | | | | | | 0.76 |
| 11.05.2020 | 24.00 | | 52.78 | 52.42 | 0.36 | 66.44 | 53.47 | 12.97 | | | | | | | | | | | | | | 0.71 |
| 12.05.2020 | 24.00 | | 50.28 | 50.00 | 0.28 | 66.76 | 52.86 | 13.90 | | | | | | | | | | | | | | 0.72 |
| 13.05.2020 | 24.00 | | 51.17 | 50.87 | 0.30 | 67.64 | 53.13 | 14.51 | | | | | | | | | | | | | | 0.77 |
| 14.05.2020 | 24.00 | | 47.52 | 47.20 | 0.32 | 68.97 | 53.26 | 15.71 | | | | | | | | | | | | | | 0.77 |
| 15.05.2020 | 24.00 | | 46.24 | 45.95 | 0.29 | 69.46 | 53.34 | 16.12 | | | | | | | | | | | | | | 0.77 |
| 16.05.2020 | 24.00 | | 45.35 | 45.07 | 0.28 | 69.79 | 53.28 | 16.51 | | | | | | | | | | | | | | 0.77 |
| 17.05.2020 | 24.00 | | 45.14 | 44.86 | 0.28 | 69.65 | 53.24 | 16.41 | | | | | | | | | | | | | | 0.76 |
| 18.05.2020 | 24.00 | | 48.40 | 48.12 | 0.28 | 69.52 | 53.02 | 16.50 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 19.05.2020 | 24.00 | | 48.27 | 47.98 | 0.29 | 69.15 | 52.91 | 16.24 | | | | | | | | | | | | | | 0.81 |
| 20.05.2020 | 24.00 | | 47.69 | 47.40 | 0.29 | 69.54 | 52.87 | 16.67 | | | | | | | | | | | | | | 0.82 |
| 21.05.2020 | 24.00 | | 47.04 | 46.75 | 0.29 | 69.29 | 52.71 | 16.58 | | | | | | | | | | | | | | 0.80 |
| 22.05.2020 | 24.00 | | 50.46 | 50.17 | 0.29 | 68.97 | 52.98 | 15.99 | | | | | | | | | | | | | | 0.83 |
| Среднее | 24.00 | | 50.48 | 50.14 | 0.34 | 68.68 | 53.35 | 15.33 | | | | | | | | | | | | | | 0.80 |
| Итого | 720.00 | | 1514.42 | 1504.27 | 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.92 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 23.92 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 МАЙ 2020 » 20__ г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплообслуживающей организации

Handwritten signature