

Абонент: ООО "КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 3
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Договор: 25525.040.6 (2668.34.040.1)
Строит. адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.2.1)
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 30281

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: слт943_2_32136_ч_0520	Приборы УУТЭ поверены до: 22.05.2023	Режим (схема): СПО
Вычисл.-ль: СПТ943 № 32136	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0.15	3
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-25	0.35	7
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.8	Qвент.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 274.286	Gвент.= 0	Gтех.гв.= 0
			Gгвс.= 0.552
			Gгвс.ср.= 0.1646
			Gгвс.= 65.84 Gгвс.м.=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Учет ГВС (ТВ-1)																Контроль ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоп
Дата	Ти час	HC	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб	dV (излив) м.куб	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
23.04.2020	24 *		399.84	406.58	-6.74	69.17	53.44	15.73																		5.997
24.04.2020	24 *		393.12	399.71	-6.58	68.52	53.31	15.21																		5.693
25.04.2020	24 *		425.32	432.26	-6.94	68.34	52.20	16.14																		6.573
26.04.2020	24 *		415.27	422.03	-6.77	70.37	54.01	16.36																		6.498
27.04.2020	24 *		408.22	414.93	-6.71	70.48	54.61	15.87																		6.179
28.04.2020	24 *		405.20	411.80	-6.60	68.85	53.45	15.41																		5.958
29.04.2020	24 *		428.48	435.42	-6.94	68.77	52.70	16.06																		6.588
30.04.2020	24 *		426.23	433.14	-6.91	68.99	53.21	15.78																		6.429
01.05.2020	24 *		406.76	413.83	-7.06	68.85	53.33	15.52																		6.006
02.05.2020	24 *		375.20	381.58	-6.39	67.75	53.52	14.23																		5.060
03.05.2020	24 *		367.02	372.98	-5.96	68.86	55.00	13.86																		4.820
04.05.2020	24 *		368.93	375.00	-6.07	68.47	54.43	14.04																		4.910
05.05.2020	24 *		361.03	366.95	-5.92	67.85	54.09	13.76																		4.708
06.05.2020	24 *		358.34	364.16	-5.83	69.14	55.61	13.52																		4.582
07.05.2020	24 *		366.84	372.69	-5.85	68.39	54.93	13.46																		4.679
08.05.2020	24 *		363.74	369.49	-5.76	68.40	54.77	13.63																		4.701
09.05.2020	24 *		355.96	361.58	-5.62	69.04	55.56	13.48																		4.546
10.05.2020	24 *		354.62	360.26	-5.64	69.03	55.56	13.47																		4.523
11.05.2020	24 *		318.75	323.91	-5.17	67.10	54.58	12.52																		3.763
12.05.2020	24 *		377.14	383.47	-6.34	66.92	51.35	15.57																		5.610
13.05.2020	24 *		371.99	378.48	-6.48	67.89	53.10	14.79																		5.218
14.05.2020	24 *		387.87	394.44	-6.56	69.19	53.91	15.28																		5.637
15.05.2020	24 *		378.40	384.92	-6.51	69.75	54.64	15.10																		5.422
16.05.2020	24 *		369.82	376.23	-6.41	70.08	54.82	15.27																		5.357
17.05.2020	24 *		366.34	372.67	-6.33	69.87	53.79	16.08																		5.613
18.05.2020	24 *		377.86	384.22	-6.36	69.71	54.10	15.61																		5.618
19.05.2020	24 *		368.51	374.74	-6.22	69.37	54.30	15.07																		5.278
20.05.2020	24 *		370.12	376.43	-6.31	69.73	54.90	14.83																		5.206
21.05.2020	24 *		405.69	412.33	-6.64	69.50	53.84	15.66																		6.061
22.05.2020	24 *		366.91	373.10	-6.19	69.13	54.67	14.46																		5.028
Среднее	24		381.32	387.64	-6.33	68.92	54.06	14.86																		5.41
Итого	720		11439.52	11629.34	-189.83																					162.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.04.2020									
22.05.2020									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час 0.00 Гкал

Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему

0 час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:


Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 162.26 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель теплоснабжающей организации