

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 68476

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	14.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32075	расходомер:	Gmin=		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	Термопреобр.:	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.9133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0.5146
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.1768
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:	Gот.= 313.131	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Gгвс.= 70.72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ti час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24.00	*	719.01	726.14	-7.13	69.03	58.46	10.57														7.30
24.04.2020	24.00	*	780.53	789.22	-8.69	68.63	59.05	9.58														7.09
25.04.2020	24.00	*	788.19	796.18	-7.99	68.53	58.77	9.76														7.35
26.04.2020	24.00	*	684.57	691.30	-6.73	70.37	58.79	11.58														7.65
27.04.2020	24.00	*	655.51	661.25	-5.74	70.36	58.48	11.88														7.55
28.04.2020	24.00	*	574.05	578.47	-4.42	68.85	55.49	13.36														7.52
29.04.2020	24.00	*	487.43	490.65	-3.22	68.93	52.81	16.12														7.76
30.04.2020	24.00	*	515.41	518.87	-3.46	69.16	53.89	15.27														7.77
01.05.2020	24.00	*	555.99	560.64	-4.65	68.72	54.72	14.00														7.62
02.05.2020	24.00	*	588.56	593.49	-4.93	68.00	55.69	12.31														7.07
03.05.2020	24.00	*	528.78	532.08	-3.30	68.86	55.20	13.66														7.13
04.05.2020	24.00	*	616.90	621.86	-4.96	68.39	56.68	11.71														7.04
05.05.2020	24.00	*	657.40	663.55	-6.15	67.60	56.99	10.61														6.73
06.05.2020	24.00	*	582.74	586.82	-4.08	68.90	56.47	12.43														7.11
07.05.2020	24.00	*	651.64	657.37	-5.73	67.80	56.94	10.86														6.86
08.05.2020	24.00	*	529.89	534.85	-4.96	68.43	57.18	11.25														5.77
09.05.2020	24.00	*	426.84	432.93	-6.09	69.22	58.89	10.33														4.12
10.05.2020	24.00	*	437.74	444.04	-6.30	68.86	58.65	10.21														4.17
11.05.2020	24.00	*	616.74	626.01	-9.27	65.51	58.37	7.14														3.96
12.05.2020	24.00	*	673.75	684.00	-10.25	67.14	59.15	7.99														4.88
13.05.2020	24.00	*	561.55	569.94	-8.39	67.88	58.70	9.18														4.75
14.05.2020	24.00	*	478.34	485.31	-6.97	69.21	57.16	12.05														5.45
15.05.2020	24.00	*	466.47	473.36	-6.89	69.46	57.72	11.74														5.16
16.05.2020	24.00	*	521.81	529.55	-7.74	69.51	58.91	10.60														5.16
17.05.2020	24.00	*	562.24	570.84	-8.60	69.70	59.78	9.92														5.17
18.05.2020	24.00	*	407.76	413.75	-5.99	69.66	56.31	13.35														4.96
19.05.2020	24.00	*	363.45	368.67	-5.22	69.39	55.12	14.27														5.06
20.05.2020	24.00	*	376.38	381.93	-5.55	69.83	55.74	14.09														5.92
21.05.2020	24.00	*	408.03	413.80	-5.77	69.53	54.42	15.11														4.89
22.05.2020	24.00	*	388.80	394.25	-5.45	69.31	56.11	13.20														6.14
Среднее	24.00		553.55	559.70	-6.15	68.83	57.02	11.80														184.13
Итого	720.00		16606.50	16791.10	-184.62																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 184.13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 МАЙ 2020 20 г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 68475

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32046	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0.7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 401.314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90.84 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ti час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2020	24.00	*	650.28	657.51	-7.23	69.06	54.33	14.73														9.29
24.04.2020	24.00	*	667.94	675.49	-7.55	68.55	54.69	13.86														8.95
25.04.2020	24.00	*	733.15	741.79	-8.64	68.45	54.34	14.11														9.99
26.04.2020	24.00	*	656.94	664.17	-7.23	70.36	54.49	15.87														10.13
27.04.2020	24.00	*	495.23	499.67	-4.44	70.37	50.97	19.40														9.46
28.04.2020	24.00	*	557.17	562.50	-5.33	69.04	51.82	17.22														9.40
29.04.2020	24.00	*	608.63	614.94	-6.31	68.88	52.22	16.66														9.90
30.04.2020	24.00	*	639.93	646.82	-6.89	69.11	53.00	16.11														10.04
01.05.2020	24.00	*	653.57	661.26	-7.69	68.78	53.66	15.12														9.57
02.05.2020	24.00	*	663.75	670.84	-7.09	67.95	54.24	13.71														8.81
03.05.2020	24.00	*	604.49	610.22	-5.73	68.84	54.05	14.79														8.73
04.05.2020	24.00	*	707.03	715.73	-8.70	68.39	55.44	12.95														8.78
05.05.2020	24.00	*	675.14	682.93	-7.79	67.64	54.72	12.92														8.39
06.05.2020	24.00	*	635.22	641.61	-6.39	68.94	54.86	14.08														8.69
07.05.2020	24.00	*	677.21	684.86	-7.65	67.95	54.98	12.97														8.47
08.05.2020	24.00	*	618.68	626.08	-7.40	68.44	55.94	12.50														7.41
09.05.2020	24.00	*	462.38	469.20	-6.82	69.19	56.66	12.53														5.48
10.05.2020	24.00	*	506.44	513.84	-7.40	68.96	56.36	12.60														6.04
11.05.2020	24.00	*	593.10	602.14	-9.04	65.73	55.46	10.27														5.68
12.05.2020	24.00	*	747.97	759.22	-11.25	67.05	57.31	9.74														6.76
13.05.2020	24.00	*	613.44	622.21	-8.77	67.92	56.32	11.60														6.72
14.05.2020	24.00	*	568.19	576.36	-8.17	69.19	55.54	13.65														7.39
15.05.2020	24.00	*	492.72	499.81	-7.09	69.50	53.84	15.66														7.41
16.05.2020	24.00	*	542.03	550.01	-7.98	69.69	55.41	14.28														7.38
17.05.2020	24.00	*	564.25	572.61	-8.36	69.74	55.79	13.95														7.49
18.05.2020	24.00	*	516.79	524.48	-7.69	69.64	55.16	14.48														7.14
19.05.2020	24.00	*	521.68	529.43	-7.75	69.34	55.71	13.63														6.76
20.05.2020	24.00	*	512.78	520.48	-7.70	69.84	55.82	14.02														6.84
21.05.2020	24.00	*	561.48	569.57	-8.09	69.55	55.06	14.49														7.78
22.05.2020	24.00	*	527.92	535.54	-7.62	69.30	55.77	13.53														6.80
Среднее	24.00		599.18	606.71	-7.53	68.85	54.80	14.05														8.06
Итого	720.00		17975.50	18201.30	-225.79																	241.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 241.68 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 МАЙ 2020

ИДВИЖИМЫЙ ПРЕДПРИЯТИТЕЛЬ
 ОГРН 7707003069
 ИНН 7707003069
 Санкт-Петербург
 Евдокимов
 Дмитрий
 Геннадьевич

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

(Подпись)

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 68474

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32132	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.9982	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0.6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0.1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 342.24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 77.88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020																							
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.04.2020	24.00	*	552.55	552.81	-0.26	68.96	54.12	14.84															8.27
24.04.2020	24.00	*	602.18	602.41	-0.23	68.49	55.25	13.24															8.05
25.04.2020	24.00	*	709.74	709.77	-0.03	68.43	56.22	12.21															8.77
26.04.2020	24.00	*	543.07	543.29	-0.22	70.23	54.18	16.05															8.79
27.04.2020	24.00	*	527.74	528.01	-0.27	70.30	54.09	16.21															8.62
28.04.2020	24.00	*	592.07	592.29	-0.22	69.00	54.69	14.31															8.55
29.04.2020	24.00	*	656.87	656.95	-0.08	68.90	55.62	13.28															8.81
30.04.2020	24.00	*	660.20	660.33	-0.13	69.17	55.86	13.31															8.88
01.05.2020	24.00	*	687.68	687.92	-0.24	68.71	56.53	12.18															8.46
02.05.2020	24.00	*	690.43	690.63	-0.20	68.03	56.69	11.34															7.92
03.05.2020	24.00	*	587.94	588.19	-0.25	68.80	55.35	13.45															7.98
04.05.2020	24.00	*	683.43	683.62	-0.19	68.34	57.08	11.26															7.79
05.05.2020	24.00	*	783.65	783.71	-0.06	67.58	57.99	9.59															7.63
06.05.2020	24.00	*	651.12	651.28	-0.16	68.85	56.82	12.03															7.93
07.05.2020	24.00	*	738.15	738.20	-0.05	67.82	57.47	10.35															7.75
08.05.2020	24.00	*	539.89	540.25	-0.36	68.23	56.22	12.01															6.55
09.05.2020	24.00	*	403.55	404.21	-0.66	69.06	57.64	11.42															4.64
10.05.2020	24.00	*	400.48	401.13	-0.65	68.59	56.42	12.17															4.90
11.05.2020	24.00	*	660.19	660.69	-0.50	65.54	58.27	7.27															4.87
12.05.2020	24.00	*	801.20	801.48	-0.28	67.15	59.79	7.36															6.00
13.05.2020	24.00	*	733.11	733.42	-0.31	67.90	59.95	7.95															5.92
14.05.2020	24.00	*	625.14	625.52	-0.38	69.22	58.88	10.34															6.53
15.05.2020	24.00	*	602.16	602.61	-0.45	69.27	58.74	10.53															6.41
16.05.2020	24.00	*	565.96	566.34	-0.38	69.44	58.53	10.91															6.24
17.05.2020	24.00	*	561.91	562.42	-0.51	69.63	58.81	10.82															6.14
18.05.2020	24.00	*	588.12	588.51	-0.39	69.66	59.03	10.63															6.32
19.05.2020	24.00	*	551.81	552.26	-0.45	69.33	58.78	10.55															5.88
20.05.2020	24.00	*	520.19	520.69	-0.50	69.80	58.77	11.03															5.79
21.05.2020	24.00	*	629.28	629.59	-0.31	69.53	58.67	10.86															6.91
22.05.2020	24.00	*	530.34	530.86	-0.52	69.16	58.54	10.62															5.68
Среднее	24.00		612.67	612.98	-0.31	68.77	57.17	11.60															7.10
Итого	720.00		18380.10	18389.40	-9.24																		212.98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 212.98 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 МАЙ 2020
 « » 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 Представитель теплонабжающей организации


