

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2668.34.040.1)
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 61246

график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 14.06.2023		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)		BCГ-15	0.15	3			
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	1.4	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.= 0.901
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0.304
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.=	480	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.= 121.6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24.00	*	498.92	502.95	-4.03	68.87	45.81	23.06														11.40
24.04.2020	24.00	*	498.39	502.36	-3.97	68.31	45.75	22.56														11.14
25.04.2020	24.00	*	594.77	599.51	-4.74	68.20	47.07	21.13														12.44
26.04.2020	24.00	*	533.36	537.45	-4.09	70.14	46.52	23.62														12.50
27.04.2020	24.00	*	536.82	540.96	-4.14	70.25	46.71	23.54														12.53
28.04.2020	24.00	*	565.64	569.67	-4.03	68.80	46.89	21.91														12.30
29.04.2020	24.00	*	575.90	580.26	-4.36	68.65	46.88	21.77														12.43
30.04.2020	24.00	*	603.02	607.59	-4.57	68.89	47.37	21.52														12.86
01.05.2020	24.00	*	573.62	578.30	-4.68	68.66	46.93	21.73														12.34
02.05.2020	24.00	*	577.60	582.17	-4.57	67.71	47.09	20.62														11.79
03.05.2020	24.00	*	585.42	589.74	-4.32	68.70	47.69	21.01														12.18
04.05.2020	24.00	*	585.18	589.55	-4.37	68.28	47.63	20.65														11.97
05.05.2020	24.00	*	529.91	533.82	-3.91	67.57	47.52	20.05														10.52
06.05.2020	24.00	*	418.55	421.56	-3.01	68.78	45.70	23.08														9.59
07.05.2020	24.00	*	429.22	432.25	-3.03	67.95	46.00	21.95														9.35
08.05.2020	24.00	*	370.55	373.04	-2.49	68.03	45.37	22.66														8.34
09.05.2020	24.00	*	319.05	321.16	-2.11	68.76	45.09	23.67														7.51
10.05.2020	24.00	*	333.50	335.76	-2.26	68.68	45.27	23.41														7.76
11.05.2020	24.00	*	459.31	462.82	-3.51	65.59	49.31	16.28														7.38
12.05.2020	24.00	*	436.48	439.54	-3.06	66.70	45.94	20.76														8.99
13.05.2020	24.00	*	424.87	427.83	-2.96	67.67	45.81	21.86														9.22
14.05.2020	24.00	*	429.04	431.92	-2.88	68.88	45.63	23.25														9.91
15.05.2020	24.00	*	417.86	420.76	-2.90	69.42	45.68	23.74														9.85
16.05.2020	24.00	*	416.61	419.50	-2.89	69.69	45.80	23.89														9.89
17.05.2020	24.00	*	380.04	382.78	-2.74	69.49	45.21	24.28														9.16
18.05.2020	24.00	*	374.81	377.46	-2.65	69.43	44.71	24.72														9.21
19.05.2020	24.00	*	382.27	385.03	-2.76	69.07	45.11	23.96														9.10
20.05.2020	24.00	*	350.78	353.42	-2.64	69.46	44.49	24.97														8.69
21.05.2020	24.00	*	451.54	454.78	-3.24	69.29	46.05	23.24														10.42
22.05.2020	24.00	*	397.52	400.34	-2.82	68.92	45.42	23.50														9.28
Среднее	24.00		468.35	471.81	-3.46	68.63	46.22	22.41														10.34
Итого	720.00		14050.60	14154.30	-103.73																	310.05

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.94 °C

0 час
0 час
час
0 Гкал

Гкал
куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 310.05 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

