

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1 жил. часть
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
61241

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Схема подключения:	2-х трубная схема	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2021	Режим (схема):	Преобр. давления:
Вычислитель: СПТ941.11 № 68439	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТПТР-05	КТПТР-05	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180				
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180				
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.3873	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0.1101	Qгвс.= 0.672		
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0.1101	Qгвс.ср= 0.2202		
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 475.646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 44.04	Gгвс.= 88.08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24.00	*	151.43	152.29	-0.86	69.05	51.04	18.01														2.71
24.07.2020	24.00	*	161.20	162.08	-0.88	68.45	51.10	17.35														2.78
25.07.2020	24.00	*	151.72	152.61	-0.89	69.49	50.71	18.78														2.83
26.07.2020	24.00	*	157.10	158.09	-0.99	69.51	50.67	18.84														2.93
27.07.2020	24.00	*	147.41	148.33	-0.92	70.00	50.78	19.22														2.81
28.07.2020	24.00	*	139.66	140.50	-0.84	70.68	50.76	19.92														2.76
29.07.2020	24.00	*	147.29	148.27	-0.98	70.07	50.78	19.29														2.81
30.07.2020	24.00	*	152.00	152.94	-0.94	69.80	50.81	18.99														2.86
31.07.2020	24.00	*	153.33	154.35	-1.02	69.76	50.82	18.94														2.88
01.08.2020	24.00	*	155.52	156.64	-1.12	69.61	50.97	18.64														2.87
02.08.2020	24.00	*	163.68	164.91	-1.23	69.03	51.19	17.84														2.88
03.08.2020	24.00	*	170.75	172.28	-1.53	68.58	51.24	17.34														2.91
04.08.2020	24.00	*	161.07	162.45	-1.38	69.51	51.13	18.38														2.91
05.08.2020	24.00	*	139.25	139.17	0.08	71.51	50.95	20.56														2.89
06.08.2020	24.00	*	164.91	164.57	0.34	69.02	51.42	17.60														2.94
07.08.2020	24.00	*	179.51	180.35	-0.84	67.90	51.89	16.01														2.86
08.08.2020	24.00	*	167.24	168.50	-1.26	68.81	51.96	16.85														2.78
09.08.2020	24.00	*	160.31	161.59	-1.28	69.49	51.65	17.84														2.82
10.08.2020	24.00	*	155.46	156.96	-1.50	69.24	51.85	17.39														2.65
11.08.2020	24.00	*	158.09	159.52	-1.43	69.29	51.81	17.48														2.71
12.08.2020	24.00	*	143.27	143.94	-0.67	71.17	51.54	19.63														2.80
13.08.2020	24.00	*	173.88	175.44	-1.56	68.73	52.28	16.45														2.81
14.08.2020	24.00	*	185.83	188.23	-2.40	67.68	52.76	14.92														2.67
15.08.2020	24.00	*	197.53	199.95	-2.42	67.34	52.83	14.51														2.77
16.08.2020	24.00	*	191.23	193.50	-2.27	68.02	52.64	15.38														2.85
17.08.2020	24.00	*	181.16	183.34	-2.18	68.44	52.32	16.12														2.83
18.08.2020	24.00	*	177.84	179.37	-1.53	68.86	52.39	16.47														2.88
19.08.2020	24.00	*	178.20	179.74	-1.54	68.61	52.57	16.04														2.80
20.08.2020	24.00	*	185.86	187.86	-2.00	67.96	52.88	15.08														2.73
21.08.2020	24.00	*	180.92	182.90	-1.98	68.26	52.86	15.40														2.71
22.08.2020	24.00	*	199.30	201.43	-2.13	67.35	53.24	14.11														2.73
Среднее	24.00		165.55	166.84	-1.30	69.07	51.67	17.40														2.81
Итого	744.00		5131.95	5172.10	-40.15																	87.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

17.24 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

87.17 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 АВГ 2020

« » 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2020

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.4)
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68375_ч_0820	Приборы УУТЭ поверены до: 19.08.2020	Режим (схема): СПО	Преобр. давления:	Тхв, °C =
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер: ПРЭМ-65-С1	Gmin= 0.48	Gmax= 120	Термопреобр.: КТПТР-01	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0.15	3		
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.7394	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0.5007
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.= 0	Qгвс.ср.= 0.1917
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 253.51	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 76.68 Gгвс.м.=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								данные				теплот		
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
23.07.2020																										
24.07.2020																										
25.07.2020																										
26.07.2020																										
27.07.2020																										
28.07.2020																										
29.07.2020																										
30.07.2020																										
31.07.2020																										
01.08.2020																										
02.08.2020																										
03.08.2020																										
04.08.2020																										
05.08.2020																										
06.08.2020																										
07.08.2020																										
08.08.2020																										
09.08.2020																										
10.08.2020																										
11.08.2020																										
12.08.2020																										
13.08.2020																										
14.08.2020																										
15.08.2020																										
16.08.2020																										
17.08.2020																										
18.08.2020																										
19.08.2020																										
20.08.2020																										
21.08.2020																										
22.08.2020	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		0.00
Среднее	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		0.00
Итого	0		0.00	0.00	0.00																					0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

744 час

40.92 Гкал

(Поверка приборов УУТЭ с 23.07.2020 по 22.08.2020)

Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

17.24 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

40.92 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл.

м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 69675

график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		03.07.2021		Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ941.11 № 68429	расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-50-B1		0.16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-50-B1		0.16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)		BCF-15		0.15	3				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$			лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																						
Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.07.2020	24.00	*	11.62	11.63	-0.01	68.93	55.83	13.10														0.15
24.07.2020	24.00	*	12.32	12.32	0.00	68.31	55.95	12.36														0.15
25.07.2020	24.00	*	10.32	10.35	-0.03	69.32	56.15	13.17														0.14
26.07.2020	24.00	*	10.01	10.03	-0.02	69.24	56.33	12.91														0.13
27.07.2020	24.00	*	11.23	11.25	-0.02	69.94	55.50	14.44														0.16
28.07.2020	24.00	*	10.45	10.47	-0.02	70.48	55.50	14.98														0.16
29.07.2020	24.00	*	11.83	11.84	-0.01	69.84	55.23	14.61														0.17
30.07.2020	24.00	*	11.18	11.21	-0.03	69.65	55.62	14.03														0.16
31.07.2020	24.00	*	11.03	11.05	-0.02	69.66	55.72	13.94														0.15
01.08.2020	24.00	*	10.00	10.03	-0.03	69.39	56.27	13.12														0.13
02.08.2020	24.00	*	10.35	10.37	-0.02	68.82	56.40	12.42														0.13
03.08.2020	24.00	*	12.51	12.52	-0.01	68.45	55.78	12.67														0.16
04.08.2020	24.00	*	11.14	11.15	-0.01	69.36	55.88	13.48														0.15
05.08.2020	24.00	*	10.11	10.11	0.00	71.57	55.47	16.10														0.16
06.08.2020	24.00	*	11.40	11.36	0.04	68.89	55.89	13.00														0.15
07.08.2020	24.00	*	12.49	12.48	0.01	67.80	56.02	11.78														0.15
08.08.2020	24.00	*	9.96	9.97	-0.01	68.70	56.47	12.23														0.12
09.08.2020	24.00	*	9.49	9.52	-0.03	69.25	56.42	12.83														0.12
10.08.2020	24.00	*	11.18	11.19	-0.01	69.13	55.82	13.31														0.15
11.08.2020	24.00	*	11.42	11.43	-0.01	69.01	55.81	13.20														0.15
12.08.2020	24.00	*	9.70	9.72	-0.02	71.18	55.52	15.66														0.15
13.08.2020	24.00	*	12.92	12.93	-0.01	68.54	55.52	13.02														0.17
14.08.2020	24.00	*	12.73	12.72	0.01	67.54	56.11	11.43														0.15
15.08.2020	24.00	*	11.98	11.96	0.02	67.01	56.67	10.34														0.13
16.08.2020	24.00	*	10.88	10.86	0.02	67.88	56.56	11.32														0.13
17.08.2020	24.00	*	12.19	12.16	0.03	68.31	55.92	12.39														0.15
18.08.2020	24.00	*	12.33	12.32	0.01	68.61	55.69	12.92														0.16
19.08.2020	24.00	*	12.09	12.10	-0.01	68.41	55.77	12.64														0.15
20.08.2020	24.00	*	13.17	13.16	0.01	67.77	55.82	11.95														0.16
21.08.2020	24.00	*	12.27	12.26	0.01	68.05	55.99	12.06														0.15
22.08.2020	24.00	*	11.71	11.70	0.01	67.10	56.66	10.44														0.12
Среднее	24.00		11.36	11.36	-0.01	68.91	55.94	12.96														0.15
Итого	744.00		352.01	352.17	-0.16																	4.56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 4.56 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 25 АВГ 2020 » 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

