

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2667.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 61243

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:	14.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ943 № 32135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)						
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)		ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0.9627	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:					Qтех.гвс.=	0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.=	330.069	Gвент.=	0	Gтех.=	0
					Qгвс.ср.=	0.1768
					Gгвс.=	70.72 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ti час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.07.2020	24.00	*	115.76	116.48	-0.72	69.53	54.01	15.52															1.78
24.07.2020	24.00	*	116.38	117.16	-0.78	68.91	54.20	14.71															1.69
25.07.2020	24.00	*	115.60	116.37	-0.77	69.98	54.03	15.95															1.82
26.07.2020	24.00	*	120.13	120.94	-0.81	70.06	54.08	15.98															1.89
27.07.2020	24.00	*	109.78	110.50	-0.72	70.54	53.85	16.69															1.81
28.07.2020	24.00	*	105.51	106.19	-0.68	71.23	53.81	17.42															1.82
29.07.2020	24.00	*	110.14	110.91	-0.77	70.58	54.02	16.56															1.80
30.07.2020	24.00	*	110.62	111.39	-0.77	70.28	54.12	16.16															1.76
31.07.2020	24.00	*	113.25	114.10	-0.85	70.21	54.20	16.01															1.79
01.08.2020	24.00	*	117.30	118.17	-0.87	70.10	54.35	15.75															1.82
02.08.2020	24.00	*	128.80	129.81	-1.01	69.46	54.59	14.87															1.88
03.08.2020	24.00	*	131.08	132.19	-1.11	68.99	54.62	14.37															1.84
04.08.2020	24.00	*	119.10	120.08	-0.98	70.02	54.08	15.94															1.86
05.08.2020	24.00	*	103.24	103.80	-0.56	71.77	54.13	17.64															1.81
06.08.2020	24.00	*	119.81	120.45	-0.64	69.38	54.58	14.80															1.76
07.08.2020	24.00	*	139.95	141.05	-1.10	68.19	55.09	13.10															1.80
08.08.2020	24.00	*	119.81	120.77	-0.96	69.25	54.67	14.58															1.71
09.08.2020	24.00	*	116.35	117.29	-0.94	69.95	54.59	15.36															1.75
10.08.2020	24.00	*	115.52	116.49	-0.97	69.71	54.82	14.89															1.69
11.08.2020	24.00	*	117.88	118.85	-0.97	69.80	54.68	15.12															1.75
12.08.2020	24.00	*	104.18	104.89	-0.71	71.41	54.67	16.74															1.72
13.08.2020	24.00	*	128.72	129.87	-1.15	69.18	55.05	14.13															1.78
14.08.2020	24.00	*	150.24	151.78	-1.54	68.03	55.56	12.47															1.81
15.08.2020	24.00	*	153.23	154.80	-1.57	67.70	55.64	12.06															1.78
16.08.2020	24.00	*	157.43	159.04	-1.61	68.34	55.84	12.50															1.90
17.08.2020	24.00	*	135.77	137.11	-1.34	68.83	55.36	13.47															1.78
18.08.2020	24.00	*	127.30	128.41	-1.11	69.28	55.23	14.05															1.75
19.08.2020	24.00	*	135.96	137.19	-1.23	68.90	55.48	13.42															1.78
20.08.2020	24.00	*	145.30	146.71	-1.41	68.32	55.83	12.49															1.76
21.08.2020	24.00	*	141.01	142.38	-1.37	68.62	55.65	12.97															1.77
22.08.2020	24.00	*	142.47	143.88	-1.41	67.66	56.02	11.64															1.60
Среднее	24.00		124.76	125.78	-1.01	69.49	54.74	14.75															1.78
Итого	744.00		3867.62	3899.05	-31.43																		55.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 55.26 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Группа «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АВГ 2020
 «__» __ 20__ г.

Индустриальный Предприятие
 ОГРН 5017784709230069
 Емдокумов
 Дмитрий Геннадьевич
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2667.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 61244

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СРТ943 № 32131	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0.48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.2337	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0.7351
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.2271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 422.983	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90.84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																							
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.07.2020	24.00	*	174.65	175.33	-0.68	69.07	57.13	11.94															2.07
24.07.2020	24.00	*	181.87	182.61	-0.74	68.48	56.82	11.66															2.11
25.07.2020	24.00	*	187.49	188.26	-0.77	69.60	57.51	12.09															2.25
26.07.2020	24.00	*	181.05	181.83	-0.78	69.58	57.30	12.28															2.21
27.07.2020	24.00	*	171.69	172.41	-0.72	70.07	57.33	12.74															2.17
28.07.2020	24.00	*	163.89	164.59	-0.70	70.74	57.89	12.85															2.09
29.07.2020	24.00	*	171.55	172.31	-0.76	70.11	57.96	12.15															2.07
30.07.2020	24.00	*	177.49	178.25	-0.76	69.84	57.73	12.11															2.13
31.07.2020	24.00	*	184.77	185.59	-0.82	69.83	58.03	11.80															2.16
01.08.2020	24.00	*	183.28	184.08	-0.80	69.68	57.74	11.94															2.17
02.08.2020	24.00	*	197.55	198.42	-0.87	69.08	58.07	11.01															2.15
03.08.2020	24.00	*	200.54	201.47	-0.93	68.61	57.55	11.06															2.20
04.08.2020	24.00	*	193.18	194.01	-0.83	69.65	57.69	11.96															2.29
05.08.2020	24.00	*	185.75	186.26	-0.51	71.65	59.43	12.22															2.27
06.08.2020	24.00	*	207.77	208.35	-0.58	69.05	58.59	10.46															2.17
07.08.2020	24.00	*	239.04	240.11	-1.07	67.91	58.89	9.02															2.13
08.08.2020	24.00	*	211.91	212.91	-1.00	68.88	58.89	9.99															2.09
09.08.2020	24.00	*	190.62	191.50	-0.88	69.56	58.44	11.12															2.10
10.08.2020	24.00	*	191.33	192.26	-0.93	69.33	58.49	10.84															2.05
11.08.2020	24.00	*	189.79	190.63	-0.84	69.29	58.15	11.14															2.09
12.08.2020	24.00	*	194.86	195.52	-0.66	71.13	59.67	11.46															2.22
13.08.2020	24.00	*	213.30	214.38	-1.08	68.84	58.47	10.37															2.18
14.08.2020	24.00	*	254.08	255.47	-1.39	67.73	59.33	8.40															2.09
15.08.2020	24.00	*	283.43	284.85	-1.42	67.52	59.85	7.67															2.13
16.08.2020	24.00	*	288.82	290.34	-1.52	68.06	60.27	7.79															2.20
17.08.2020	24.00	*	241.75	243.02	-1.27	68.44	59.44	9.00															2.14
18.08.2020	24.00	*	199.00	199.88	-0.88	68.89	58.32	10.57															2.08
19.08.2020	24.00	*	211.41	212.38	-0.97	68.71	58.50	10.21															2.13
20.08.2020	24.00	*	253.09	254.30	-1.21	67.95	59.21	8.74															2.18
21.08.2020	24.00	*	202.96	203.96	-1.00	68.22	57.91	10.31															2.07
22.08.2020	24.00	*	217.80	218.89	-1.09	67.35	57.85	9.50															2.04
Среднее	24.00		204.70	205.62	-0.92	69.12	58.34	10.79															2.14
Итого	744.00		6345.71	6374.17	-28.46																		66.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 66.43 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 АВГ 2020 20 г.

ИПЧЕВАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ
 ОГРН 501784700270369
 ИНН 780706250310
 САНИТЕБЕРБУРГ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 Представитель теплоснабжающей организации

