

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 29130

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.04.2021	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68381	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Подпиточный трубопровод (Vп)	зима: ВСГ-20	0.2	5 лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.1826	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0.068	Qгвс.= 0.6564
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0.068	Qгвс.ср= 0.2148
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 405.463	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 27.2	Gгвс.= 85.92 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																							
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.07.2020	24.00	*	108.56	109.40	-0.84	69.39	49.05	20.34															2.18
24.07.2020	24.00	*	116.64	117.88	-1.24	68.77	49.98	18.79															2.15
25.07.2020	24.00	*	104.28	105.20	-0.92	69.82	48.70	21.12															2.17
26.07.2020	24.00	*	110.74	111.86	-1.12	69.89	49.02	20.87															2.27
27.07.2020	24.00	*	100.04	100.88	-0.84	70.32	48.51	21.81															2.16
28.07.2020	24.00	*	93.45	93.97	-0.52	71.05	47.77	23.28															2.17
29.07.2020	24.00	*	97.57	98.30	-0.73	70.41	48.31	22.10															2.14
30.07.2020	24.00	*	102.02	102.91	-0.89	70.12	48.93	21.19															2.13
31.07.2020	24.00	*	105.51	106.59	-1.08	70.02	49.07	20.95															2.17
01.08.2020	24.00	*	109.84	111.13	-1.29	69.95	49.37	20.58															2.21
02.08.2020	24.00	*	121.53	123.24	-1.71	69.28	50.50	18.78															2.22
03.08.2020	24.00	*	127.58	129.66	-2.08	68.83	50.58	18.25															2.24
04.08.2020	24.00	*	100.19	101.32	-1.13	69.92	47.59	22.33															2.20
05.08.2020	24.00	*	96.35	96.24	0.11	71.19	47.90	23.29															2.26
06.08.2020	24.00	*	111.97	112.05	-0.08	69.22	48.68	20.54															2.31
07.08.2020	24.00	*	123.64	125.08	-1.44	68.00	50.10	17.90															2.16
08.08.2020	24.00	*	111.71	113.08	-1.37	69.02	49.55	19.47															2.13
09.08.2020	24.00	*	103.28	104.29	-1.01	69.79	48.46	21.33															2.17
10.08.2020	24.00	*	97.38	98.43	-1.05	69.51	48.35	21.16															2.03
11.08.2020	24.00	*	105.42	106.60	-1.18	69.67	48.79	20.88															2.16
12.08.2020	24.00	*	95.83	96.16	-0.33	70.99	47.96	23.03															2.10
13.08.2020	24.00	*	111.32	112.68	-1.36	69.05	49.71	19.34															2.15
14.08.2020	24.00	*	149.11	152.28	-3.17	67.79	52.43	15.36															1.98
15.08.2020	24.00	*	141.04	144.18	-3.14	67.55	52.54	15.01															2.12
16.08.2020	24.00	*	143.35	146.41	-3.06	68.15	52.38	15.77															2.08
17.08.2020	24.00	*	121.04	123.53	-2.49	68.53	50.46	18.07															2.14
18.08.2020	24.00	*	111.85	113.52	-1.67	69.12	49.44	19.68															2.17
19.08.2020	24.00	*	131.78	133.89	-2.11	68.58	51.44	17.14															2.00
20.08.2020	24.00	*	132.57	135.13	-2.56	68.08	52.15	15.93															2.09
21.08.2020	24.00	*	135.01	137.66	-2.65	68.41	52.08	16.33															2.03
22.08.2020	24.00	*	165.84	169.60	-3.76	67.51	54.19	13.32															2.15
Среднее	24.00		115.69	117.20	-1.51	69.29	49.81	19.48															66.70
Итого	744.00		3586.44	3633.15	-46.71																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 66.7 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АВГ 2020
 «__» ____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

Представитель теплоснабжающей организации

Геннадьевич



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 29131

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.04.2021	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68425	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0.72	180	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Подпиточный трубопровод (Vп)	зима: ВСГ-20	0.2	5 лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.096	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0.06	Qгвс.= 0.5862
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0.06	Qгвс.ср= 0.1842
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 375.771	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 24	Gгвс.= 73.68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.07.2020	24.00		167.15	166.53	0.62	69.25	55.76	13.49																2.32
24.07.2020	24.00		176.18	175.67	0.51	68.70	56.08	12.62																2.28
25.07.2020	24.00		161.76	161.20	0.56	69.72	55.73	13.99																2.32
26.07.2020	24.00		170.89	170.35	0.54	69.80	55.81	13.99																2.45
27.07.2020	24.00		158.62	157.97	0.65	70.21	55.65	14.56																2.37
28.07.2020	24.00		144.73	144.03	0.70	70.95	55.47	15.48																2.30
29.07.2020	24.00		152.37	151.76	0.61	70.30	55.66	14.64																2.29
30.07.2020	24.00		161.84	161.30	0.54	70.02	55.82	14.20																2.36
31.07.2020	24.00	*	172.37	171.91	0.46	69.95	55.80	14.15																2.49
01.08.2020	24.00		168.64	168.21	0.43	69.87	55.95	13.92																2.40
02.08.2020	24.00	*	190.73	190.53	0.20	69.20	56.30	12.90																2.50
03.08.2020	24.00	*	198.57	198.44	0.13	68.77	56.57	12.20																2.46
04.08.2020	24.00		173.79	173.30	0.49	69.82	56.01	13.81																2.45
05.08.2020	24.00	*	155.42	154.70	0.72	71.27	55.75	15.52																2.48
06.08.2020	24.00	*	192.02	191.57	0.45	69.19	56.31	12.88																2.53
07.08.2020	24.00	*	220.87	220.71	0.16	67.92	56.86	11.06																2.49
08.08.2020	24.00		180.94	180.32	0.62	69.03	56.02	13.01																2.42
09.08.2020	24.00		168.08	167.29	0.79	69.70	55.75	13.95																2.42
10.08.2020	24.00		171.06	170.25	0.81	69.42	55.87	13.55																2.39
11.08.2020	24.00		161.34	160.31	1.03	69.43	55.38	14.05																2.35
12.08.2020	24.00		129.07	127.66	1.41	71.16	54.33	16.83																2.27
13.08.2020	24.00		164.74	163.42	1.32	68.91	55.11	13.80																2.37
14.08.2020	24.00		193.41	192.26	1.15	67.75	55.77	11.98																2.41
15.08.2020	24.00		197.59	196.37	1.22	67.50	55.88	11.62																2.40
16.08.2020	24.00		180.85	179.59	1.26	68.15	55.75	12.40																2.34
17.08.2020	24.00		171.89	170.57	1.32	68.55	55.60	12.95																2.33
18.08.2020	24.00		158.61	157.14	1.47	68.99	55.34	13.65																2.27
19.08.2020	24.00		170.59	169.22	1.37	68.59	55.67	12.92																2.31
20.08.2020	24.00		184.17	182.87	1.30	68.03	55.91	12.12																2.34
21.08.2020	24.00		179.42	178.09	1.33	68.34	55.78	12.56																2.36
22.08.2020	24.00		199.70	198.49	1.21	67.42	56.26	11.16																2.38
Среднее	24.00		173.46	172.65	0.82	69.22	55.80	13.42																73.80
Итого	744.00		5377.41	5352.03	25.38																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °C 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 73.8 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АВГ 2020
 «__» 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТПЗ востр. часть
 Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
 Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.1)
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 29132

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68401_ч_0820	Приборы УУТЭ поверены до: 02.07.2021	Режим (схема): СП0	Тхв, °С =
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68401	расходомер: ПРЭМ-32-А	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-А	0.067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-А	0.067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0.15	3	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.081	Qвент.= 0.0203	Qтех.гв.= 0.0065	Qгвс.= 0.054
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. 0.0065	Qгвс.ср= 0.0138
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27.77	Gвент.= 6.96	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 5.52
			Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплоп					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
			т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.07.2020	24*		5.70	6.00	-0.30	68.66	52.24	16.42																			0.079
24.07.2020	24*		5.90	5.86	0.04	68.03	53.97	14.07																			0.086
25.07.2020	24*		5.42	5.98	-0.55	69.09	51.15	17.94																			0.070
26.07.2020	24*		5.43	5.62	-0.19	69.01	53.16	15.85																			0.077
27.07.2020	24*		5.30	5.72	-0.43	69.55	51.81	17.74																			0.073
28.07.2020	24		5.12	5.07	0.06	70.22	54.20	16.02																			0.086
29.07.2020	24*		5.25	5.19	0.05	69.63	54.19	15.44																			0.085
30.07.2020	24*		5.38	5.32	0.05	69.36	54.19	15.17																			0.085
31.07.2020	24		5.48	5.43	0.05	69.39	54.01	15.38																			0.088
01.08.2020	24		5.42	5.38	0.04	69.14	54.19	14.95																			0.084
02.08.2020	24		5.57	5.54	0.03	68.58	54.24	14.34																			0.083
03.08.2020	24*		5.94	5.91	0.03	68.17	54.00	14.18																			0.087
04.08.2020	24*		5.58	5.66	-0.08	69.02	53.74	15.28																			0.082
05.08.2020	24*		5.00	5.98	-0.99	71.31	48.75	22.56																			0.066
06.08.2020	24*		5.79	7.88	-2.09	68.66	45.41	23.25																			0.041
07.08.2020	24*		6.22	7.52	-1.30	67.57	48.40	19.17																			0.058
08.08.2020	24*		5.63	5.87	-0.24	68.46	53.20	15.26																			0.074
09.08.2020	24*		5.38	5.52	-0.13	69.01	53.68	15.33																			0.076
10.08.2020	24*		5.55	5.65	-0.10	68.82	53.76	15.06																			0.079
11.08.2020	24*		5.71	5.66	0.04	68.68	54.25	14.43																			0.086
12.08.2020	24*		5.21	6.76	-1.56	70.92	46.85	24.06																			0.053
13.08.2020	24*		5.93	6.15	-0.22	68.23	53.14	15.08																			0.079
14.08.2020	24		6.38	6.36	0.03	67.28	54.00	13.28																			0.087
15.08.2020	24*		6.38	6.35	0.03	66.80	54.20	12.60																			0.083
16.08.2020	24*		5.98	6.49	-0.51	67.70	52.02	15.67																			0.068
17.08.2020	24*		6.19	6.49	-0.30	68.06	52.48	15.57																			0.082
18.08.2020	24*		6.06	7.10	-1.04	68.30	49.02	19.28																			0.067
19.08.2020	24*		6.06	6.85	-0.79	68.30	49.11	19.19																			0.079
20.08.2020	24*		6.19	7.22	-1.03	67.61	48.84	18.77																			0.067
21.08.2020	24*		5.92	6.79	-0.87	67.86	49.91	17.95																			0.064
22.08.2020	24*		6.08	6.05	0.03	66.90	54.16	12.74																			0.080
Среднее	24		5.71	6.11	-0.39	68.66	52.14	16.52																			0.08
Итого	744		177.15	189.35	-12.21																						2.35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0.00 Гкал
 Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °С 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 2.35 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АВГ 2020
 «__» 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

