

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "Квартал"  
 Адрес: Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2  
 Обслуживающая организация: ИП Евдокимов Д.Г.  
 Источник: котельная 1-Красносельская

Договор: 2025.34.040.1 (22929.040.6)  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЭ: 60747

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.07.2023	Режим (схема):	
Вычислитель: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(Л)	0.109	54.34	Взлёт ТПС	
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-0	0.109	54.34	Взлёт ТПС	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0.2967
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.0942
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 89.76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 37.68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00		160.94	161.65	-0.71	73.56	48.50	25.06														4.00
24.02.2020	24.00		165.42	166.23	-0.81	73.80	48.47	25.33														4.16
25.02.2020	24.00		151.96	152.87	-0.91	75.28	48.39	26.89														4.05
26.02.2020	24.00		145.27	146.46	-1.19	77.82	48.82	29.00														4.16
27.02.2020	24.00		145.75	147.19	-1.44	79.20	48.87	30.33														4.36
28.02.2020	24.00		138.94	140.34	-1.40	79.79	49.12	30.67														4.20
29.02.2020	24.00		145.31	146.79	-1.48	79.48	48.75	30.73														4.40
01.03.2020	24.00		146.27	147.78	-1.51	79.39	48.79	30.60														4.41
02.03.2020	24.00		133.50	134.78	-1.28	79.07	48.44	30.63														4.03
03.03.2020	24.00		137.42	138.56	-1.14	77.66	48.59	29.07														3.94
04.03.2020	24.00		156.53	157.47	-0.94	74.71	48.47	26.24														4.07
05.03.2020	24.00		154.99	155.72	-0.73	73.30	48.38	24.92														3.83
06.03.2020	24.00		159.90	160.62	-0.72	73.08	48.33	24.75														3.93
07.03.2020	24.00		156.64	157.47	-0.83	73.84	48.22	25.62														3.98
08.03.2020	24.00		158.13	158.96	-0.83	73.75	48.22	25.53														4.00
09.03.2020	24.00		156.48	157.27	-0.79	73.46	47.91	25.55														3.97
10.03.2020	24.00		162.86	163.39	-0.53	71.52	48.38	23.14														3.75
11.03.2020	24.00		163.87	164.30	-0.43	70.92	48.25	22.67														3.70
12.03.2020	24.00		168.31	168.77	-0.46	70.90	48.39	22.51														3.77
13.03.2020	24.00		172.40	172.86	-0.46	70.65	48.47	22.18														3.81
14.03.2020	24.00		171.04	171.60	-0.56	70.85	48.27	22.58														3.84
15.03.2020	24.00		180.70	181.35	-0.65	71.13	48.17	22.96														4.12
16.03.2020	24.00		163.50	164.15	-0.65	70.95	47.86	23.09														3.75
17.03.2020	24.00		169.39	170.01	-0.62	70.89	47.93	22.96														3.87
18.03.2020	24.00		164.51	165.04	-0.53	70.81	47.95	22.86														3.74
19.03.2020	24.00		160.76	161.26	-0.50	70.99	47.96	23.03														3.68
20.03.2020	24.00		163.37	163.89	-0.52	71.00	48.01	22.99														3.74
21.03.2020	24.00		171.41	172.00	-0.59	70.95	47.90	23.05														3.93
22.03.2020	24.00		175.90	176.46	-0.56	70.77	47.88	22.89														4.01
Среднее	24.00		158.67	159.49	-0.82	73.78	48.33	25.44														3.97
Итого	696.00		4601.47	4625.24	-23.77																	115.20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.03.2020	32181.2	32168.40							4811.22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 4 °C 0 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 115.2 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

ГП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
**25 МАР 2020**  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

