

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Красное Село г, Спирина ул, д. 9, корп. 2
 Обслуживающая организация:

Договор: 22929.040.6 (2025.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 60747

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-033(034) № 905216	расходомер: Gmin= 0.109 Gmax= 54.34	29.07.2023	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-470(Л)	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-470Л-40	Взлёт ТПС	
Подающий ГВС (M3)		Взлёт ТПС	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.2992	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 89.76	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0.2967
			Qгвс.ср.= 0.0942
			Gгвс.= 37.68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020																							
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
Дата	Ti час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.04.2020	24.00		160.45	159.98	0.47	69.88	48.15	21.73															3.52
24.04.2020	24.00		160.34	159.76	0.58	70.02	48.14	21.88															3.54
25.04.2020	24.00		169.58	168.85	0.73	70.14	48.31	21.83															3.74
26.04.2020	24.00		170.16	169.37	0.79	69.86	48.34	21.52															3.70
27.04.2020	24.00		164.55	164.03	0.52	70.01	48.21	21.80															3.62
28.04.2020	24.00		162.56	162.22	0.34	70.01	48.27	21.74															3.56
29.04.2020	24.00		168.63	168.30	0.33	70.13	48.33	21.80															3.70
30.04.2020	24.00		167.83	167.41	0.42	70.03	48.22	21.81															3.69
01.05.2020	24.00		166.35	165.92	0.43	69.84	48.24	21.60															3.62
02.05.2020	24.00		138.94	138.45	0.49	69.92	48.14	21.78															3.05
03.05.2020	24.00		126.57	126.02	0.55	69.81	47.60	22.21															2.84
04.05.2020	24.00		133.90	133.33	0.57	69.88	47.68	22.20															3.00
05.05.2020	24.00		133.24	132.60	0.64	69.78	48.04	21.74															2.93
06.05.2020	24.00		123.22	122.56	0.66	69.60	48.06	21.54															2.69
07.05.2020	24.00		137.15	136.56	0.59	69.75	47.93	21.82															3.02
08.05.2020	24.00		133.03	132.48	0.55	69.51	48.08	21.43															2.88
09.05.2020	24.00		123.96	123.44	0.52	69.80	47.92	21.88															2.74
10.05.2020	24.00		130.25	129.85	0.40	69.14	48.19	20.95															2.75
11.05.2020	24.00		115.04	114.80	0.24	69.61	48.46	21.15															2.45
12.05.2020	24.00		158.74	158.82	-0.08	68.71	48.56	20.15															3.20
13.05.2020	24.00		147.62	147.40	0.22	69.67	48.17	21.50															3.19
14.05.2020	24.00		161.52	161.39	0.13	69.49	48.57	20.92															3.39
15.05.2020	24.00		153.64	153.65	-0.01	70.36	48.16	22.20															3.42
16.05.2020	24.00		150.03	150.06	-0.03	70.48	48.17	22.31															3.35
17.05.2020	24.00		152.96	152.99	-0.03	70.13	48.34	21.79															3.34
18.05.2020	24.00		157.59	157.51	0.08	70.18	48.19	21.99															3.47
19.05.2020	24.00		149.19	149.12	0.07	70.14	48.07	22.07															3.30
20.05.2020	24.00		143.33	143.40	-0.07	70.14	47.98	22.16															3.18
21.05.2020	24.00		165.46	166.05	-0.59	69.33	48.65	20.68															3.42
22.05.2020	24.00		143.54	143.51	0.03	70.09	47.99	22.10															3.18
Среднее	24.00		148.98	148.66	0.32	69.85	48.17	21.68															3.25
Итого	720.00		4469.37	4459.83	9.54																		97.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2020	41792.6	41773.70							6274.22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6.55 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 97.48 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 МАЙ 2020 20 » Г

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЕ
 ИНН 78070830370
 Ель
 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации