

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 68476

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СРТ943 № 32075	расходомер: ПРЭМ-65-С1	Gmin=	0.48	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	Gmax=	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)					
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)	BCГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.9133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0.5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 313.131	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 70.72 Gгвс.м=



Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24.00	*	318.23	321.96	-3.73	68.92	53.18	15.74													4.86	
24.09.2020	24.00	*	310.09	312.83	-2.74	70.04	51.80	18.24													5.57	
25.09.2020	24.00	*	425.61	429.15	-3.54	69.32	52.98	16.34													6.84	
26.09.2020	24.00	*	590.50	597.53	-7.03	66.03	55.49	10.54													5.93	
27.09.2020	24.00	*	410.55	413.44	-2.89	70.23	53.08	17.15													6.95	
28.09.2020	24.00	*	323.39	326.80	-3.41	69.60	53.42	16.18													5.10	
29.09.2020	24.00	*	339.46	344.37	-4.91	68.38	55.80	12.58													4.05	
30.09.2020	24.00	*	300.82	304.80	-3.98	68.86	54.76	14.10													4.07	
01.10.2020	24.00	*	306.73	310.77	-4.04	69.08	54.84	14.24													4.20	
02.10.2020	24.00	*	400.96	407.56	-6.60	66.61	56.03	10.58													3.93	
03.10.2020	24.00	*	270.73	274.04	-3.31	69.03	53.10	15.93													4.18	
04.10.2020	24.00	*	403.05	409.51	-6.46	68.68	57.19	11.49													4.33	
05.10.2020	24.00	*	308.80	313.08	-4.28	69.05	54.90	14.15													4.18	
06.10.2020	24.00	*	324.66	328.73	-4.07	68.86	54.71	14.15													4.42	
07.10.2020	24.00	*	229.95	231.43	-1.48	68.31	49.67	18.64													4.25	
08.10.2020	24.00	*	227.09	228.20	-1.11	68.89	47.39	21.50													4.86	
09.10.2020	24.00	*	215.22	216.08	-0.86	69.22	46.78	22.44													4.82	
10.10.2020	24.00	*	228.98	230.49	-1.51	68.81	47.21	21.60													4.91	
11.10.2020	24.00	*	248.27	250.45	-2.18	68.92	48.05	20.87													5.12	
12.10.2020	24.00	*	185.80	186.14	-0.34	74.04	45.08	28.96													5.39	
13.10.2020	24.00	*	161.95	162.29	-0.34	79.82	43.99	35.83													5.81	
14.10.2020	24.00	*	168.06	168.44	-0.38	80.61	44.08	36.53													6.15	
15.10.2020	24.00	*	196.36	196.53	-0.17	80.90	44.76	36.14													7.12	
16.10.2020	24.00	*	223.30	223.04	0.26	81.25	45.50	35.75													8.03	
17.10.2020	24.00	*	231.21	231.33	-0.12	80.49	45.92	34.57													8.02	
18.10.2020	24.00	*	273.20	274.64	-1.44	79.65	47.23	32.42													8.83	
19.10.2020	24.00	*	244.79	245.09	-0.30	83.49	46.87	36.62													8.99	
20.10.2020	24.00	*	237.26	237.82	-0.56	88.38	47.91	40.47													9.62	
21.10.2020	24.00	*	260.40	261.69	-1.29	88.44	49.34	39.10													10.17	
22.10.2020	24.00	*	243.23	243.93	-0.70	88.22	49.22	39.00													9.50	
Среднее	24.00		286.95	289.41	-2.45	73.74	50.34	23.39													6.01	
Итого	720.00		8608.65	8682.16	-73.51																180.20	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 180.2 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м
час
Итого к расчету по 4-х е
узелам мэррж. теплоснабжения
за октябрь 2020 (23.05 по 26.05) 180,23 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 68475

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0;	МП: СП-0	МУП «ТЭК СПб»
Вычислитель: СРТ943 № 32046	расходомер: ПРЭМ-65-С1	Gmin=	0.48	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр. давления:		Филиал «Энергосбыт»
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	Gmax=	120	КТПТР-01			Абонентное управление
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1		120	КТПТР-01			ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Подающий ГВС (M3)							25 ОКТ 2020
Циркуляционный ГВС (M4)							« » 20 г.
Подпиточный трубопровод (Vn)	ВСГ-15	0.15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0.7351		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.2271		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 401.314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90.84	Gгвс.м.=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.09.2020	24.00	*	445.61	450.06	-4.45	68.92	51.18	17.74														7.75
24.09.2020	24.00	*	445.44	449.95	-4.51	70.12	51.99	18.13														7.91
25.09.2020	24.00	*	446.75	450.82	-4.07	69.40	51.17	18.23														8.00
26.09.2020	24.00	*	648.48	656.95	-8.47	66.01	54.72	11.29														6.96
27.09.2020	24.00	*	435.05	438.47	-3.42	70.14	50.95	19.19														8.24
28.09.2020	24.00	*	413.87	418.39	-4.52	69.56	53.30	16.26														6.55
29.09.2020	24.00	*	395.05	399.92	-4.87	68.47	53.96	14.51														5.53
30.09.2020	24.00	*	407.39	412.45	-5.06	68.92	54.46	14.46														5.68
01.10.2020	24.00	*	418.72	423.72	-5.00	69.09	54.79	14.30														5.78
02.10.2020	24.00	*	561.10	568.95	-7.85	66.85	56.86	9.99														5.25
03.10.2020	24.00	*	431.80	437.29	-5.49	69.16	55.06	14.10														5.85
04.10.2020	24.00	*	546.38	553.86	-7.48	68.75	57.43	11.32														5.84
05.10.2020	24.00	*	421.21	426.35	-5.14	69.10	55.02	14.08														5.71
06.10.2020	24.00	*	456.26	461.86	-5.60	68.93	56.01	12.92														5.65
07.10.2020	24.00	*	469.80	475.32	-5.52	68.36	55.54	12.82														5.79
08.10.2020	24.00	*	341.68	344.73	-3.05	69.07	51.85	17.22														5.78
09.10.2020	24.00	*	288.98	291.69	-2.71	69.32	47.20	22.12														6.31
10.10.2020	24.00	*	283.90	286.47	-2.57	68.86	46.21	22.65														6.36
11.10.2020	24.00	*	298.36	301.17	-2.81	69.01	46.54	22.47														6.62
12.10.2020	24.00	*	262.58	265.23	-2.65	74.24	46.65	27.59														7.16
13.10.2020	24.00	*	264.30	267.59	-3.29	79.99	49.32	30.67														7.99
14.10.2020	24.00	*	306.30	308.30	-2.00	80.96	49.68	31.28														9.53
15.10.2020	24.00	*	350.89	351.33	-0.44	81.18	49.92	31.26														11.00
16.10.2020	24.00	*	364.99	366.74	-1.75	81.39	50.09	31.30														11.40
17.10.2020	24.00	*	364.18	365.90	-1.72	80.60	49.35	31.25														11.36
18.10.2020	24.00	*	396.09	400.02	-3.93	80.07	49.14	30.93														12.12
19.10.2020	24.00	*	394.80	398.57	-3.77	83.52	50.73	32.79														12.82
20.10.2020	24.00	*	365.25	366.99	-1.74	88.55	52.57	35.98														13.12
21.10.2020	24.00	*	350.01	350.99	-0.98	88.53	50.89	37.64														13.19
22.10.2020	24.00	*	318.90	317.79	1.11	88.35	49.00	39.35														12.66
Среднее	24.00		396.47	400.26	-3.79	73.85	51.72	22.13														8.13
Итого	720.00		11894.10	12007.90	-113.75																	243.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 243.91 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м
0 час
0 Гкал

Итого к расчету по ЧУ с учетом корректир. теплопотребления за октябрь 2020 (23.05 по 26.05) 262,38 Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
Адрес: Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ
Обслуживающая организация:
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 25527.040.6 (2667.34.040.1)
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 68474

график: 146/76

Установленные приборы:	СЧТ943 № 32132	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0; «ТЭК СПб»
Вычислитель:	СПТ943 № 32132	расходомер:	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр. давления:	Филиал «Энергосбыт»
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-С1	КТПТР-01		Абонентное управление
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-С1	КТПТР-01		ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Подающий ГВС (M3)					25 ОКТ 2020
Циркуляционный ГВС (M4)					20
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0.15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0.9982	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0.6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = 0	Qгвс.ср. = 0.1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот. = 342.24	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 77.88 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.09.2020	24.00	*	409.74	410.19	-0.45	68.87	50.89	17.98															7.40
24.09.2020	24.00	*	423.71	424.21	-0.50	70.07	51.53	18.54															7.89
25.09.2020	24.00	*	500.49	501.32	-0.83	69.44	53.40	16.04															8.06
26.09.2020	24.00	*	638.79	640.39	-1.60	65.93	54.96	10.97															7.02
27.09.2020	24.00	*	468.44	469.09	-0.65	70.14	52.79	17.35															8.16
28.09.2020	24.00	*	352.32	352.93	-0.61	69.69	52.03	17.66															6.24
29.09.2020	24.00	*	347.75	348.43	-0.68	68.43	54.45	13.98															4.88
30.09.2020	24.00	*	307.92	308.46	-0.54	68.86	52.54	16.32															5.05
01.10.2020	24.00	*	298.07	298.55	-0.48	69.10	51.97	17.13															5.13
02.10.2020	24.00	*	406.12	407.03	-0.91	66.58	54.54	12.04															4.90
03.10.2020	24.00	*	270.62	271.10	-0.48	69.05	49.99	19.06															5.17
04.10.2020	24.00	*	360.55	361.17	-0.62	68.66	54.12	14.54															5.26
05.10.2020	24.00	*	302.20	302.66	-0.46	69.00	51.98	17.02															5.17
06.10.2020	24.00	*	326.94	327.44	-0.50	68.81	53.51	15.30															5.03
07.10.2020	24.00	*	358.04	358.54	-0.50	68.28	54.40	13.88															5.00
08.10.2020	24.00	*	329.25	329.76	-0.51	69.02	53.64	15.38															5.09
09.10.2020	24.00	*	300.06	300.69	-0.63	69.24	52.30	16.94															5.10
10.10.2020	24.00	*	307.66	308.30	-0.64	68.83	52.39	16.44															5.07
11.10.2020	24.00	*	455.27	456.10	-0.83	69.02	57.48	11.54															5.27
12.10.2020	24.00	*	242.31	242.73	-0.42	74.05	50.54	23.51															5.71
13.10.2020	24.00	*	205.28	205.87	-0.59	79.85	48.89	30.96															6.36
14.10.2020	24.00	*	271.12	271.59	-0.47	81.06	50.55	30.51															8.29
15.10.2020	24.00	*	261.37	261.81	-0.44	81.19	48.28	32.91															8.62
16.10.2020	24.00	*	235.70	236.14	-0.44	81.23	45.97	35.26															8.33
17.10.2020	24.00	*	245.11	245.55	-0.44	80.44	45.86	34.58															8.49
18.10.2020	24.00	*	280.77	281.15	-0.38	79.87	46.57	33.30															9.37
19.10.2020	24.00	*	274.53	274.87	-0.34	83.25	48.20	35.05															9.65
20.10.2020	24.00	*	229.24	229.64	-0.40	88.34	47.07	41.27															9.48
21.10.2020	24.00	*	215.40	215.87	-0.47	88.33	44.94	43.39															9.36
22.10.2020	24.00	*	186.91	187.50	-0.59	88.13	43.41	44.72															8.36
Среднее	24.00		327.06	327.64	-0.58	73.76	50.97	22.79															6.76
Итого	720.00		9811.68	9829.08	-17.40																		202.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 202.91 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
час
0 Гкал

итого к расчету по су е
уменьш корректур. Геннадьевич
за июль 2020 (23.05 по 26.05)
218, 07 Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



15.10
218.07