

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 64827

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Схема подключения:	2-х трубная схема
Вычислитель: СПТ943 № 39515	расходомер: PRЭМ-80 B1	Приборы УУТЭ поверены до:	07.07.2024
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0.4	Gmax= 180	Режим (схема): Термопробр.: КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	0.4	180	Преобр. давления: МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)			МИДА-ДИ-13П.
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	BCF-20	0.2	5
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.5	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0.057
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 514.286	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср= 0.057
			Gгвс.= 97.44
			Gгвс.ср= 0.2436
			Gгвс.м=

ГВП «ТЭК СПб» график: 146/76
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 ОКТ 2020 г.

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4			
23.09.2020	24.00	*	471.80	481.06	-9.26	68.66	47.40	21.26	8.90	4.20															9.63
24.09.2020	24.00	*	472.45	481.60	-9.15	69.96	47.09	22.87	9.00	4.00															10.42
25.09.2020	24.00	*	345.49	352.75	-7.26	69.47	49.09	20.38	9.00	4.00															6.72
26.09.2020	24.00	*	476.63	486.85	-10.22	65.72	55.69	10.03	8.70	4.30															4.25
27.09.2020	24.00	*	287.66	293.80	-6.14	69.78	51.22	18.56	9.00	4.00															5.05
28.09.2020	24.00	*	291.88	298.25	-6.37	69.29	51.63	17.66	9.00	4.00															4.86
29.09.2020	24.00	*	312.18	319.12	-6.94	68.28	52.22	16.06	8.90	4.10															4.68
30.09.2020	24.00	*	288.53	295.05	-6.52	68.64	51.56	17.08	8.90	4.00															4.62
01.10.2020	24.00	*	297.97	304.66	-6.69	68.90	51.62	17.28	9.00	4.00															4.83
02.10.2020	24.00	*	438.88	448.30	-9.42	66.39	54.91	11.48	8.80	4.10															4.57
03.10.2020	24.00	*	314.89	321.71	-6.82	68.80	52.11	16.69	8.90	4.00															4.93
04.10.2020	24.00	*	362.48	370.21	-7.73	68.45	52.84	15.61	8.90	4.10															5.28
05.10.2020	24.00	*	433.03	441.70	-8.67	68.87	48.57	20.30	8.90	4.20															8.41
06.10.2020	24.00	*	495.32	504.80	-9.48	68.81	47.22	21.59	8.80	4.30															10.29
07.10.2020	24.00	*	534.56	544.24	-9.68	68.26	48.06	20.20	8.80	4.30															10.38
08.10.2020	24.00	*	511.44	519.85	-8.41	68.86	47.70	21.16	8.70	4.30															10.47
09.10.2020	24.00	*	474.75	483.40	-8.65	69.23	47.41	21.82	8.70	4.20															9.99
10.10.2020	24.00	*	509.70	518.79	-9.09	68.76	47.94	20.82	8.70	4.20															10.23
11.10.2020	24.00	*	543.06	552.95	-9.89	68.89	48.48	20.41	8.60	4.20															10.66
12.10.2020	24.00	*	390.10	396.67	-6.57	73.81	44.93	28.88	8.90	4.00															11.01
13.10.2020	24.00	*	321.14	326.28	-5.14	79.77	43.52	36.25	9.10	3.90															11.45
14.10.2020	24.00	*	324.93	330.74	-5.81	80.51	43.76	36.75	9.10	3.80															11.72
15.10.2020	24.00	*	362.16	368.19	-6.03	80.83	44.64	36.19	9.00	3.80															12.88
16.10.2020	24.00	*	420.19	426.23	-6.04	81.20	46.13	35.07	9.00	3.80															14.51
17.10.2020	24.00	*	448.22	454.75	-6.53	80.42	46.62	33.80	9.00	3.80															14.90
18.10.2020	24.00	*	576.92	585.96	-9.04	79.69	49.70	29.99	8.80	3.90															16.92
19.10.2020	24.00	*	537.36	544.90	-7.54	83.18	50.31	32.87	9.00	3.80															17.35
20.10.2020	24.00	*	420.01	425.75	-5.74	88.30	47.87	40.43	9.00	3.90															16.77
21.10.2020	24.00	*	472.99	479.44	-6.45	88.37	49.96	38.41	9.00	3.90															17.91
22.10.2020	24.00	*	400.84	406.47	-5.63	88.15	47.64	40.51	9.10	3.80															16.03
Среднее	24.00		417.92	425.48	-7.56	73.61	48.93	24.68	8.91	4.03															16.03
Итого	720.00		12537.60	12764.50	-226.91																				301.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 11.32 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 301.72 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

*итого к расчету по 48 е
 учетом коррект. теплоснабжением
 за сентябрь 2020 (23.05 по 26.05)
 335,82 Гкал*

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

*33,6
 335,82*

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 64829

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.07.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38166	расходомер:	Gmin=	0.4	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1	Gmax=	180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1		180	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20		5		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.3	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0.0378	Qгвс.= 0.6828
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0.0378	Qгвс.ср.= 0.1896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 445.714	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 15.12	Gгвс.= 75.84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.09.2020	24.00	*	379.17	382.66	-3.49	68.55	45.96	22.59	8.80	4.10													8.44
24.09.2020	24.00	*	337.99	340.42	-2.43	69.77	45.63	24.14	9.00	4.00													8.08
25.09.2020	24.00	*	281.61	284.46	-2.85	69.31	47.68	21.63	9.00	3.90													5.98
26.09.2020	24.00	*	359.51	363.53	-4.02	65.60	53.22	12.38	8.60	4.20													4.27
27.09.2020	24.00	*	240.83	243.72	-2.89	69.39	49.02	20.37	9.00	4.00													4.79
28.09.2020	24.00	*	227.08	229.89	-2.81	69.18	48.05	21.13	9.00	3.90													4.69
29.09.2020	24.00	*	235.18	237.94	-2.76	68.06	48.71	19.35	8.90	4.00													4.44
30.09.2020	24.00	*	233.30	235.98	-2.68	68.45	48.54	19.91	8.90	3.90													4.54
01.10.2020	24.00	*	237.56	240.24	-2.68	68.71	48.47	20.24	8.90	3.90													4.70
02.10.2020	24.00	*	306.67	310.20	-3.53	66.28	51.18	15.10	8.80	4.00													4.48
03.10.2020	24.00	*	243.95	246.60	-2.65	68.55	48.76	19.79	8.90	3.90													4.72
04.10.2020	24.00	*	230.89	233.46	-2.57	68.15	49.29	18.86	8.90	4.00													4.25
05.10.2020	24.00	*	303.02	306.06	-3.04	68.68	45.17	23.51	8.80	4.10													7.01
06.10.2020	24.00	*	385.55	388.79	-3.24	68.66	45.02	23.64	8.70	4.20													9.00
07.10.2020	24.00	*	402.83	405.73	-2.90	68.13	45.62	22.51	8.70	4.20													8.97
08.10.2020	24.00	*	376.73	379.86	-3.13	68.71	45.46	23.25	8.60	4.20													8.65
09.10.2020	24.00	*	369.39	371.84	-2.45	69.08	45.33	23.75	8.60	4.10													8.70
10.10.2020	24.00	*	394.23	396.82	-2.59	68.63	45.72	22.91	8.60	4.20													8.95
11.10.2020	24.00	*	417.35	419.69	-2.34	68.79	45.92	22.87	8.40	4.10													9.48
12.10.2020	24.00	*	292.43	293.91	-1.48	73.48	43.54	29.94	8.80	3.90													8.72
13.10.2020	24.00	*	259.21	260.58	-1.37	79.48	43.00	36.48	9.00	3.80													9.43
14.10.2020	24.00	*	269.28	270.65	-1.37	80.22	43.46	36.76	9.00	3.70													9.87
15.10.2020	24.00	*	312.10	313.59	-1.49	80.63	44.88	35.75	9.00	3.70													11.13
16.10.2020	24.00	*	362.69	364.72	-2.03	80.98	47.01	33.97	8.90	3.70													12.27
17.10.2020	24.00	*	365.88	368.27	-2.39	80.20	46.77	33.43	8.90	3.70													12.17
18.10.2020	24.00	*	477.54	480.63	-3.09	79.57	49.69	29.88	8.70	3.90													14.17
19.10.2020	24.00	*	435.61	437.42	-1.81	82.96	50.49	32.47	8.80	3.80													14.11
20.10.2020	24.00	*	352.67	354.27	-1.60	88.08	48.49	39.59	8.90	3.80													13.93
21.10.2020	24.00	*	401.66	403.55	-1.89	88.16	51.07	37.09	8.90	3.80													13.20
22.10.2020	24.00	*	326.57	328.44	-1.87	87.91	47.35	40.56	9.00	3.70													14.85
Среднее	24.00		327.28	329.80	-2.51	73.41	47.28	26.13	8.83	3.95													8.60
Итого	720.00		9818.48	9893.92	-75.44																		257.99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 288,32 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °C 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 257.99 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб. 288,32

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 ОКТ 2020 » г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) *Евдокимов Дмитрий Геннадьевич*
 Представитель теплоснабжающей организации *Геннадьевич*
 288,32

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3 встр.часть
 Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1) Телефон:
 Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.5.2)
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 48748

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_10_63836_ч_1020	Приборы УУТЭ поверены до: 07.07.2024	Режим (схема): СПО
Вычисл-ль: СПТ941.10 № 63836	расходомер:	Gmin= 0.006 Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-01
Подающий трубопровод (M1)	PM-5-T-И-15	0.006 6	Преобр.давления: Тхв, °С =
Обратный трубопровод (M2)	PM-5-T-И-15	0.006 6	КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (V5)	BCГ-15	0.15 3	
Подпиточный трубопровод (V6)	BCГ-15	0.15 3	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0.016 Qвент.= 0.0455	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qгвс.= 0.083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 5.486 Gвент.= 15.6	Gтех.= 0	Qгвс.ср.= 0.011
			Gгвс.= 4.4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоп Qобщ.от+гвс						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м.куб	V4 м.куб	dV (излив) м.куб	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс.общ. Гкал	Qгвс.изл. Гкал	Qтех.гвс	
23.09.2020	24	*	16.13	16.81	-0.68	68.40	59.03	9.37																			0.114
24.09.2020	24		17.37	18.10	-0.73	69.71	60.58	9.13																			0.117
25.09.2020	24		17.46	18.18	-0.73	69.46	60.42	9.03																			0.117
26.09.2020	24		16.37	17.04	-0.67	65.53	57.16	8.38																			0.101
27.09.2020	24		17.39	18.12	-0.73	69.52	60.63	8.89																			0.113
28.09.2020	24		17.45	18.18	-0.74	69.19	60.14	9.05																			0.116
29.09.2020	24		17.23	17.97	-0.74	68.14	59.12	9.02																			0.115
30.09.2020	24		17.30	18.04	-0.74	68.47	59.28	9.19																			0.118
01.10.2020	24		17.48	18.24	-0.76	68.77	59.61	9.16																			0.118
02.10.2020	24		16.84	17.57	-0.73	66.31	57.47	8.84																			0.110
03.10.2020	24		17.32	18.07	-0.76	68.54	59.49	9.05																			0.114
04.10.2020	24		17.05	17.79	-0.74	68.10	59.07	9.03																			0.113
05.10.2020	24		15.03	15.68	-0.65	68.46	58.03	10.43																			0.122
06.10.2020	24		11.39	11.85	-0.46	68.43	55.58	12.85																			0.123
07.10.2020	24		9.87	10.24	-0.37	67.90	53.53	14.37																			0.124
08.10.2020	24		9.87	10.24	-0.37	68.49	54.01	14.48																			0.124
09.10.2020	24	*	9.91	10.29	-0.38	68.84	54.27	14.57																			0.125
10.10.2020	24		9.79	10.16	-0.38	68.33	53.99	14.33																			0.121
11.10.2020	24		9.76	10.13	-0.37	68.54	53.94	14.60																			0.124
12.10.2020	24		9.30	9.65	-0.35	73.16	55.88	17.28																			0.143
13.10.2020	24		8.40	8.70	-0.30	79.09	57.94	21.15																			0.162
14.10.2020	24		8.41	8.71	-0.30	79.91	58.30	21.61																			0.166
15.10.2020	24		8.38	8.67	-0.29	80.26	58.31	21.95																			0.168
16.10.2020	24		8.41	8.70	-0.29	80.51	58.09	22.42																			0.173
17.10.2020	24		8.39	8.68	-0.28	79.73	57.83	21.90																			0.169
18.10.2020	24		8.18	8.46	-0.28	79.48	57.13	22.36																			0.168
19.10.2020	24		8.27	8.56	-0.29	82.65	58.57	24.08																			0.183
20.10.2020	24		8.28	8.56	-0.28	87.54	61.52	26.03																			0.199
21.10.2020	24		5.53	5.70	-0.17	87.07	56.57	30.50																			0.160
22.10.2020	24		3.52	3.62	-0.09	86.26	47.92	38.34																			0.13
Среднее	24		12.20	12.69	-0.49	73.16	57.45	15.71																			0.13
Итого	720		366.06	380.69	-14.63																						4.05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.09.2020									
22.10.2020									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0.00 Гкал
 Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °С 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 4.05 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 ОКТ 2020 » 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



(Handwritten signature)


Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 64828



Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Схема подключения:	2-х трубная схема
Вычислитель: СПТ943 № 38335	расходомер: Gmin=	Приборы УУТЭ поверены до:	07.07.2024
Подающий трубопровод (M1)	PM-5-T-II-15	0.006	6
Обратный трубопровод (M2)	PM-5-T-II-15	0.006	6
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	BCГ-15	0.15	3
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.5	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0.057
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 514.286	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0.813
			Qтех.гвс.ср.= 0.057
			Qгвс.ср.= 0.2436
			Gтех.гвс.= 22.8
			Gгвс.= 97.44
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24.00	*	537.18	549.24	-12.06	68.57	49.91	18.66	9.00	4.10												9.47
24.09.2020	24.00	*	483.03	494.67	-11.64	69.77	49.36	20.41	9.10	4.00												9.34
25.09.2020	24.00	*	417.04	427.59	-10.55	69.28	51.17	18.11	9.10	4.00												7.06
26.09.2020	24.00	*	676.72	691.66	-14.94	65.68	57.05	8.63	8.70	4.30												5.04
27.09.2020	24.00	*	366.86	376.92	-10.06	69.56	52.54	17.02	9.10	4.00												5.76
28.09.2020	24.00	*	366.76	376.93	-10.17	69.17	52.63	16.54	9.10	3.90												5.57
29.09.2020	24.00	*	404.58	415.43	-10.85	68.17	53.49	14.68	9.00	4.00												5.40
30.09.2020	24.00	*	404.92	415.90	-10.98	68.54	53.55	14.99	9.00	4.00												5.52
01.10.2020	24.00	*	388.32	398.96	-10.64	68.75	53.08	15.67	9.10	3.90												5.56
02.10.2020	24.00	*	554.87	568.59	-13.72	66.20	55.90	10.30	8.90	4.10												5.00
03.10.2020	24.00	*	405.30	416.35	-11.05	68.59	53.33	15.26	9.00	3.90												5.64
04.10.2020	24.00	*	460.18	472.39	-12.21	68.33	53.55	14.78	9.00	4.00												6.20
05.10.2020	24.00	*	512.68	525.65	-12.97	68.71	50.48	18.23	9.00	4.10												8.74
06.10.2020	24.00	*	586.11	599.69	-13.58	68.66	49.69	18.97	8.90	4.20												10.50
07.10.2020	24.00	*	618.80	633.14	-14.34	68.13	50.37	17.76	8.90	4.20												10.32
08.10.2020	24.00	*	570.66	584.11	-13.45	68.73	49.83	18.90	8.90	4.20												10.17
09.10.2020	24.00	*	535.83	548.86	-13.03	69.07	49.49	19.58	8.90	4.10												9.90
10.10.2020	24.00	*	582.98	596.78	-13.80	68.62	50.13	18.49	8.80	4.10												10.14
11.10.2020	24.00	*	640.31	655.16	-14.85	68.78	50.25	18.53	8.70	4.10												11.18
12.10.2020	24.00	*	423.54	434.56	-11.02	73.54	47.54	26.00	9.00	3.90												10.53
13.10.2020	24.00	*	362.36	372.46	-10.10	79.50	46.62	32.88	9.20	3.80												11.48
14.10.2020	24.00	*	372.00	382.43	-10.43	80.25	47.00	33.25	9.10	3.80												11.92
15.10.2020	24.00	*	433.47	444.73	-11.26	80.63	48.61	32.02	9.10	3.80												13.39
16.10.2020	24.00	*	501.03	513.42	-12.39	81.03	50.43	30.60	9.00	3.70												14.77
17.10.2020	24.00	*	526.03	539.10	-13.07	80.26	50.43	29.83	9.00	3.70												15.10
18.10.2020	24.00	*	670.01	685.81	-15.80	79.53	53.06	26.47	8.90	3.90												16.98
19.10.2020	24.00	*	608.09	622.38	-14.29	83.04	53.39	29.65	9.00	3.80												17.34
20.10.2020	24.00	*	475.59	487.60	-12.01	88.07	51.08	36.99	9.10	3.80												17.04
21.10.2020	24.00	*	527.51	540.18	-12.67	88.16	53.02	35.14	9.10	3.90												17.94
22.10.2020	24.00	*	425.74	436.89	-11.15	87.91	49.92	37.99	9.10	3.80												15.68
Среднее	24.00		494.62	506.92	-12.30	73.44	51.23	22.21	8.99	3.97												10.29
Итого	720.00		14838.50	15207.60	-369.08																	308.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 11.32 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 308.68 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

сего к расчету по уч. с учетом коррек. теплотребления за октябрь 2020 (23.05 по 26.05) 348,42 Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): *Д.З. Вдовкин*
 Представитель теплоснабжающей организации: *Геннадьевич*

