

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО " К КВАРТАЛ"	Договор: 22929.040.6 (2553.34.040.4)	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП1 жил. часть	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 61241
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2021	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 68439	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180
Подающий ГВС (M3)			КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			КТПТР-05
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3873	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,1101
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 475,646	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,672
			Qгвс.ср.= 0,2202
			Gтех.гвс.= 44,04
			Gгвс.= 88,08
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00		573,26	572,43	0,83	82,97	50,03	32,94														19,02
24.12.2020	24,00		512,54	511,60	0,94	82,35	48,45	33,90														17,51
25.12.2020	24,00		562,71	561,44	1,27	82,50	49,69	32,81														18,62
26.12.2020	24,00		629,20	627,74	1,46	84,59	51,82	32,77														20,80
27.12.2020	24,00		608,10	606,11	1,99	88,15	52,29	35,86														22,02
28.12.2020	24,00		544,56	542,33	2,23	89,26	51,26	38,00														20,91
29.12.2020	24,00		587,05	586,06	0,99	86,21	51,32	34,89														20,63
30.12.2020	24,00 *		539,73	539,51	0,22	84,18	49,27	34,91														18,95
31.12.2020	24,00 *		593,23	593,55	-0,32	80,73	48,67	32,06														19,10
01.01.2021	24,00 *		532,54	533,97	-1,43	79,56	48,15	31,41														16,75
02.01.2021	24,00 *		561,59	562,25	-0,66	79,61	48,70	30,91														17,42
03.01.2021	24,00 *		605,07	605,66	-0,59	79,93	49,67	30,26														18,38
04.01.2021	24,00 *		612,10	611,86	0,24	81,72	50,42	31,30														19,27
05.01.2021	24,00		590,49	589,95	0,54	82,95	50,30	32,65														19,41
06.01.2021	24,00 *		593,05	592,92	0,13	85,68	51,18	34,50														20,57
07.01.2021	24,00 *		588,75	588,15	0,60	87,79	52,06	35,73														21,17
08.01.2021	24,00		615,21	614,16	1,05	89,23	53,38	35,85														22,22
09.01.2021	24,00		765,29	763,67	1,62	90,10	57,60	32,50														25,11
10.01.2021	24,00		863,50	862,11	1,39	90,42	59,31	31,11														27,10
11.01.2021	24,00 *		586,65	584,48	2,17	90,29	55,49	34,80														20,65
12.01.2021	24,00		764,98	762,37	2,61	91,58	57,70	33,88														26,21
13.01.2021	24,00		760,53	758,80	1,73	92,61	58,14	34,47														26,47
14.01.2021	24,00		695,69	694,15	1,54	94,37	56,84	37,53														26,33
15.01.2021	24,00		721,03	719,45	1,58	95,93	58,24	37,69														27,42
16.01.2021	24,00		693,20	691,35	1,85	96,30	57,27	39,03														27,31
17.01.2021	24,00		593,04	591,24	1,80	95,92	53,85	42,07														25,17
18.01.2021	24,00		503,25	501,17	2,08	95,89	51,53	44,36														22,53
19.01.2021	24,00		485,76	483,35	2,41	96,43	51,26	45,17														22,17
20.01.2021	24,00		490,18	487,92	2,26	96,10	51,46	44,64														22,10
21.01.2021	24,00		581,71	579,73	1,98	94,59	54,05	40,54														23,81
22.01.2021	24,00		522,12	520,45	1,67	91,68	51,55	40,13														21,14
Среднее	24,00		608,91	607,74	1,17	88,37	52,61	35,76														21,82
Итого	744,00		18876,10	18839,90	36,18																	676,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **676,27** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2553.34.040.4)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 61242**
 Код УУТЭ:
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.06.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68375	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-25	0,35	7		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7394	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0627	Qгвс.= 0,438
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0,0627	Qгвс.ср.= 0,129
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 253,509	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Gтех.гвс.= 25,08	Gгвс.= 51,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2020	24,00		354,93	350,69	4,24	80,48	48,44	32,04														11,63
24.12.2020	24,00		332,91	328,70	4,21	79,87	47,56	32,31														11,01
25.12.2020	24,00		350,65	346,95	3,70	79,96	48,40	31,56														11,30
26.12.2020	24,00		414,14	411,16	2,98	82,00	51,45	30,55														12,87
27.12.2020	24,00		386,79	383,05	3,74	85,68	51,69	33,99														13,41
28.12.2020	24,00		348,38	345,07	3,31	86,91	51,00	35,91														12,74
29.12.2020	24,00		373,28	369,40	3,88	83,76	50,52	33,24														12,67
30.12.2020	24,00		354,90	350,74	4,16	81,69	48,92	32,77														11,89
31.12.2020	24,00		375,44	371,89	3,55	78,12	47,11	31,01														11,87
01.01.2021	24,00		332,00	327,33	4,67	76,90	46,71	30,19														10,29
02.01.2021	24,00		348,67	344,35	4,32	76,96	47,29	29,67														10,60
03.01.2021	24,00		385,85	382,23	3,62	77,25	48,67	28,58														11,27
04.01.2021	24,00		392,95	389,29	3,66	79,04	49,63	29,41														11,80
05.01.2021	24,00		372,04	368,10	3,94	80,33	49,27	31,06														11,81
06.01.2021	24,00		363,51	359,46	4,05	83,16	49,86	33,30														12,37
07.01.2021	24,00		371,37	367,33	4,04	85,34	51,34	34,00														12,90
08.01.2021	24,00		389,28	385,64	3,64	86,81	52,93	33,88														13,45
09.01.2021	24,00		535,15	533,04	2,11	87,69	58,31	29,38														15,94
10.01.2021	24,00		604,23	601,64	2,59	87,95	60,05	27,90														17,12
11.01.2021	24,00		609,53	606,77	2,76	87,94	60,37	27,57														17,08
12.01.2021	24,00		569,68	566,82	2,86	89,03	59,86	29,17														16,89
13.01.2021	24,00		527,04	524,33	2,71	90,28	58,70	31,58														16,90
14.01.2021	24,00		516,06	512,78	3,28	92,12	59,18	32,94														17,29
15.01.2021	24,00		407,11	403,50	3,61	93,56	55,30	38,26														15,86
16.01.2021	24,00		330,98	326,63	4,35	94,07	49,73	44,34														14,96
17.01.2021	24,00		272,72	268,12	4,60	93,69	46,12	47,57														13,24
18.01.2021	24,00		273,61	269,00	4,61	93,72	46,81	46,91														13,10
19.01.2021	24,00		300,60	295,73	4,87	94,27	48,92	45,35														13,93
20.01.2021	24,00		306,35	301,44	4,91	93,89	49,51	44,38														13,90
21.01.2021	24,00		374,24	370,45	3,79	92,36	52,63	39,73														15,14
22.01.2021	24,00		353,10	348,80	4,30	89,34	50,91	38,43														13,85
Среднее	24,00		394,44	390,66	3,78	85,94	51,52	34,42														13,52
Итого	744,00		12227,50	12110,40	117,06																	419,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **419,08** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"			Договор:	22929.040.6 (2553.34.040.4)			Телефон:				Узел учета:	Общий			
Адрес:	Героев пр-кт, д. 24, корп. 2 ИТПЗ востр. часть			Строит.адрес:				Телефон:				Код УУТЭ:	69675			
Обслуживающая организация:				Схема подключения:	2-х трубная схема						график:			146/76		
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ															
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			01.07.2021			Режим (схема):						
Вычислитель:	СПТ941.11 № 68429			расходомер:			Gmin=			Gmax=			Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-50-B1			0,16			72			КТПТР-05			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-50-B1			0,16			72			КТПТР-05			
Подающий ГВС (M3)																
Циркуляционный ГВС (M4)																
Подпиточный трубопровод (Vп)				ВСГ-15			0,15			3						
Расчетный алгоритм:	зима:			Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:			Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=			0			Qвент.=			0			Qтех.=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:													Qтех.гвс.=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=			0			Gвент.=			0			Gтех.=			
													Qтех.гвс.ср.=			
													Qгвс.ср.=			
													Gгвс.=			
													0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2020	24,00		29,19	29,05	0,14	82,73	47,64	35,09													1,04	
24.12.2020	24,00		29,59	29,47	0,12	82,12	47,78	34,34													1,03	
25.12.2020	24,00		29,31	29,19	0,12	82,23	47,66	34,57													1,02	
26.12.2020	24,00		28,80	28,68	0,12	84,25	47,73	36,52													1,06	
27.12.2020	24,00		27,42	27,31	0,11	87,77	48,43	39,34													1,09	
28.12.2020	24,00		36,64	36,50	0,14	88,71	52,35	36,36													1,35	
29.12.2020	24,00		44,04	43,82	0,22	86,08	52,87	33,21													1,48	
30.12.2020	24,00		44,40	44,18	0,22	84,05	52,77	31,28													1,41	
31.12.2020	24,00		42,97	42,76	0,21	80,93	51,93	29,00													1,26	
01.01.2021	24,00		44,11	43,91	0,20	79,50	51,85	27,65													1,24	
02.01.2021	24,00		43,67	43,47	0,20	79,54	51,70	27,84													1,23	
03.01.2021	24,00		42,63	42,42	0,21	79,81	51,58	28,23													1,22	
04.01.2021	24,00		43,27	43,09	0,18	81,63	52,58	29,05													1,27	
05.01.2021	24,00		42,72	42,56	0,16	82,87	53,12	29,75													1,29	
06.01.2021	24,00		42,38	42,21	0,17	85,56	54,26	31,30													1,34	
07.01.2021	24,00		42,10	41,93	0,17	87,68	55,03	32,65													1,39	
08.01.2021	24,00		41,60	41,43	0,17	89,03	55,43	33,60													1,41	
09.01.2021	24,00		40,10	39,95	0,15	89,86	54,85	35,01													1,42	
10.01.2021	24,00		40,19	40,05	0,14	90,14	54,45	35,69													1,45	
11.01.2021	24,00		42,43	42,28	0,15	90,14	53,98	36,16													1,55	
12.01.2021	24,00		42,80	42,62	0,18	91,32	54,71	36,61													1,58	
13.01.2021	24,00		42,80	42,62	0,18	92,40	54,82	37,58													1,63	
14.01.2021	24,00		42,70	42,52	0,18	94,20	55,39	38,81													1,68	
15.01.2021	24,00		42,26	42,07	0,19	95,72	55,67	40,05													1,71	
16.01.2021	24,00		40,47	40,30	0,17	96,06	56,14	39,92													1,63	
17.01.2021	24,00		42,86	42,69	0,17	95,76	57,00	38,76													1,68	
18.01.2021	24,00		44,74	44,55	0,19	95,80	57,53	38,27													1,73	
19.01.2021	24,00		43,90	43,71	0,19	96,32	57,64	38,68													1,72	
20.01.2021	24,00		43,31	43,13	0,18	95,97	57,61	38,36													1,68	
21.01.2021	24,00		42,31	42,14	0,17	94,46	56,41	38,05													1,63	
22.01.2021	24,00		44,03	43,85	0,18	91,37	55,88	35,49													1,58	
Среднее	24,00		40,31	40,14	0,17	88,19	53,44	34,75													1,41	
Итого	744,00		1249,74	1244,46	5,28																43,80	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **43,8** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 Гкал
0 куб.м
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдящей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО " К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **22929.040.6 (2667.34.040.1)**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **61243**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 32135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9627	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,5146
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1768
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 330,069	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 70,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	450,14	452,11	-1,97	83,34	55,27	28,07														12,61
24.12.2020	24,00	*	458,43	460,44	-2,01	82,74	55,51	27,23														12,45
25.12.2020	24,00	*	442,71	444,62	-1,91	82,88	54,86	28,02														12,37
26.12.2020	24,00	*	479,81	481,82	-2,01	85,07	55,94	29,13														13,95
27.12.2020	24,00	*	476,67	478,47	-1,80	88,58	56,92	31,66														15,08
28.12.2020	24,00	*	406,24	407,53	-1,29	89,59	55,22	34,37														13,97
29.12.2020	24,00	*	452,74	454,48	-1,74	86,58	55,86	30,72														13,89
30.12.2020	24,00	*	464,15	466,11	-1,96	84,39	56,02	28,37														13,14
31.12.2020	24,00	*	652,62	656,13	-3,51	80,74	60,46	20,28														13,14
01.01.2021	24,00	*	458,72	461,06	-2,34	79,93	54,62	25,31														11,56
02.01.2021	24,00	*	500,30	502,81	-2,51	79,95	56,16	23,79														11,85
03.01.2021	24,00	*	504,92	507,45	-2,53	80,27	55,89	24,38														12,25
04.01.2021	24,00	*	484,09	486,36	-2,27	82,22	55,35	26,87														12,97
05.01.2021	24,00	*	462,21	464,23	-2,02	83,38	55,24	28,14														12,98
06.01.2021	24,00	*	440,55	442,40	-1,85	86,06	55,44	30,62														13,47
07.01.2021	24,00	*	433,46	435,17	-1,71	88,15	55,97	32,18														13,93
08.01.2021	24,00	*	435,39	437,01	-1,62	89,64	56,45	33,19														14,44
09.01.2021	24,00	*	549,98	552,16	-2,18	90,47	59,69	30,78														16,90
10.01.2021	24,00	*	659,88	662,65	-2,77	90,78	62,28	28,50														18,76
11.01.2021	24,00	*	678,65	681,52	-2,87	90,77	62,82	27,95														18,92
12.01.2021	24,00	*	598,82	601,16	-2,34	91,87	61,26	30,61														18,30
13.01.2021	24,00	*	557,39	559,48	-2,09	93,00	60,44	32,56														18,14
14.01.2021	24,00	*	535,50	537,39	-1,89	94,81	60,15	34,66														18,56
15.01.2021	24,00	*	514,51	516,23	-1,72	96,36	60,13	36,23														18,65
16.01.2021	24,00	*	462,08	463,52	-1,44	96,72	57,78	38,94														18,01
17.01.2021	24,00	*	411,21	412,42	-1,21	96,37	56,10	40,27														16,58
18.01.2021	24,00	*	383,98	385,07	-1,09	96,39	55,44	40,95														15,74
19.01.2021	24,00	*	375,43	376,39	-0,96	96,94	55,85	41,09														15,45
20.01.2021	24,00	*	374,09	375,02	-0,93	96,62	55,84	40,78														15,28
21.01.2021	24,00	*	425,21	426,35	-1,14	94,98	57,25	37,73														16,06
22.01.2021	24,00	*	421,12	422,35	-1,23	92,01	56,53	35,48														14,95
Среднее	24,00		482,29	484,19	-1,90	88,76	57,19	31,58														14,98
Итого	744,00		14951,00	15009,90	-58,91																	464,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **464,35** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"	Договор:	22929.040.6 (2667.34.040.1)	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	61244
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ943 № 32131	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,2337	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,7351		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2271		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 422,983	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 90,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00		469,59	468,95	0,64	83,09	51,77	31,32														14,82
24.12.2020	24,00		465,78	465,13	0,65	82,50	51,68	30,82														14,47
25.12.2020	24,00		475,76	475,08	0,68	82,61	51,97	30,64														14,69
26.12.2020	24,00		502,39	501,69	0,70	84,75	52,77	31,98														16,19
27.12.2020	24,00		493,65	492,78	0,87	88,30	53,82	34,48														17,16
28.12.2020	24,00	*	434,59	434,04	0,55	89,39	52,27	37,12														16,24
29.12.2020	24,00		447,36	446,94	0,42	86,31	51,38	34,93														15,73
30.12.2020	24,00		477,86	477,47	0,39	84,17	52,43	31,74														15,27
31.12.2020	24,00	*	673,67	673,48	0,19	80,57	58,39	22,18														15,08
01.01.2021	24,00	*	471,54	471,40	0,14	79,69	51,43	28,26														13,41
02.01.2021	24,00		507,14	506,96	0,18	79,71	52,93	26,78														13,68
03.01.2021	24,00	*	509,52	509,33	0,19	80,03	52,76	27,27														13,99
04.01.2021	24,00		485,40	485,13	0,27	81,91	51,90	30,01														14,66
05.01.2021	24,00		477,03	476,71	0,32	83,06	51,90	31,16														14,96
06.01.2021	24,00		470,75	470,21	0,54	85,79	52,58	33,21														15,75
07.01.2021	24,00		459,28	458,77	0,51	87,89	52,82	35,07														16,22
08.01.2021	24,00		457,98	457,44	0,54	89,31	53,00	36,31														16,74
09.01.2021	24,00		492,96	492,37	0,59	90,15	53,71	36,44														18,09
10.01.2021	24,00		527,98	527,34	0,64	90,47	54,89	35,58														18,92
11.01.2021	24,00		510,20	509,57	0,63	90,46	54,26	36,20														18,60
12.01.2021	24,00		499,23	498,51	0,72	91,56	54,20	37,36														18,79
13.01.2021	24,00		568,51	567,52	0,99	92,75	56,99	35,76														20,50
14.01.2021	24,00		629,53	628,65	0,88	94,52	59,45	35,07														22,26
15.01.2021	24,00		579,23	578,17	1,06	96,05	59,01	37,04														21,64
16.01.2021	24,00		506,35	505,49	0,86	96,40	56,09	40,31														20,57
17.01.2021	24,00		463,24	462,45	0,79	96,04	55,49	40,55														18,93
18.01.2021	24,00		452,05	451,05	1,00	96,07	56,10	39,97														18,22
19.01.2021	24,00		460,39	459,45	0,94	96,59	56,69	39,90														18,52
20.01.2021	24,00		456,20	455,17	1,03	96,29	56,48	39,81														18,31
21.01.2021	24,00		539,52	538,58	0,94	94,72	57,70	37,02														20,14
22.01.2021	24,00		535,41	534,60	0,81	91,82	56,90	34,92														18,84
Среднее	24,00		500,00	499,37	0,63	88,48	54,31	34,17														17,14
Итого	744,00		15500,10	15480,40	19,66																	531,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 531,39 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдящей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"	Договор:	22929.040.6 (2667.34.040.1)	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Героев пр-кт, д. 26, корп. 1 ИТПЗ	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	61245
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ943 № 32144	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)		ВСГ-15	0,15	3			
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	1,0521	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.= 0,6074
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,1947
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	360,72	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.= 77,88 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00		387,28	385,09	2,19	83,14	50,84	32,30														12,68
24.12.2020	24,00		373,71	371,31	2,40	82,53	50,77	31,76														12,05
25.12.2020	24,00		399,65	397,50	2,15	82,70	51,83	30,87														12,51
26.12.2020	24,00		425,02	423,12	1,90	84,82	52,66	32,16														13,83
27.12.2020	24,00		411,47	408,69	2,78	88,34	52,97	35,37														14,77
28.12.2020	24,00		382,97	381,15	1,82	89,48	52,71	36,77														14,24
29.12.2020	24,00		409,26	406,93	2,33	86,40	52,60	33,80														14,02
30.12.2020	24,00		384,04	381,89	2,15	84,35	50,85	33,50														13,03
31.12.2020	24,00		396,15	394,30	1,85	81,11	49,27	31,84														12,76
01.01.2021	24,00		367,39	365,38	2,01	79,74	49,67	30,07														11,20
02.01.2021	24,00		388,60	386,59	2,01	79,78	49,96	29,82														11,74
03.01.2021	24,00		418,51	416,49	2,02	80,11	50,83	29,28														12,42
04.01.2021	24,00		398,88	396,85	2,03	81,92	50,66	31,26														12,63
05.01.2021	24,00		384,07	381,96	2,11	83,12	50,64	32,48														12,64
06.01.2021	24,00		393,88	391,45	2,43	85,84	52,03	33,81														13,51
07.01.2021	24,00		395,15	392,43	2,72	87,97	53,00	34,97														14,03
08.01.2021	24,00		408,59	406,02	2,57	89,45	53,93	35,52														14,72
09.01.2021	24,00		518,10	515,79	2,31	90,30	57,65	32,65														17,13
10.01.2021	24,00		578,73	576,40	2,33	90,61	58,82	31,79														18,63
11.01.2021	24,00		613,22	610,84	2,38	90,62	60,23	30,39														18,88
12.01.2021	24,00		563,39	561,00	2,39	91,67	59,16	32,51														18,56
13.01.2021	24,00		541,73	539,35	2,38	92,83	58,97	33,86														18,58
14.01.2021	24,00		479,18	477,00	2,18	94,59	57,45	37,14														18,01
15.01.2021	24,00		491,30	488,74	2,56	96,17	58,26	37,91														18,87
16.01.2021	24,00		472,92	470,62	2,30	96,57	57,46	39,11														18,72
17.01.2021	24,00		390,28	387,80	2,48	96,19	53,53	42,66														16,86
18.01.2021	24,00		354,09	351,45	2,64	96,12	52,56	43,56														15,63
19.01.2021	24,00		355,65	353,03	2,62	96,68	53,51	43,17														15,56
20.01.2021	24,00		362,80	360,28	2,52	96,35	53,75	42,60														15,66
21.01.2021	24,00		439,35	437,07	2,28	94,89	56,49	38,40														17,08
22.01.2021	24,00		394,42	391,94	2,48	91,95	54,26	37,69														15,07
Среднее	24,00		428,38	426,08	2,30	88,59	53,78	34,81														15,03
Итого	744,00		13279,80	13208,50	71,32																	466,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 466,02 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 Гкал
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдящей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"			Договор:	25527.040.6 (2667.34.040.1)			Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП1			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	68476
Обслуживающая организация:				Телефон:							
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	25.10.2022			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ943 № 32075			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-С1			0,48	120	КТПТР-01					
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-С1			0,48	120	КТПТР-01					
Подающий ГВС (M3)											
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15			0,15	3						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,9133	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,5146	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,1768	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	313,131	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	70,72	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	424,30	425,23	-0,93	83,14	56,45	26,69														11,35
24.12.2020	24,00	*	405,49	407,35	-1,86	82,58	56,65	25,93														10,48
25.12.2020	24,00	*	421,44	422,70	-1,26	82,73	56,53	26,20														11,04
26.12.2020	24,00	*	455,16	455,71	-0,55	84,89	57,68	27,21														12,43
27.12.2020	24,00	*	438,13	438,99	-0,86	88,45	58,64	29,81														13,09
28.12.2020	24,00	*	391,09	391,57	-0,48	89,44	57,35	32,09														12,60
29.12.2020	24,00	*	425,33	426,26	-0,93	86,41	57,58	28,83														12,29
30.12.2020	24,00	*	455,68	457,47	-1,79	84,20	59,10	25,10														11,41
31.12.2020	24,00	*	658,16	665,43	-7,27	80,51	62,71	17,80														11,37
01.01.2021	24,00	*	394,48	395,81	-1,33	79,77	54,63	25,14														9,91
02.01.2021	24,00	*	460,13	462,54	-2,41	79,79	57,00	22,79														10,43
03.01.2021	24,00	*	477,36	479,98	-2,62	80,12	57,37	22,75														10,79
04.01.2021	24,00	*	459,77	461,11	-1,34	82,03	57,12	24,91														11,46
05.01.2021	24,00	*	445,24	446,87	-1,63	83,19	57,26	25,93														11,53
06.01.2021	24,00	*	437,50	439,08	-1,58	85,96	58,11	27,85														12,17
07.01.2021	24,00	*	399,72	400,78	-1,06	87,97	56,93	31,04														12,42
08.01.2021	24,00	*	418,45	419,55	-1,10	89,49	58,10	31,39														13,15
09.01.2021	24,00	*	524,28	526,24	-1,96	90,31	61,20	29,11														15,24
10.01.2021	24,00	*	641,31	646,96	-5,65	90,62	63,95	26,67														16,87
11.01.2021	24,00	*	637,98	641,50	-3,52	90,61	63,59	27,02														17,14
12.01.2021	24,00	*	541,85	544,36	-2,51	91,67	61,32	30,35														16,40
13.01.2021	24,00	*	522,05	523,97	-1,92	92,85	61,22	31,63														16,50
14.01.2021	24,00	*	494,20	494,96	-0,76	94,62	61,02	33,60														16,66
15.01.2021	24,00	*	467,59	467,60	-0,01	96,14	60,52	35,62														16,75
16.01.2021	24,00	*	420,91	420,65	0,26	96,54	58,50	38,04														16,12
17.01.2021	24,00	*	361,83	363,58	-1,75	96,16	56,75	39,41														14,24
18.01.2021	24,00	*	355,62	356,52	-0,90	96,17	56,52	39,65														14,13
19.01.2021	24,00	*	365,97	367,85	-1,88	96,73	58,07	38,66														14,12
20.01.2021	24,00	*	371,14	372,82	-1,68	96,44	58,29	38,15														14,14
21.01.2021	24,00	*	473,63	474,42	-0,79	94,81	61,72	33,09														15,72
22.01.2021	24,00	*	421,21	421,43	-0,22	91,85	59,60	32,25														13,65
Среднее	24,00		457,00	458,69	-1,69	88,59	58,76	29,83														13,41
Итого	744,00		14167,00	14219,30	-52,29																	415,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **415,6** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 Гкал
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"	Договор:	25527.040.6 (2667.34.040.1)	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	68475
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ943 № 32046	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15		0,15	3			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,1705	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,7351		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,2271		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 401,314	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 90,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	439,95	443,94	-3,99	83,17	50,99	32,18														14,03
24.12.2020	24,00	*	440,32	444,49	-4,17	82,58	51,15	31,43														13,70
25.12.2020	24,00	*	437,88	441,87	-3,99	82,72	51,08	31,64														13,72
26.12.2020	24,00	*	474,70	478,33	-3,63	84,82	52,26	32,56														15,35
27.12.2020	24,00	*	482,55	485,98	-3,43	88,39	53,62	34,77														16,68
28.12.2020	24,00	*	425,79	429,28	-3,49	89,52	52,67	36,85														15,58
29.12.2020	24,00	*	472,71	476,49	-3,78	86,44	52,98	33,46														15,70
30.12.2020	24,00	*	453,73	458,19	-4,46	84,38	51,03	33,35														14,98
31.12.2020	24,00	*	491,16	495,46	-4,30	80,97	50,72	30,25														14,72
01.01.2021	24,00	*	421,98	426,80	-4,82	79,78	49,16	30,62														12,76
02.01.2021	24,00	*	431,81	436,37	-4,56	79,82	49,50	30,32														12,94
03.01.2021	24,00	*	464,14	468,42	-4,28	80,13	50,18	29,95														13,76
04.01.2021	24,00	*	457,56	462,25	-4,69	81,93	50,46	31,47														14,24
05.01.2021	24,00	*	451,60	456,06	-4,46	83,17	50,71	32,46														14,51
06.01.2021	24,00	*	439,76	444,33	-4,57	85,89	51,07	34,82														15,16
07.01.2021	24,00	*	435,60	440,24	-4,64	88,05	51,94	36,11														15,57
08.01.2021	24,00	*	461,68	466,04	-4,36	89,46	53,38	36,08														16,51
09.01.2021	24,00	*	588,48	592,33	-3,85	90,31	57,18	33,13														19,39
10.01.2021	24,00	*	708,06	713,57	-5,51	90,62	60,07	30,55														21,43
11.01.2021	24,00	*	700,19	705,17	-4,98	90,63	60,04	30,59														21,25
12.01.2021	24,00	*	643,48	647,36	-3,88	91,71	59,02	32,69														20,92
13.01.2021	24,00	*	624,05	627,77	-3,72	92,86	59,03	33,83														21,01
14.01.2021	24,00	*	612,23	615,92	-3,69	94,61	59,38	35,23														21,47
15.01.2021	24,00	*	577,43	580,72	-3,29	96,17	58,92	37,25														21,44
16.01.2021	24,00	*	515,61	518,12	-2,51	96,59	56,56	40,03														20,61
17.01.2021	24,00	*	437,91	441,98	-4,07	96,23	54,06	42,17														18,34
18.01.2021	24,00	*	424,80	428,93	-4,13	96,24	54,23	42,01														17,71
19.01.2021	24,00	*	425,08	429,41	-4,33	96,79	54,86	41,93														17,67
20.01.2021	24,00	*	425,42	429,56	-4,14	96,46	54,92	41,54														17,53
21.01.2021	24,00	*	505,79	509,09	-3,30	94,90	56,85	38,05														19,15
22.01.2021	24,00	*	477,72	481,71	-3,99	91,98	55,80	36,18														17,15
Среднее	24,00		495,13	499,23	-4,10	88,62	53,99	34,63														16,93
Итого	744,00		15349,20	15476,20	-127,01																	524,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 524,98 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдающей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"	Договор:	25527.040.6 (2667.34.040.1)	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Героев пр-кт, д. 26, корп. 2 ИТПЗ	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	68474
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	22.05.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ943 № 32132	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-С1	0,48	120	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9982	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,6074		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1947		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 342,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 77,88	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	378,59	378,43	0,16	83,11	52,58	30,53														11,63
24.12.2020	24,00	*	362,26	362,17	0,09	82,52	52,00	30,52														11,12
25.12.2020	24,00	*	379,21	379,09	0,12	82,67	52,41	30,26														11,54
26.12.2020	24,00	*	423,26	422,94	0,32	84,75	54,26	30,49														12,99
27.12.2020	24,00	*	392,62	392,31	0,31	88,30	54,26	34,04														13,45
28.12.2020	24,00	*	379,94	379,71	0,23	89,55	55,20	34,35														13,13
29.12.2020	24,00	*	389,76	389,66	0,10	86,37	53,34	33,03														12,94
30.12.2020	24,00	*	369,56	369,57	-0,01	84,30	52,08	32,22														11,97
31.12.2020	24,00	*	449,27	449,08	0,19	80,72	54,32	26,40														11,95
01.01.2021	24,00	*	389,13	389,02	0,11	79,74	52,54	27,20														10,65
02.01.2021	24,00	*	383,82	383,70	0,12	79,76	51,25	28,51														11,01
03.01.2021	24,00	*	403,36	403,20	0,16	80,08	51,80	28,28														11,48
04.01.2021	24,00	*	390,17	390,00	0,17	81,87	51,80	30,07														11,80
05.01.2021	24,00	*	386,37	386,21	0,16	83,08	51,99	31,09														12,08
06.01.2021	24,00	*	382,46	382,23	0,23	85,83	52,79	33,04														12,71
07.01.2021	24,00	*	375,89	375,62	0,27	87,95	53,24	34,71														13,12
08.01.2021	24,00	*	389,18	388,85	0,33	89,40	54,38	35,02														13,72
09.01.2021	24,00	*	517,58	516,92	0,66	90,26	59,46	30,80														16,07
10.01.2021	24,00	*	626,27	625,21	1,06	90,56	62,17	28,39														17,96
11.01.2021	24,00	*	592,60	591,71	0,89	90,58	61,67	28,91														17,29
12.01.2021	24,00	*	536,46	535,75	0,71	91,60	60,01	31,59														17,09
13.01.2021	24,00	*	589,05	588,14	0,91	92,83	62,38	30,45														18,10
14.01.2021	24,00	*	590,09	589,12	0,97	94,58	63,41	31,17														18,57
15.01.2021	24,00	*	495,67	494,98	0,69	96,10	61,53	34,57														17,28
16.01.2021	24,00	*	383,65	383,32	0,33	96,50	55,34	41,16														15,89
17.01.2021	24,00	*	313,67	313,56	0,11	96,10	51,69	44,41														14,00
18.01.2021	24,00	*	312,62	312,47	0,15	96,10	51,95	44,15														13,87
19.01.2021	24,00	*	318,11	317,90	0,21	96,65	52,83	43,82														14,01
20.01.2021	24,00	*	326,90	326,73	0,17	96,32	53,28	43,04														14,14
21.01.2021	24,00	*	380,12	379,80	0,32	94,83	55,35	39,48														15,10
22.01.2021	24,00	*	349,58	349,45	0,13	91,83	53,39	38,44														13,51
Среднее	24,00		417,97	417,64	0,33	88,54	54,99	33,55														13,88
Итого	744,00		12957,20	12946,80	10,37																	430,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 430,17 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 Гкал
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий 64827
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-1	Строит.адрес:		Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: Юго-Западная ТЭЦ	Телефон:		Общий график: 146/76
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 10.07.2023 Режим (схема):	Вычислитель: СПТ943 № 39515 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-80 В1 0,4 180 КТПТР-01 МИДА-ДИ-13П	Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-80 В1 0,4 180 КТПТР-01 МИДА-ДИ-13П.		
Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп) ВСГ-20 0,2 5 Qгвс=M3*(h3-hхв)	Расчетный алгоритм: зима: Qот.= 1,5 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0,057 Qгвс.= 0,813		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 1,5 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0,057 Qгвс.= 0,813	Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 514,286 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 22,8 Qгвс.= 97,44		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 514,286 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс.= 22,8 Gгвс.= 97,44			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	723,30	727,90	-4,60	83,13	54,94	28,19	9,00	4,20												20,23
24.12.2020	24,00	*	721,87	726,38	-4,51	82,53	54,32	28,21	9,00	4,00												20,20
25.12.2020	24,00	*	704,27	708,72	-4,45	82,64	54,37	28,27	8,90	4,10												19,75
26.12.2020	24,00	*	718,52	723,32	-4,80	84,68	55,25	29,43	8,80	4,30												20,96
27.12.2020	24,00	*	719,01	723,57	-4,56	88,32	56,80	31,52	8,90	4,20												22,49
28.12.2020	24,00	*	655,54	660,62	-5,08	89,42	55,99	33,43	8,30	4,30												21,70
29.12.2020	24,00	*	720,78	725,74	-4,96	86,42	56,33	30,09	9,00	4,30												21,50
30.12.2020	24,00	*	735,97	740,14	-4,17	84,33	55,37	28,96	9,00	4,10												21,17
31.12.2020	24,00	*	767,43	772,03	-4,60	81,06	52,83	28,23	8,80	4,20												21,51
01.01.2021	24,00	*	747,08	751,36	-4,28	79,75	54,16	25,59	9,00	4,10												18,97
02.01.2021	24,00	*	752,48	757,16	-4,68	79,78	53,76	26,02	9,00	4,20												19,42
03.01.2021	24,00	*	742,92	747,42	-4,50	80,07	53,73	26,34	9,00	4,30												19,41
04.01.2021	24,00	*	742,57	747,04	-4,47	81,90	54,78	27,12	9,00	4,20												19,98
05.01.2021	24,00	*	738,26	742,99	-4,73	83,12	55,07	28,05	9,00	4,20												20,53
06.01.2021	24,00	*	730,44	734,81	-4,37	85,83	56,18	29,65	9,00	4,20												21,50
07.01.2021	24,00	*	722,31	726,47	-4,16	87,98	57,31	30,67	9,00	4,20												22,01
08.01.2021	24,00	*	715,51	719,54	-4,03	89,38	57,69	31,69	8,90	4,20												22,53
09.01.2021	24,00	*	690,80	694,91	-4,11	90,18	57,04	33,14	8,80	4,40												22,75
10.01.2021	24,00	*	695,82	699,54	-3,72	90,46	56,20	34,26	8,60	4,40												23,72
11.01.2021	24,00	*	688,90	692,63	-3,73	90,47	56,36	34,11	8,70	4,40												23,37
12.01.2021	24,00	*	874,81	879,96	-5,15	92,00	61,06	30,94	8,60	4,40												26,87
13.01.2021	24,00	*	923,88	929,77	-5,89	92,76	62,28	30,48	8,60	4,40												27,92
14.01.2021	24,00	*	788,26	793,20	-4,94	94,51	60,19	34,32	8,60	4,40												26,87
15.01.2021	24,00	*	803,66	807,89	-4,23	96,08	61,37	34,71	8,60	4,40												27,75
16.01.2021	24,00	*	810,63	815,29	-4,66	96,49	61,79	34,70	8,70	4,40												27,96
17.01.2021	24,00	*	656,60	660,41	-3,81	96,09	56,06	40,03	8,80	4,10												26,17
18.01.2021	24,00	*	600,26	603,48	-3,22	96,09	54,99	41,10	9,00	4,00												24,59
19.01.2021	24,00	*	633,62	637,05	-3,43	96,67	56,65	40,02	8,90	4,10												25,27
20.01.2021	24,00	*	611,63	615,04	-3,41	96,33	56,30	40,03	9,00	4,10												24,39
21.01.2021	24,00	*	747,95	752,08	-4,13	94,86	60,30	34,56	8,80	4,30												25,70
22.01.2021	24,00	*	723,14	727,07	-3,93	91,97	58,40	33,57	8,90	4,10												24,16
Среднее	24,00		729,30	733,66	-4,36	88,56	56,71	31,85	8,85	4,23												22,95
Итого	744,00		22608,20	22743,50	-135,31																	711,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 711,35 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

0 час

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО " К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий 64829
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-2	Строит.адрес:		Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 05.07.2021	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38166	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-80 В1 0,4	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-80 В1 0,4	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П.
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20 0,2	5	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,3	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0378
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 445,714	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,6828
			Qгвс.ср.= 0,1896
			Gтех.гвс.= 15,12
			Gгвс.= 75,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	619,87	622,78	-2,91	82,97	55,46	27,51	8,70	4,10												16,96
24.12.2020	24,00	*	544,79	547,49	-2,70	82,36	53,03	29,33	8,90	3,90												15,90
25.12.2020	24,00	*	605,09	608,33	-3,24	82,51	54,61	27,90	8,70	4,10												16,78
26.12.2020	24,00	*	705,55	709,88	-4,33	84,53	58,49	26,04	8,50	4,20												18,20
27.12.2020	24,00	*	703,09	707,02	-3,93	88,15	59,74	28,41	8,60	4,20												19,82
28.12.2020	24,00	*	578,19	582,21	-4,02	89,35	57,30	32,05	8,10	4,20												18,37
29.12.2020	24,00	*	652,71	656,84	-4,13	86,25	57,60	28,65	8,70	4,20												18,54
30.12.2020	24,00	*	604,24	607,23	-2,99	84,35	55,20	29,15	8,80	4,10												17,52
31.12.2020	24,00	*	618,25	621,17	-2,92	80,79	52,59	28,20	8,50	4,20												17,35
01.01.2021	24,00	*	604,39	606,91	-2,52	79,62	53,63	25,99	8,80	4,00												15,64
02.01.2021	24,00	*	616,64	619,35	-2,71	79,65	53,66	25,99	8,80	4,10												15,95
03.01.2021	24,00	*	664,68	667,50	-2,82	79,96	54,77	25,19	8,70	4,20												16,66
04.01.2021	24,00	*	712,67	716,52	-3,85	81,72	57,13	24,59	8,70	4,10												17,38
05.01.2021	24,00	*	682,44	686,27	-3,83	82,98	56,75	26,23	8,70	4,10												17,76
06.01.2021	24,00	*	659,29	662,58	-3,29	85,69	57,48	28,21	8,70	4,10												18,49
07.01.2021	24,00	*	655,00	658,11	-3,11	87,85	58,85	29,00	8,70	4,10												18,89
08.01.2021	24,00	*	677,20	680,95	-3,75	89,24	60,13	29,11	8,60	4,20												19,57
09.01.2021	24,00	*	696,38	700,91	-4,53	90,05	60,51	29,54	8,50	4,30												20,39
10.01.2021	24,00	*	693,36	697,99	-4,63	90,32	59,53	30,79	8,30	4,30												21,16
11.01.2021	24,00	*	685,15	689,74	-4,59	90,33	60,15	30,18	8,40	4,30												20,49
12.01.2021	24,00	*	717,56	722,90	-5,34	91,59	61,12	30,47	8,30	4,30												21,63
13.01.2021	24,00	*	703,90	708,84	-4,94	92,60	61,25	31,35	8,30	4,30												21,85
14.01.2021	24,00	*	666,16	667,91	-1,75	94,33	60,65	33,68	8,30	4,30												22,42
15.01.2021	24,00	*	678,23	666,96	11,27	95,89	61,76	34,13	8,30	4,30												23,94
16.01.2021	24,00	*	576,42	580,80	-4,38	96,26	58,08	38,18	8,50	4,30												21,84
17.01.2021	24,00	*	412,52	415,31	-2,79	95,76	50,34	45,42	8,80	4,00												18,66
18.01.2021	24,00	*	379,61	381,87	-2,26	95,74	49,24	46,50	8,90	3,90												17,60
19.01.2021	24,00	*	456,88	459,84	-2,96	96,40	53,96	42,44	8,80	4,00												19,31
20.01.2021	24,00	*	477,90	481,40	-3,50	96,07	55,33	40,74	8,80	4,00												19,35
21.01.2021	24,00	*	664,60	671,30	-6,70	94,67	62,19	32,48	8,50	4,30												21,27
22.01.2021	24,00	*	553,30	559,23	-5,93	91,94	57,93	34,01	8,70	4,10												18,56
Среднее	24,00		621,49	624,71	-3,23	88,38	57,05	31,34	8,60	4,15												18,98
Итого	744,00		19266,10	19366,10	-100,08																	588,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **588,25** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 Гкал
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдающей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-3	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 70698
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 10.07.2023	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 63836	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80 В1 0,4	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80 В1 0,4	КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П.
Подающий ГВС (М3)			
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-20 0,2	5	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	8,00	8,19	-0,19	82,40	58,71	23,69														0,18
24.12.2020	24,00	*	8,14	8,34	-0,20	81,77	58,66	23,11														0,18
25.12.2020	24,00	*	7,98	8,17	-0,19	81,87	58,45	23,42														0,18
26.12.2020	24,00	*	7,72	7,89	-0,17	83,73	58,55	25,18														0,19
27.12.2020	24,00	*	7,76	7,94	-0,18	87,36	60,94	26,42														0,20
28.12.2020	24,00	*	7,07	7,21	-0,14	88,43	59,54	28,89														0,20
29.12.2020	24,00	*	7,87	8,04	-0,17	85,58	59,54	26,04														0,20
30.12.2020	24,00	*	7,93	8,11	-0,18	83,58	58,87	24,71														0,19
31.12.2020	24,00	*	7,74	7,92	-0,18	80,48	57,65	22,83														0,17
01.01.2021	24,00	*	8,06	8,25	-0,19	79,02	57,26	21,76														0,17
02.01.2021	24,00	*	7,98	8,17	-0,19	79,04	57,11	21,93														0,17
03.01.2021	24,00	*	7,87	8,06	-0,19	79,31	56,93	22,38														0,17
04.01.2021	24,00	*	7,98	8,17	-0,19	81,05	57,78	23,27														0,18
05.01.2021	24,00	*	7,92	8,10	-0,18	82,29	58,35	23,94														0,18
06.01.2021	24,00	*	7,91	8,09	-0,18	84,94	59,76	25,18														0,19
07.01.2021	24,00	*	7,90	8,07	-0,17	87,13	60,88	26,25														0,20
08.01.2021	24,00	*	7,81	7,96	-0,15	88,43	61,27	27,16														0,20
09.01.2021	24,00	*	7,49	7,65	-0,16	89,18	60,22	28,96														0,21
10.01.2021	24,00	*	7,31	7,48	-0,17	89,39	59,00	30,39														0,21
11.01.2021	24,00	*	10,53	10,82	-0,29	89,67	63,55	26,12														0,26
12.01.2021	24,00	*	13,19	13,58	-0,39	91,03	67,42	23,61														0,29
13.01.2021	24,00	*	10,75	11,05	-0,30	91,95	64,70	27,25														0,28
14.01.2021	24,00	*	8,47	8,68	-0,21	93,47	60,19	33,28														0,27
15.01.2021	24,00	*	8,38	8,59	-0,21	94,96	60,43	34,53														0,28
16.01.2021	24,00	*	8,46	8,67	-0,21	95,35	60,38	34,97														0,29
17.01.2021	24,00	*	8,86	9,08	-0,22	95,01	61,60	33,41														0,28
18.01.2021	24,00	*	8,51	8,71	-0,20	94,98	62,18	32,80														0,27
19.01.2021	24,00	*	7,71	7,87	-0,16	95,52	61,71	33,81														0,25
20.01.2021	24,00	*	7,66	7,81	-0,15	95,16	61,56	33,60														0,25
21.01.2021	24,00	*	7,35	7,49	-0,14	93,83	59,70	34,13														0,24
22.01.2021	24,00	*	7,62	7,76	-0,14	90,74	58,91	31,83														0,24
Среднее	24,00		8,26	8,45	-0,19	87,63	60,06	27,58														0,22
Итого	744,00		255,93	261,92	-5,99																	6,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 6,77 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 Гкал
0 куб.м
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"	Договор: 23403.040.6 (21117.34.040.1)	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 51, лит. А ИТП-4	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 64828
Обслуживающая организация: Юго-Западная ТЭЦ	Телефон:		
Источник: Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 21.06.2024	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 38335	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	PM-5-T-II-15 0,006	6	
Обратный трубопровод (М2)	PM-5-T-II-15 0,006	6	
Подающий ГВС (М3)			
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15 0,15	3	
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 1,5 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0,057 Qгвс.= 0,813			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 514,286 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0,057 Qгвс.ср.= 0,2436			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= 514,286 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 22,8 Qгвс.= 97,44 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	772,58	784,35	-11,77	82,95	56,27	26,68	8,90	4,20												20,04
24.12.2020	24,00	*	697,74	708,34	-10,60	82,34	54,53	27,81	9,00	4,00												18,91
25.12.2020	24,00	*	774,14	785,79	-11,65	82,50	56,09	26,41	8,90	4,20												19,88
26.12.2020	24,00	*	802,73	814,84	-12,11	84,56	57,57	26,99	8,90	4,30												21,06
27.12.2020	24,00	*	802,67	814,69	-12,12	88,14	59,01	29,13	8,90	4,20												22,77
28.12.2020	24,00	*	767,50	779,58	-12,08	89,27	59,17	30,10	8,30	4,30												22,48
29.12.2020	24,00	*	799,34	812,13	-12,79	86,22	58,36	27,86	9,00	4,20												21,62
30.12.2020	24,00	*	786,90	798,71	-11,81	84,18	56,74	27,44	9,00	4,10												21,02
31.12.2020	24,00	*	833,13	845,33	-12,20	80,77	54,62	26,15	8,80	4,30												21,21
01.01.2021	24,00	*	779,28	790,86	-11,58	79,58	55,15	24,43	9,00	4,10												18,49
02.01.2021	24,00	*	824,94	837,22	-12,28	79,63	55,66	23,97	9,00	4,20												19,18
03.01.2021	24,00	*	825,00	837,38	-12,38	79,92	55,88	24,04	9,00	4,30												19,24
04.01.2021	24,00	*	812,84	824,97	-12,13	81,74	56,44	25,30	9,00	4,20												19,97
05.01.2021	24,00	*	807,68	819,82	-12,14	82,95	56,76	26,19	9,00	4,20												20,55
06.01.2021	24,00	*	797,00	808,98	-11,98	85,66	58,13	27,53	8,90	4,20												21,34
07.01.2021	24,00	*	792,93	804,86	-11,93	87,78	59,28	28,50	8,90	4,20												21,99
08.01.2021	24,00	*	790,29	802,15	-11,86	89,20	59,74	29,46	8,90	4,20												22,68
09.01.2021	24,00	*	788,27	800,57	-12,30	90,01	59,59	30,42	8,80	4,40												23,35
10.01.2021	24,00	*	802,03	814,50	-12,47	90,30	58,94	31,36	8,60	4,40												24,52
11.01.2021	24,00	*	783,26	795,40	-12,14	90,29	59,16	31,13	8,70	4,40												23,77
12.01.2021	24,00	*	926,53	940,96	-14,43	91,78	62,43	29,35	8,70	4,40												26,41
13.01.2021	24,00	*	992,11	1007,52	-15,41	92,63	63,82	28,81	8,60	4,40												27,73
14.01.2021	24,00	*	867,22	880,44	-13,22	94,36	62,79	31,57	8,60	4,40												26,66
15.01.2021	24,00	*	866,27	879,43	-13,16	95,91	63,53	32,38	8,60	4,40												27,34
16.01.2021	24,00	*	880,43	894,12	-13,69	96,32	63,80	32,52	8,70	4,40												27,89
17.01.2021	24,00	*	692,65	703,27	-10,62	95,86	58,20	37,66	8,90	4,10												25,58
18.01.2021	24,00	*	548,17	556,48	-8,31	95,72	53,77	41,95	9,10	3,90												22,64
19.01.2021	24,00	*	608,69	618,14	-9,45	96,36	55,65	40,71	9,00	4,00												24,35
20.01.2021	24,00	*	642,53	652,76	-10,23	96,06	57,40	38,66	9,00	4,10												24,36
21.01.2021	24,00	*	815,28	828,31	-13,03	94,63	62,33	32,30	8,80	4,30												25,64
22.01.2021	24,00	*	706,50	715,06	-8,56	91,77	58,54	33,23	8,90	4,10												23,08
Среднее	24,00		786,66	798,61	-11,95	88,37	58,37	30,00	8,85	4,23												22,77
Итого	744,00		24386,50	24757,00	-370,43																	705,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **705,75** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 Гкал
0 куб.м
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдающей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонтент: ООО " К КВАРТАЛ"
Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП2
Обслуживающая организация: ИП Евдокимов
Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 2553.34.040.4
Строит.адрес: ЮЗПЧ Кв20 (3.1)
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общ
Код УУТЭ: 29131

график: 146/76

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68425_ч_0121	Приборы УУТЭ поверены до: 04.04.2021	Режим (схема): СП0	
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68425	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Тхв, °С =
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15	3	
Подпиточный трубопровод (V6)	ВСГ-20	0,12	5	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-М2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-М2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,096	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 375,77	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 73,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																							Контрольные данные		Общее теплоп	
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)																
Дата	Ти час	НС	M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Г кал	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Г кал	Qгвс изл. Г кал	Qтех.гвс Г кал	Qобщ.оттгвс Г кал
23.12.2020	24		400,32	396,19	4,14	83,08	49,46	33,62																		13,736
24.12.2020	24		412,78	408,43	4,34	82,39	49,56	32,83																		13,841
25.12.2020	24		409,66	405,38	4,27	82,55	49,65	32,89																		13,761
26.12.2020	24		436,96	432,54	4,42	84,78	51,33	33,45																		14,923
27.12.2020	24		442,64	437,96	4,67	88,31	52,54	35,77																		16,163
28.12.2020	24		371,06	367,16	3,89	89,15	49,93	39,22																		14,818
29.12.2020	24		399,97	396,27	3,69	86,24	49,95	36,29																		14,772
30.12.2020	24		418,64	414,68	3,96	84,05	49,90	34,15																		14,571
31.12.2020	24		448,05	443,70	4,35	80,82	48,94	31,88																		14,575
01.01.2021	24		401,90	397,65	4,25	79,58	48,58	31,00																		12,738
02.01.2021	24	*	403,57	400,65	2,92	79,65	48,56	31,09																		12,761
03.01.2021	24		411,36	406,52	4,83	79,95	48,65	31,29																		13,180
04.01.2021	24		443,81	438,61	5,19	81,90	50,47	31,42																		14,287
05.01.2021	24	*	428,44	424,40	4,04	83,08	50,49	32,59																		14,244
06.01.2021	24		417,04	412,17	4,87	85,79	50,81	34,98																		14,913
07.01.2021	24		411,06	405,96	5,10	87,86	51,52	36,34																		15,278
08.01.2021	24		426,34	421,10	5,23	89,29	52,72	36,57																		15,951
09.01.2021	24	*	574,07	572,41	1,66	90,12	57,67	32,45																		18,837
10.01.2021	24	*	662,35	669,35	-7,00	90,43	59,25	31,18																		20,373
11.01.2021	24	*	634,25	643,40	-9,15	90,40	58,54	31,86																		19,800
12.01.2021	24	*	560,59	573,78	-13,19	91,44	56,76	34,68																		18,804
13.01.2021	24	*	617,74	629,60	-11,87	92,68	59,09	33,59																		20,173
14.01.2021	24	*	624,23	639,45	-15,22	94,48	60,20	34,28																		20,611
15.01.2021	24	*	672,26	687,20	-14,94	96,02	62,81	33,22																		21,537
16.01.2021	24	*	625,70	642,85	-17,15	96,42	60,99	35,43																		21,258
17.01.2021	24	*	469,15	482,85	-13,70	95,99	54,15	41,84																		18,992
18.01.2021	24	*	445,11	464,49	-19,39	96,02	53,77	42,25																		17,858
19.01.2021	24	*	435,39	454,44	-19,05	96,58	54,10	42,49																		17,563
20.01.2021	24	*	417,79	421,04	-3,24	96,25	53,44	42,80																		17,802
21.01.2021	24	*	483,20	496,12	-12,92	94,60	55,84	38,77																		18,114
22.01.2021	24	*	464,19	486,22	-22,04	91,60	54,09	37,51																		16,312
Среднее	24		476,44	479,76	-3,32	88,44	53,35	35,09																		16,53
Итого	744		14769,59	14872,59	-103,00																					512,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час 0,00 Гкал

Объем теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему

0 час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 512,55 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл, м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5

Отправить

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич, обслуживающей организации

23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Отправлено

Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено

ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Абонент:	ООО "К КВАРТАЛ"	Договор:	2553.34.040.4	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТПЗ встр. часть	Строит. адрес:	ЮЗПЧ Кв20 (3.1)			Код УУТЭ:	29132
Обслуживающая организация:	ИП Евдокимов	Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: спт941_11_68401_ч_0121 Приборы УУТЭ поверены до: 02.07.2021 Режим (схема): СП0							
Вычисл-ль: СПТ941.11 № 68401	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Тхв, °С =	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-А	0,067	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-А	0,067	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,081	Qвент.= 0,0203	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0065	Qгвс.= 0,054		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс. 0,0065	Qгвс.ср= 0,0138		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27,77	Gвент.= 6,96	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 2,6	Gгвс.= 5,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																									Контрольные		Общие
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)													данные		теплот
Дата	Ти час	НС	M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qотопл Г кал	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	Vподпит м.куб	T3 С	T4 С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qгвс общ. Г кал	Qгвс изл. Г кал	Qтех.гвс Г кал	Qобщ.отгвс Г кал	
23.12.2020	24		39,59	40,24	-0,65	82,80	54,86	27,94																		1,078	
24.12.2020	24		34,82	35,36	-0,55	82,18	52,71	29,47																		1,003	
25.12.2020	24		41,17	41,85	-0,68	82,36	55,26	27,09																		1,086	
26.12.2020	24		47,82	48,63	-0,81	84,27	58,31	25,97																		1,203	
27.12.2020	24		42,04	42,73	-0,69	87,84	57,97	29,87																		1,224	
28.12.2020	24		37,82	38,41	-0,59	89,11	56,24	32,87																		1,217	
29.12.2020	24		41,10	41,84	-0,74	86,03	56,39	29,64																		1,184	
30.12.2020	24		36,92	37,56	-0,64	84,08	53,88	30,20																		1,087	
31.12.2020	24		38,90	39,56	-0,65	80,64	53,22	27,42																		1,039	
01.01.2021	24		39,11	39,76	-0,65	79,41	53,18	26,24																		0,998	
02.01.2021	24		41,19	41,86	-0,67	79,48	53,92	25,55																		1,024	
03.01.2021	24		45,42	46,15	-0,74	79,78	55,43	24,35																		1,073	
04.01.2021	24		45,89	46,62	-0,73	81,41	56,25	25,16																		1,122	
05.01.2021	24		44,16	44,85	-0,69	82,69	56,35	26,33																		1,132	
06.01.2021	24		40,85	41,51	-0,66	85,43	56,53	28,90																		1,151	
07.01.2021	24		39,60	40,22	-0,62	87,59	57,37	30,22																		1,169	
08.01.2021	24		42,77	43,44	-0,66	88,99	59,19	29,79																		1,243	
09.01.2021	24		58,54	59,47	-0,93	89,91	63,99	25,92																		1,469	
10.01.2021	24		61,82	62,81	-0,98	90,22	64,02	26,20																		1,569	
11.01.2021	24		62,36	63,34	-0,99	90,24	63,06	27,18																		1,645	
12.01.2021	24		58,40	59,31	-0,92	91,21	62,44	28,77																		1,634	
13.01.2021	24		52,21	53,01	-0,80	92,39	60,85	31,54																		1,609	
14.01.2021	24		43,29	43,91	-0,62	94,14	57,65	36,48																		1,553	
15.01.2021	24		51,14	51,90	-0,76	95,71	62,12	33,58																		1,681	
16.01.2021	24		51,55	52,30	-0,75	96,12	63,08	33,04																		1,667	
17.01.2021	24		45,18	45,84	-0,66	95,74	62,12	33,62																		1,488	
18.01.2021	24		40,71	41,29	-0,59	95,70	61,55	34,15																		1,363	
19.01.2021	24		50,31	28,10	22,21	96,38	58,23	38,15																		3,224	
20.01.2021	24		100,40	4,40	95,99	96,24	50,69	45,54																		9,463	
21.01.2021	24		30,45	30,84	-0,39	94,47	50,69	43,77																		1,319	
22.01.2021	24		27,72	28,08	-0,36	91,57	48,49	43,08																		1,183	
Среднее	24		46,23	43,07	3,16	88,20	57,29	30,91																		1,61	
Итого	744		1433,24	1335,18	98,06																					49,90	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0,00 Гкал
Объём теплоносителя Qгвс.изл, рассчитанный по среднему 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час м.куб.
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °С 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 49,90 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Евдокимов Д.Г./

Представитель теплоснабжающей организации

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5

Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич /_____/ 23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич 23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8AD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: **ООО "К КВАРТАЛ"**
 Адрес: **Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Юго-Западная ТЭЦ**

Договор: **2553.34.040.4**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **29130**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.04.2021	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 68381	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3		
Подпиточный трубопровод (Vп)	зима: ВСГ-20	0,2	5 лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 1,1826	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0,068	Qгвс. = 0,6564
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,068	Qгвс.ср = 0,2148
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 405,463	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 27,2	Gгвс. = 85,92 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	476,40	480,33	-3,93	83,12	50,18	32,94														15,58
24.12.2020	24,00	*	427,65	430,59	-2,94	82,49	48,47	34,02														14,48
25.12.2020	24,00	*	494,20	498,10	-3,90	82,66	50,78	31,88														15,65
26.12.2020	24,00	*	578,43	583,59	-5,16	84,83	54,04	30,79														17,63
27.12.2020	24,00	*	533,17	537,35	-4,18	88,34	53,64	34,70														18,38
28.12.2020	24,00	*	468,13	471,43	-3,30	89,35	52,27	37,08														17,28
29.12.2020	24,00	*	502,82	507,75	-4,93	86,34	52,29	34,05														16,96
30.12.2020	24,00	*	455,87	460,30	-4,43	84,26	49,78	34,48														15,58
31.12.2020	24,00	*	486,78	492,18	-5,40	80,82	48,70	32,12														15,46
01.01.2021	24,00	*	454,68	460,19	-5,51	79,68	48,97	30,71														13,77
02.01.2021	24,00	*	485,33	490,71	-5,38	79,75	49,64	30,11														14,43
03.01.2021	24,00	*	527,94	533,97	-6,03	80,06	50,96	29,10														15,15
04.01.2021	24,00	*	529,10	534,45	-5,35	81,90	51,72	30,18														15,78
05.01.2021	24,00	*	523,93	528,95	-5,02	83,12	51,79	31,33														16,25
06.01.2021	24,00	*	507,43	512,50	-5,07	85,88	52,30	33,58														16,87
07.01.2021	24,00	*	509,01	513,80	-4,79	87,94	53,29	34,65														17,48
08.01.2021	24,00	*	539,88	544,90	-5,02	89,40	55,32	34,08														18,23
09.01.2021	24,00	*	634,27	640,57	-6,30	90,23	58,07	32,16														20,16
10.01.2021	24,00	*	625,21	631,43	-6,22	90,53	56,83	33,70														20,84
11.01.2021	24,00	*	630,20	636,56	-6,36	90,49	57,53	32,96														20,53
12.01.2021	24,00	*	635,83	642,29	-6,46	91,66	58,26	33,40														20,99
13.01.2021	24,00	*	627,42	633,84	-6,42	92,77	58,30	34,47														21,38
14.01.2021	24,00	*	616,48	622,71	-6,23	94,57	58,63	35,94														21,92
15.01.2021	24,00	*	623,19	629,72	-6,53	96,11	59,53	36,58														22,55
16.01.2021	24,00	*	632,90	639,51	-6,61	96,50	59,60	36,90														23,10
17.01.2021	24,00	*	483,07	487,49	-4,42	96,11	53,55	42,56														20,43
18.01.2021	24,00	*	380,71	383,55	-2,84	96,12	49,53	46,59														17,68
19.01.2021	24,00	*	386,56	389,37	-2,81	96,67	50,36	46,31														17,85
20.01.2021	24,00	*	422,93	426,45	-3,52	96,36	52,24	44,12														18,57
21.01.2021	24,00	*	555,53	561,36	-5,83	94,71	57,05	37,66														20,71
22.01.2021	24,00	*	458,67	463,11	-4,44	91,92	52,92	39,00														17,75
Среднее	24,00		523,02	528,03	-5,01	88,54	53,44	35,10														18,05
Итого	744,00		16213,70	16369,00	-155,33																	559,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **559,42** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 0 Гкал
 Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент:	ООО " К КВАРТАЛ"	Договор:	22929.040.6 (2668.34.040.1)	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	61246
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Юго-Западная ТЭЦ	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.06.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-80-С1	0,72	180	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15	0,15	3				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,4	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,901		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,304		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 480	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 121,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24,00	*	628,60	631,18	-2,58	82,97	53,17	29,80														18,71
24.12.2020	24,00	*	623,92	626,40	-2,48	82,38	53,08	29,30														18,26
25.12.2020	24,00	*	619,53	621,98	-2,45	82,50	53,03	29,47														18,23
26.12.2020	24,00	*	693,31	696,33	-3,02	84,65	54,87	29,78														20,61
27.12.2020	24,00	*	707,40	710,22	-2,82	88,17	56,05	32,12														22,70
28.12.2020	24,00	*	749,65	754,21	-4,56	89,13	61,24	27,89														20,82
29.12.2020	24,00	*	641,38	645,02	-3,64	86,21	54,19	32,02														20,46
30.12.2020	24,00	*	636,30	639,63	-3,33	84,15	53,50	30,65														19,44
31.12.2020	24,00	*	698,01	702,00	-3,99	80,83	53,06	27,77														19,29
01.01.2021	24,00	*	613,79	616,85	-3,06	79,57	52,01	27,56														16,86
02.01.2021	24,00	*	624,44	627,42	-2,98	79,59	52,15	27,44														17,09
03.01.2021	24,00	*	635,76	638,81	-3,05	79,90	52,22	27,68														17,55
04.01.2021	24,00	*	651,61	654,72	-3,11	81,73	52,96	28,77														18,69
05.01.2021	24,00	*	637,29	640,31	-3,02	82,93	53,20	29,73														18,90
06.01.2021	24,00	*	625,99	628,97	-2,98	85,63	53,83	31,80														19,87
07.01.2021	24,00	*	618,54	621,29	-2,75	87,76	54,48	33,28														20,56
08.01.2021	24,00	*	623,76	626,59	-2,83	89,19	55,14	34,05														21,20
09.01.2021	24,00	*	781,82	786,46	-4,64	90,09	58,97	31,12														24,21
10.01.2021	24,00	*	990,81	997,38	-6,57	90,45	62,46	27,99														27,52
11.01.2021	24,00	*	1048,48	1055,46	-6,98	90,47	63,68	26,79														27,85
12.01.2021	24,00	*	918,73	924,40	-5,67	91,47	61,91	29,56														26,99
13.01.2021	24,00	*	817,65	822,20	-4,55	92,63	60,37	32,26														26,28
14.01.2021	24,00	*	685,98	689,24	-3,26	94,35	57,46	36,89														25,26
15.01.2021	24,00	*	739,45	743,15	-3,70	95,94	59,35	36,59														26,99
16.01.2021	24,00	*	709,48	712,87	-3,39	96,34	58,66	37,68														26,69
17.01.2021	24,00	*	677,87	680,82	-2,95	95,99	57,68	38,31														25,94
18.01.2021	24,00	*	629,08	631,55	-2,47	95,95	57,75	38,20														24,03
19.01.2021	24,00	*	593,25	595,42	-2,17	96,48	57,44	39,04														23,17
20.01.2021	24,00	*	588,84	591,03	-2,19	96,14	57,37	38,77														22,83
21.01.2021	24,00	*	617,19	619,45	-2,26	94,67	56,76	37,91														23,40
22.01.2021	24,00	*	619,66	621,97	-2,31	91,58	56,02	35,56														22,03
Среднее	24,00		691,86	695,27	-3,41	88,38	56,26	32,12														22,01
Итого	744,00		21447,60	21553,30	-105,76																	682,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 682,43 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C
Представитель теплонаблюдящей организации
Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308

РЕЕСТР отчетов за Январь 2021 г.

Район: Красносельский (ЮЗПЧ кв. 20)

ФИО инспектора: Васильев В.В.

Обслуживающая организация: ИП Евдокимов

Контактный телефон: +7921 9767572 Евдокимов Дмитрий Геннадьевич

№ п/п	Абонент	Адрес	Кол-во отчетов	Примечание
1	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
2	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
3	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.1 (строит. корп.5.2) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
4	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
5	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
6	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.26 корп.2 (строит. корп.5.1) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
7	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.4 лит.А (строит. корп.3.2.2-6)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
8	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.3) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
9	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.3.4) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
10	ООО «К КВАРТАЛ»	пр.Героев д.24 корп.2 (строит. корп.4.3) ИТП №3(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
11	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
12	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период наблюдалось с 11.01 в обратн труб.ТС попадает подмес отсюда

13	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.53 корп.1 лит.А (строит. корп.3.1) ИТП №3(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период наблюдалось 19.01-20.01 (разрыв тр-да)
14	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.1) ИТП №1	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
15	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №2	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
16	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.3) ИТП №3	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
17	ООО «К КВАРТАЛ»	Ленинский пр. д.51 лит.А (строит. корп.3.5.2) ИТП №4(встройка)	1	Превышение договорных расходов и несоблюдения темпер. графика за отчетный период не наблюдалось
ИТОГО:			17	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Евдокимов Д.Г./

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 14ad8640-6cfb-47f2-bd8b-561ba45028f5

Отправить Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:42 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Отправлено Евдокимов Дмитрий Геннадьевич
23.01.2021 12:43 (MSK), Сертификат № 0127749800C1AB0BB9476952048512279C

Утверждено ГУП "ТЭК СПб", Васильев Виктор Васильевич, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
23.01.2021 14:15 (MSK), Сертификат № 017361B000ECAB009C4373B50B8BAD5308